



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

Р А З Я С Н Е Н И Я

по условията на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява предмет:

“Доставка на резервни части производство на Siemens AG”

публикувана в портала за обществени поръчки на АОП с рег. № 9057071/03.10.2016г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос с вх.№ Ф-5803/04.10.2016 г. с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС № 1: Моля да уточните къде и как ще се монтират датчиците за измерване на налягане (подпозиции 4 и 5) от обособена позиция № 2 – Резервни части за системи за контрол и управление (монитори, датчици за налягане и преобразуватели за температура), описани в Приложение № 1 – Техническа спецификация табличен вид на Възложителя?

ОТГОВОР № 1: Датчиците се монтират на метални конструкции (стендове) с помощта на фабричен комплект монтажни части. Заявените датчици са предвидени за попълване на резерва. При дефект на някой от вече монтираните и влезли в експлоатация датчици, той ще бъде заменен с такъв от резерва.