



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй


гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Подмяна на РУСН 0,4kV в УТЦ и ППЗ”

рег. № в АОП 00353-2016-0133



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. №Ф-6283/31.10.2016г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: Какви сертификати за типови изпитания трябва да бъдат предоставени за таблата и от кои лаборатории, за да бъде признато от комисията, че гарантирано отговарят на БДС EN 60439-1:2002 (IEC 60439-1:1999)?

ОТГОВОР 1: Сертификати за Типови изпитания, съгласно Таблица № 7 от БДС EN 60439-1:2002 от лицензирана лаборатория.

ВЪПРОС 2: Каква форма на вътрешно разпределение, съгласно IEC 60439-1, EN 60439-1, секция 7.7. трябва да притежава предлаганото решение?

ОТГОВОР 2: Изискванията към формата на вътрешно разделение са дадени в т.3.2.3. на Техническо задание №16.ОСП.ТЗ.095

ИЗПЪЛНИТЕЛ ДИРЕКТОР ИВАН АНДРЕЕВ

