



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр.Козлодуй тел. 359 973 7 20 00, факс 359 973 8 05 91

До



Всички заинтересовани лица за участие в публично състезание с предмет:
“Доставка на вентили от система за хидроподем и запорни клапани от дренажи от колектор високо налягане към ПНН-4 на 5 и 6 ЕБ”

Относно: Разяснения по документация за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовано лице по документацията за участие в процедура с предмет: **“Доставка на вентили от система за хидроподем и запорни клапани от дренажи от колектор високо налягане към ПНН-4 на 5 и 6 ЕБ”**, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: Горепосоченото оборудване е необходимо за замяна на същото оборудване на колектор с високо налягане към ПНН-4 на 5, 6 ЕБ, или това е ново оборудване и е нов проект за замяна на колектор с високо налягане към ПНН-4 на 5, 6 ЕБ ?

ОТГОВОР 1: Нов проект е, с ново оборудване, тъй като съществуващото не удовлетворява нашите изисквания.

ВЪПРОС 2: Оборудване тип 1012-150-Э-02-У3 според техническите параметри на завода производител ЗАО “РОУ”, и ЧЗЭМ има строителна дължина 490 мм и конструкторските особености на уплътняването на капака се отличават от изискванията на АЕЦ “Козлодуй”. Искаме да уточним има ли грешка?

ОТГОВОР 2: Няма грешка.

ВЪПРОС 3: Във вашите изисквания към новите запорни клапани условно налягане е 12 Мра, работното налягане е 1.6 Мра. Според каталога на производителя условното налягане е 23.5 Мра. Искаме да уточним има ли и тук грешка?

ОТГОВОР 3: Няма грешка.

ВЪПРОС 4: Съгласно т.7.2 и 7.3 какви по-точно документи и доказателства имате предвид?

ОТГОВОР 4: По т.7.2. от Техническа спецификация № 2016.30.ТС.СC.ТЗ.1396 се изисква документ указан в т.П.4. от образца на офертата: *“Надлежно оформен от производителя документ, даващ разрешение за продажба /дистрибуция/ на стоките, в*

случай, че участникът не е производител.”

По т.7.3. от Техническа спецификация № 2016.30.ТС.СC.ТЗ.1396 доказателства за извършените доставки могат да бъдат удостоверения, фактури, информации за изпълнени договори и др. доказателства по преценка на участника.

ВЪПРОС 5: Според Техническа спецификация № 2016.30.ТС.СC.ТЗ.1396 т.1.2 относно резервните части към вентилите и т.3.1. относно резервните части, които трябва да бъдат опаковани в отделен сандък – във вашите изисквания не е посочено за какъв срок ви трябва тези части (2, 5, 7 години)?

ОТГОВОР 5: Две години е достатъчен.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

