

УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
22.02.2017 г. ИВАН АНДРЕЕВ

ПРОТОКОЛ

На 30.11.2016 г., в изпълнение на Заповед №АД-3862/30.11.2016г. се събра комисия в състав:

Председател: Иван Караабов – Р-л сектор ЕТО, ОЕД, ЕП-2
Членове: 1. Димитър Гогошев – Р-л сектор О-II к-р, ЕП-2
2. Юлиян Тошев – Експерт ИД, У-ние “Инвестиции”
3. Тюляй Илиева – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”
4. Наталия Русева – Експерт “ОП”, У-ние “Търговско”

със задача да отвори, разгледа и оцени представените оферти за участие в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на вентили от система за хидроподем и запорни клапани от дренажи от колектор високо налягане към ПНН-4 на 5 и 6 ЕБ”**.

След предаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и запознаване с неговото съдържание председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Комисията констатира:

1. Публичното състезание е стартирано с Доклад с рег. № И-926/15.07.2016г. от ИД Ръководител Управление „Инвестиции”, Решение № 13.1.7. на Съвет по „Икономика и финанси” от Протокол № 13/20.07.2016г. и Решение № 48.1.3.1. на Съвета на Директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД от Протокол № 48/09.09.2016 г.
2. Процедурата е открита с Решение № ЗОП-Р-211/26.10.2016 г.
3. Обявлението за участие в процедурата е изпратено за публикуване на 31.10.2016г. до РОП с № ЗОП-О-233/26.10.2016г.
4. Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2016-

0142.

5. Първоначалният краен срок за представяне на оферти е 22.11.2016 г.

6. На основание чл.100, ал.7, т.2 от ЗОП във връзка с това, че са поискани своевременно разяснения по условията на процедурата и те не са представени в срок, възложителят удължи срока за получаване на оферти до **30.11.2016г.** с Решение за одобряване на обявление за изменение № ЗОП-Р-235/18.11.2016 г.

7. В определения нов краен срок са постъпили 3 оферти:

1. Вх.№ ОП-1516/16.11.2016г., 10:46ч., „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София
2. Вх.№ ОП-1530/21.11.2016г., 09:29ч., „Промтех Строй” ООД, гр. Бургас
3. Вх.№ ОП-1535/22.11.2016г., 11:12ч., „Арматури Груп” АД, гр. Долни Бенешов, Чехия

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, като за всяка оферта комисията извърши следните действия:

1. Оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

2. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

При разглеждане на представените документи и информация, необходими за извършване на подбор на участниците, комисията констатира:

1. Вх.№ ОП-1516/16.11.2016г., 10:46ч., „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София

В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) комисията констатира следните нередовности:

1. Участникът не е попълнил Раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор, част II Информация за икономическия оператор, стр.4.

2. Вх.№ ОП-1530/21.11.2016г., 09:29ч., „Промтех Строй” ООД, гр. Бургас

Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в офертата, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника.

3. Вх.№ ОП-1535/22.11.2016г., 11:12ч., „Арматури Груп” АД, гр. Долни Бенешов,

Чехия

В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) комисията констатира следните нередовности:

1. В част II Информация за икономическия оператор, Раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор, на стр.7 като представител е посочено лице, различно от представляващите участника (в случая лицата представляващи акционерното дружество).

Относно гореописаните констатации е съставен Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП, съгласно който комисията изиска представянето на допълнителни документи и/или информация, както следва:

1. Вх.№ ОП-1516/16.11.2016г., 10:46ч., „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София

1.1. Нов, коректно изготвен ЕЕДОП, който съдържа информация за представителите на икономическия оператор (в случая Управителя).

2. Вх.№ ОП-1530/21.11.2016г., 09:29ч., „Промтех Строй” ООД, гр. Бургас

2.1. Участникът не следва да представя документи и/или информация.

3. Вх.№ ОП-1535/22.11.2016г., 11:12ч., „Арматури Груп” АД, гр. Долни Бенешов, Чехия

3.1. Нов, коректно изготвен ЕЕДОП, който съдържа информация за представителите на икономическия оператор - лицата, които представляват, управляват и контролират участника „Арматури Груп” АД съгласно законодателството на държавата, в която същия е установен.

Срокът за представяне на допълнително изисканите документи и информация е **до 5 (пет) работни дни**, считано от датата на получаване на протокола по чл. 54, ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

На 08.12.2016 г., в изпълнение на Заповед №АД-3862/30.11.2016г., изменена със Заповед №АД-3944/07.12.2016г. се събра комисия в състав:

Председател: Иван Караабов – Р-л сектор ЕТО, ОЕД, ЕП-2

Членове: 1. Росен Иванов – Механик АТСН, О-II к-р, ЕП-2

2. Юлиян Тошев – Експерт ИД, У-ние “Инвестиции”

3. Тюляй Илиева – Ст. юрисконсулт, У-ние “Правно”

4. Наталия Русева – Експерт “ОП”, У-ние “Търговско” със задача да

продължи работата си във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка чрез

публично състезание с предмет: „Доставка на вентили от система за хидроподем и запорни клапани от дренажи от колектор високо налягане към ПНН-4 на 5 и 6 ЕБ”.

Новоназначеният член на комисията Росен Иванов подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Комисията констатира:

1. Протоколът по 54, ал.7 от ППЗОП от 23.11.2016г. с констатациите на комисията е изпратен по електронна поща с електронен подпис до участниците и е публикуван на профила на купувача на 01.12.2016г.

2. Срокът за получаване на допълнително изискваните документи и/или информация е до 06.12.2016г. включително.

3. В горепосочения срок са получени документи с входящ номер:

ОП-1576/02.12.2016г. от „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София

ОП-1586/06.12.2016г. от „Арматури Груп” АД, гр. Долни Бенешов, Чехия

Допълнителните документи бяха отворени и разгледани, както следва:

- „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София с вх. № ОП-1576/02.12.2016г.

Документите са постъпили в срок. Участникът е представил нов, коректно попълнен ЕЕДОП, с отстранени нередовности, констатирани от комисията с протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП.

- „Арматури Груп” АД, гр. Долни Бенешов, Чехия с вх. № ОП-1586/06.12.2016г.

Документите са постъпили в срок. Участникът е представил нов, коректно попълнен ЕЕДОП, с отстранени нередовности, констатирани от комисията с протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП.

Предвид гореизложеното комисията продължи работата си като пристъпи към разглеждане на техническото предложение на допуснатите участници:

1. „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София

Кратко описание на техническото предложение:

1. Техническа спецификация;
2. Сертификат на производителя ISO 9001:2008 № 12 100 9948 TMS
3. Сертификат на производителя ISO 9001:2008 № СДС-СМ RU.3791.OC02;
4. Пълномощно от IBC Praha s.r.o на името на „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София
5. Пълномощно от ООО БКЗ на името на „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София
6. Декларация по чл.39, т.1 б), в), г) от ППЗОП;
7. Документи, доказващи че доставяното оборудване отговаря на изискванията на

Техническото задание (каталози, инструкция за експлоатация и сертификат за съответствие)

2. „Промтех Строй” ООД, гр. Бургас

Кратко описание на техническото предложение:

1. Техническа спецификация;
2. Сертификат за сертифицирана СУК на производителя в съответствие с БДС EN ISO 9001;
3. Надлежно оформен от производителя документ, даващ разрешение за продажба /дистрибуция/ на стоките, в случай, че участникът не е производител.
4. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 б), в), г) от ППЗОП;
5. Чертеж на задвижка А00 123-4160/300-150
6. Чертеж на клапан силфонов запорен А10 821-4160/300-80.

3. „Арматури Груп” АД, гр. Долни Бенешов, Чехия

Кратко описание на техническото предложение:

1. Спецификация на стоката за доставка;
2. Сертификат за сертифицирана СУК на производителя в съответствие с БДС EN ISO 9001;
3. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законният представител на Участника.
4. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 б), в), г) от ППЗОП
5. Документи, доказващи че доставяното оборудване отговаря на изискванията на Техническото задание

След подробно запознаване на комисията с документите от техническите предложения на участниците същата счете за необходимо представянето на разяснения във връзка с изясняване съответствието на информацията, представена в техническите предложения, с условията и изискванията, поставени от Възложителя. Бяха изпратени електронно подписани писма с искане за разяснения, както следва:

Рег.№ 6201/16.12.2016г. до „Промтех Строй” ООД, гр. Бургас

Рег.№ 6203/16.12.2016г. до „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София

Рег.№ 6204/16.12.2016г. до „Арматури Груп” АД, гр. Долни Бенешов, Чехия

На 28.12.2016 г., в изпълнение на Заповед №АД-3862/30.11.2016г., изменена със Заповед №АД-3944/07.12.2016г. се събра комисия в състав:

Председател: Иван Караабов – Р-л сектор ЕТО, ОЕД, ЕП-2

- Членове:** 1. Росен Иванов – Механик АТСН, О-П к-р, ЕП-2
2. Юлиян Тошев – Експерт ИД, У-ние “Инвестиции”
3. Тюляй Илиева – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”
4. Наталия Русева – Експерт “ОП”, У-ние “Търговско” със задача да

продължи работата си във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **„Доставка на вентили от система за хидроподем и запорни клапани от дренажи от колектор високо налягане към ПНН-4 на 5 и 6 ЕБ”.**

Комисията констатира:

1. Срокът за получаване на допълнително изискваните разяснения по техническите предложения е до 21.12.2016г. включително.

2. В горепосочения срок са получени документи с входящ номер:

ОП-1645/20.12.2016г. от „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София

ОП-1649/20.12.2016г. от „Арматури Груп” АД, гр. Долни Бенешов, Чехия

ОП-1660/21.12.2016г. от „Промтех Строй” ООД, гр. Бургас

Допълнителните документи бяха отворени и разгледани, както следва:

- **„СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София с вх. № ОП-1645/20.12.2016г.**

Документите са постъпили в срок. Участникът е представил разяснения по техническото предложение, които комисията счита за съответстващи на условията и изискванията поставени от Възложителя в Техническото задание.

- **„Арматури Груп” АД, гр. Долни Бенешов, Чехия с вх. № ОП-1586/06.12.2016г.**

Документите са постъпили в срок. Участникът е представил разяснения по техническото предложение, които комисията счита за съответстващи на условията и изискванията поставени от Възложителя в Техническото задание.

- **„Промтех Строй” ООД, гр. Бургас с вх. № ОП-1660/21.12.2016г.**

Документите са постъпили в срок. Участникът е представил разяснения по техническото предложение, от които комисията направи извод, че предлагания вентил Ду80 не отговаря на изискванията на ТЗ, както следва:

Предлаганият вентил Ду80 е без редуктор и силата на отваряне е 280 Nm., а силата на затваряне е 440 Nm, което не отговаря на т.2.3. от Техническо задание №2016.30.ТО.СC.ТЗ.1396, където изискването е силата на отваряне и затваряне да не надвишава 200 N, ако арматурата е без редуктор.

Комисията реши:

1. Допуска участниците **„СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София и „Арматури Груп” АД, гр. Долни Бенешов, Чехия** до по-нататъшно участие в процедурата, а именно отваряне на ценовите им оферти.

2. Отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници да се извърши на 06.01.2017 г. от 10:00 ч. в заседателна зала на Управление "Търговско", етаж 1, на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

На 06.01.2017г., в изпълнение на Заповед №АД-3862/30.11.2016г., изменена със Заповед №АД-3944/07.12.2016г. се събра комисия в състав:

Председател: Иван Караабов – Р-л сектор ЕТО, ОЕД, ЕП-2
Членове: 1. Росен Иванов – Механик АТСН, О-II к-р, ЕП-2
2. Юлиян Тошев – Експерт ИД, У-ние "Инвестиции"
3. Тюляй Илиева – Ст. юриконсулт, У-ние "Правно"
4. Наталия Русева – Експерт "ОП", У-ние "Търговско"

със задача да отвори пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” и оповести ценовите предложения на допуснатите участници в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на вентили от система за хидроподем и запорни клапани от дренажи от колектор високо налягане към ПНН-4 на 5 и 6 ЕБ”**.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

На профила на купувача на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е публикувано информационно съобщение за датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на ценовото предложение.

Комисията отвори ценовите предложения на допуснатите участници, както следва:

1. „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София

Участникът предлага да изпълни настоящата обществена поръчка за цена в размер на **80 000.00 (осемдесет хиляди) лв. без ДДС**.

В плика с надпис „Предлагани ценови параметри” участникът е приложил Ценова таблица с единични цени и обща цена за изпълнение на поръчката в лева (без ДДС).

След подробно запознаване на комисията с ценовото предложение на участника, комисията констатира, че то е изготвено в съответствие с предварително обявените условия на поръчката.

2. „Арматури Груп” АД, гр. Долни Бенешов, Чехия

Участникът предлага да изпълни настоящата обществена поръчка за цена в размер на **81 946.00 (осемдесет и една хиляди деветстотин четиридесет и шест) лв. без ДДС**.

В плика с надпис „Предлагани ценови параметри” участникът е приложил Ценова таблица с единични цени и обща цена за изпълнение на поръчката в лева (без ДДС).

След подробно запознаване на комисията с ценовото предложение на участника, комисията констатира, че то е изготвено в съответствие с предварително обявените условия на поръчката.

Изискването на чл.72 от ЗОП в случая е неприложимо, тъй като само двама от участниците са допуснати до по-нататъшно участие в процедурата и няма как да се изчисли средна стойност от предложенията на останалите участници.

Комисията допуска до окончателна оценка и класация, с мотива че са представили оферти, които отговарят на предварително обявените условия на поръчката, следните участници:

1. „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София
2. „Арматури Груп” АД, гр. Долни Бенешов, Чехия

Съгласно точка II.2.5) от обявлението за участие в публичното състезание критерий за възлагане на поръчката е “най-ниска цена”. В резултат на това се получи следното класиране:

- „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София - I –во място
- „Арматури Груп” АД, гр. Долни Бенешов, Чехия- II -ро място

Обобщавайки всичко гореизложено с протокол, изготвен на 06.01.2017г. **комисията предложи** на Възложителя:

1. На основание чл.181, ал.5 и 6 от ЗОП да утвърди настоящия протокол от работата на комисията и да:

1.1. обяви с мотивирано решение класирането на участниците;

1.2. определи за изпълнител класираният на първо място участник и сключи договор с него.

2. да отстрани следния участник със съответните **мотиви**, както следва:

2.1. „Промтех Строй” ООД, гр. Бургас

Правно основание: чл.107, т.2, а) от ЗОП.

Фактическо основание: Участникът е представил оферта, в която техническото предложение не отговаря на предварително поставените изисквания от Възложителя в Техническо задание №2016.30.ТО.SC.ТЗ.1396. Предлагаият вентил Ду80 е без редуктор и силата на отваряне е 280 Nm., а силата на затваряне е 440 Nm, което не отговаря на т.2.3. от Техническо задание №2016.30.ТО.SC.ТЗ.1396, където изискването е силата на отваряне и затваряне да не надвишава 200 N, ако арматурата е без редуктор.

На основание чл. 106, ал.1 от ЗОП цялата документация по процедурата бе предадена на Възложителя за утвърждаване и за вземане на решение по чл.181, ал.6 от ЗОП.

На 12.01.2017г. протоколът от работата на комисията бе върнат от Изпълнителния Директор с резолюция комисията да продължи работата си като направи повторни

изчисления относно предоставените от участниците данни за силата на отваряне на вентилите. В резолюцията също така се посочва, че участниците са посочили въртящия момент (Nm) и комисията трябва да провери дали този момент съответства на изискванията на техническото задание (силата на отваряне на вентила да не надвишава 200 N).

На 24.01.2017г., в изпълнение на Заповед №АД-3862/30.11.2016г., изменена със Заповед №АД-3944/07.12.2016г. се събра комисия в състав:

Председател: Иван Караабов – Р-л сектор ЕТО, ОЕД, ЕП-2
Членове: 1. Росен Иванов – Механик АТСН, О-II к-р, ЕП-2
2. Юлиян Тошев – Експерт ИД, У-ние “Инвестиции”
3. Тюляй Илиева – Ст. юрисконсулт, У-ние “Правно”
4. Наталия Русева – Експерт “ОП”, У-ние “Търговско”

със задача да преразгледа предоставените разяснения от участниците по техническите предложения, съгласно резолюцията на Изпълнителния Директор в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на вентили от система за хидроподем и запорни клапани от дренажи от колектор високо налягане към ПНН-4 на 5 и 6 ЕБ”**.

След преразглеждане на предоставените отговори на въпроса към всички участници за вентилите Dn 80: “Каква е необходимата сила за отваряне и затваряне на вентила?” и повторни преизчисления бе установено:

1. „Арматури Груп” АД

ОТГОВОР: “Вентилите не са комплектовани с редуктор, тъй като силата необходима за отваряне и затваряне е 151Nm. ”

Участникът не посочва силата на отваряне и затваряне, която се измерва в N, а дава въртящия момент необходим за отваряне и затваряне - 151Nm.

Предложеният вентил Dn 80 е с размер на маховика 360мм. При момент на отваряне и затваряне 151Nm, силата която трябва да се приложи на маховика е 838N.

Предложеният вентил **не е окомплектован с редуктор** и не отговаря на изискванията на т. 2.3. от Техническо задание №2016.30.ТО.СC.ТЗ.1396.

2. „Промтехстрой ООД”

ОТГОВОР: “Силата, която е необходима за отваряне на клапан(вентил) **A10 821-4160/300-80** е 280 Nm; силата която е необходима за затваряне е 440 Nm.

Участникът не посочва силата на отваряне и затваряне, която се измерва в N, а дава въртящия момент необходим за отваряне и затваряне. За потвърждаване са приложени страници от ТУ 422-24-41/09, според които са произведени клапаните. В ТУ 422-24-

41/09 ясно е записано, че въртящия момент за отваряне е 280 Nm, а въртящия момент за затваряне е 440 Nm.

Предложеният вентил Dn 80 е с размер на маховика 710мм. При момент на отваряне 280Nm, силата която трябва да се приложи на маховика е 788N, а при момент на затваряне 440Nm, силата която трябва да се приложи на маховика е 1240N

Предложеният вентил **не е окомплектован с редуктор** и не отговаря на изискванията на т. 2.3. от Техническо задание №2016.30.ТО.SC.ТЗ.1396.

3. „СЕ Специална Енерготехника” ООД:

ОТГОВОР: “Максималния момент на отваряне и затваряне на предложението от нас вентил е 180Nm, съгласно BS EN 12 579:2000 “Арматура тръбопроводна. Метод за определяне размера на маховика”

Предложеният вентил Dn 80 е без редуктор, с размер на маховика 450мм. При момент на отваряне и затваряне 180Nm, силата която трябва да се приложи на маховика е 800N.

Предложеният вентил **не е окомплектован с редуктор** и не отговаря на изискванията на т. 2.3. от Техническо задание №2016.30.ТО.SC.ТЗ.1396.

Обобщавайки всичко гореизложено **комисията предлага** на Възложителя:

1. На основание чл.181, ал.5 и 6 от ЗОП да утвърди настоящия протокол от работата на комисията и да:

1.1. да отстрани участника „Арматури Груп” АД със съответните **мотиви**, както следва:

Правно основание: чл.107, т.2, а) от ЗОП.

Фактическо основание: Участникът е представил оферта, в която техническото предложение не отговаря на предварително поставените изисквания от Възложителя в Техническо задание №2016.30.ТО.SC.ТЗ.1396. Участникът не посочва силата на отваряне и затваряне, която се измерва в N, а дава въртящия момент необходим за отваряне и затваряне - 151Nm. Предложеният вентил Dn 80 е с размер на маховика 360мм. При момент на отваряне и затваряне 151Nm, силата която трябва да се приложи на маховика е 838N. Предложеният вентил не отговаря на изискванията на ТЗ.

1.2. да отстрани участника „Промтехстрой ООД” със съответните **мотиви**, както следва:

Правно основание: чл.107, т.2, а) от ЗОП.

Фактическо основание: Участникът е представил оферта, в която техническото предложение не отговаря на предварително поставените изисквания от Възложителя в Техническо задание №2016.30.ТО.SC.ТЗ.1396. Участникът не посочва силата на отваряне и затваряне, която се измерва в N, а дава въртящия момент необходим за отваряне и затваряне. За потвърждаване са приложени страници от ТУ 422-24-41/09,

според които са произведени клапаните. В ТУ 422-24-41/09 ясно е записано, че въртящия момент за отваряне е 280 Nm, а въртящия момент за затваряне е 440 Nm. Предложеният вентил Dn 80 е с размер на маховика 710мм. При момент на отваряне 280Nm, силата която трябва да се приложи на маховика е 788N, а при момент на затваряне 440Nm, силата която трябва да се приложи на маховика е 1240N. Предложеният вентил не отговаря на изискванията на ТЗ.

1.3. да отстрани участника „СЕ Специална Енерготехника” ООД със съответните **мотиви**, както следва:

Правно основание: чл.107, т.2, а) от ЗОП.

Фактическо основание: Участникът е представил оферта, в която техническото предложение не отговаря на предварително поставените изисквания от Възложителя в Техническо задание №2016.30.ТО.СC.ТЗ.1396. Предложеният вентил Dn 80 е без редуктор, с размер на маховика 450мм. При момент на отваряне и затваряне 180Nm, силата която трябва да се приложи на маховика е 800N. Предложеният вентил не отговаря на изискванията на ТЗ.

1.4. на основание чл. 110, ал.1, т. 2 да прекрати процедурата с мотива, че всички оферти за участие са неподходящи, т.е не отговарят на изискванията на техническото задание на Възложителя. Вентилите Dn 80, предложени от участниците не отговарят на изискването поставено в т.2.3. на Техническо задание “Ако силата, на отваряне и затваряне на напорните вентили, превишава 200N (20kgf), той трябва да бъде снабден с редуктор”.

Настоящият протокол се състави на 30.01.2017г.

На основание чл. 106, ал.1 от ЗОП цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за утвърждаване и за вземане на решение по чл.181, ал.6 от ЗОП.

Приложения:

1. Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП
2. Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП

Председател:

/Иван Караабов/

Членове:

/Росен Иванов/

/Тюляй Илиева/

.....

/Юлиян Гошев/

/Наталия Русева/



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй тел. 359 973 7 35 30, факс 359 973 7 60 27

ПРОТОКОЛ

по чл.48, ал.6 от ППЗОП

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на вентили от система за хидроподем и запорни клапани от дренажи от колектор високо налягане към ПНН-4 на 5 и 6 ЕБ”

1. Вх.№ ОП-1516/16.11.2016г., 10:46ч., „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София
2. Вх.№ ОП-1530/21.11.2016г., 09:29ч., „Промтех Строй” ООД, гр. Бургас
3. Вх.№ ОП-1535/22.11.2016г., 11:12ч., „Арматури Груп” АД, гр. София

Краен срок за подаване на офертата: до 16.00 часа на 29.11.2016г.

Отваряне на офертата: 10.00 часа на 30.11.2016г.

Предаващо лице,

Експерт „ОП”:

/Наталия Русева/

Председател на комисията,

Р-л с-р ЕТО, ЕП-2:

/Иван Караабов/

ПРОТОКОЛ

по чл.54, ал.7 от ППЗОП

относно съответствието на представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

“ Доставка на вентили от система за хидроподем и запорни клапани от дренажи от колектор високо налягане към ПНН-4 на 5 и 6 ЕБ”

На 30.11.2016 г., в изпълнение на Заповед №АД-3862/30.11.2016г. се събра комисия в състав:

Председател: Иван Караабов – Р-л сектор ЕТО, ОЕД, ЕП-2

Членове: 1. Димитър Гогошев – Р-л сектор "Оборудване II-ри контур", О-II к-р, ЕП-2

2. Юлиян Тошев – Експерт ИД, У-ние “Инвестиции”

3. Тюляй Илиева – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”

4. Наталия Русева – Експерт “ОП”, У-ние “Търговско”

за да отвори, разгледа и класира представените оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **“Доставка на вентили от система за хидроподем и запорни клапани от дренажи от колектор високо налягане към ПНН-4 на 5 и 6 ЕБ”**.

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и направи следните констатации:

I. Липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор

1. Вх.№ ОП-1516/16.11.2016г., 10:46ч., „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София

В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) комисията констатира следните нередовности:

1. Участникът не е попълнил Раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор, част II Информация за икономическия оператор, стр.4.

2. Вх.№ ОП-1530/21.11.2016г., 09:29ч., „Промтех Строй” ООД, гр. Бургас

Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в офертата, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника.

3. Вх.№ ОП-1535/22.11.2016г., 11:12ч., „Арматури Груп” АД, гр. Долни Бенешов, Чехия

В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) комисията констатира следните нередовности:

1. В част II Информация за икономическия оператор, Раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор, на стр.5 като представител е посочено лице, различно от представляващите участника (в случая лица представляващи акционерното дружество).

II. Документи и/или информация, които следва да се представят:

1 Вх.№ ОП-1516/16.11.2016г., 10:46ч., „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София

1.1. Нов, коректно изготвен ЕЕДОП, който съдържа информация за представителите на икономическия оператор (в случая Управителя).

2. Вх.№ ОП-1530/21.11.2016г., 09:29ч., „Промтех Строй” ООД, гр. Бургас

2.1. Участникът не следва да представя документи и/или информация.

3. Вх.№ ОП-1535/22.11.2016г., 11:12ч., „Арматури Груп” АД, гр. Долни Бенешов, Чехия

3.1. Нов, коректно изготвен ЕЕДОП, който съдържа информация за представителите на икономическия оператор - лицата, които представляват, управляват и контролират участника „Арматури Груп” АД съгласно законодателството на държавата, в която същия е установен, подписан от всички задължени лица по чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал.2, т.4 от ППЗОП.

На осн.чл.44, ал.1 от ППЗОП да представи **списък на всички задължени лица** по смисъла на чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

III. Срок за представяне на допълнителната информация и/или документи

Срокът за представяне на допълнително изисканите документи и/или информация е до **5 (пет) работни дни**, считано от датата на получаване на протокола.

Документите и/или информацията трябва да бъдат представени в централното деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: „Допълнително изискани документи и/или информация за публично състезание с предмет: “**Доставка на вентили от система за хидроподем и запорни клапани от дренажи от колектор високо налягане към ПНН-4 на 5 и 6 ЕБ**”.

Настоящият протокол се състави на 01.12.2016г.

Председател:

/Иван Караабов/

Членове:

/Димитър Гогошев/

/Тюляй Илиева/

/Юлиян Тошев/

/Наталия Русева/