



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Изграждане на пешеходни пътеки под колектори за дъждовната канализация по ред "Б", продължаване на пешеходната пътека по ред "А" на кота 36 и разделяне на общите сливни колектори на дъждовната канализация GH на 5, 6 МЗ” рег. № в АОП 00353-2017-0091



**Относно:** Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-4030/10.07.2017 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС:** Предвидените за доставка и полагане тръби по позиция 10 от количествената сметка на част „В и К” на 5 ЕБ са само стоманени, докато тръбите по позиции 10 и 11 от количествената сметка на част „В и К” на 6 ЕБ са стоманени – заводски изолирани.

С оглед коректното изготвяне на ценовото предложение, моля да уточните тръбите за двата блока ли е необходимо да бъдат заводски изолирани или за 5 блок да останат само стоманени, както е указано в количествената сметка.

**ОТГОВОР:** За двата блока да се използват само стоманени тръби.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ



13.07.17