



# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие  
в публично състезание с предмет:  
“Изграждане на система за мониторинг  
за съдържанието на водород и разход на  
вентилационни системи в помещения  
5,6АЭ407/1,2,3; 5,6АЭ738/1,2; 5,6ЭЭ0003  
и ОСК207/1”



**Относно:** Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № Ф-6798/28.11.2016 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС:**

В КСС част: МТЧ и ТОВК, поз. 14 е записано: „Изпитание на плътност на система от въздуховоди с пиропатрон”. Каква програма за изисква за този вид изпитание, тъй като е необходимо разрешение от служба КОС на МВР?

**ОТГОВОР:**

Програмата се изготвя от Възложителя. Задължение на Изпълнителя е да представи разрешение от МВР, че има право да работи с пиропатрони.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

