



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в публично състезание с предмет: “Изграждане на система за мониторинг за съдържанието на водород и разход на вентилационни системи в помещения 5,6АЭ407/1,2,3; 5,6АЭ738/1,2; 5,6ЭЭ0003 и ОСК207/1”



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № Ф-6806/28.11.2016 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

Съгласно Образец по т.Ш.2 към офертата – Рекапитулация и Количествено-стойностните сметки по части: Ел. и КИП и А, МТЧ и ТОВК, и Строително-конструктивна от документацията за участие, непредвидените разходи са в размер на 10 %, като възможно ли е процентът на непредвидените разходи да бъде различен от 10 %?

ОТГОВОР:

Рекапитулацията трябва да съдържа 10 % върху стойността на т. I (СМР) за непредвидени разходи с цел съпоставимост на офертите на участниците. Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови видове и количества СМР, които не са могли да бъдат предвидени преди сключване на договора. В тази връзка, при реалното изпълнение на поръчката процентът на непредвидените разходи може да варира в различен процент, но не може да е повече от 10 %.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

