



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Полагане на нова хидроизолация на сградата на ХОГ”
рег. № в АОП 00353-2017-0067

Относно: Разяснение по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с входящи номера №Ф-3470/08.06.2017 г. и №Ф-3475/08.06.2017 г. от заинтересовани лица от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1:

В раздел I, т.2, подт. 2.1.4 от Техническото задание е записано: „Доставка и полагане газопламъчно на два пласта хидроизолационна битумна мембрана, на основа нетъкан полиестерен текстил, модифицирана с АПП /атактен полипропилен/ - 5 кг/м², като завършващият слой ще е със защитен слой от минерална посипка – хоризонтално и вертикално”, а в позиция 5 от приложената Количествено-стойностна сметка – „Доставка и полагане газопламъчно на два пласта хидроизолационна битумна мембрана с дебелина на пласта 4,5 мм модифицирана с АПП /атактен полипропилен/ и основа от полиестер, като завършващият слой ще е със защитен слой от минерална посипка - хоризонтално”.

Моля да уточните кой от двата показателя е верен – 5 кг/м² или 4,5 мм.

Също така, моля да уточните колко кг/м² да бъде първият пласт на хидроизолационната мембрана.

ОТГОВОР 1:

Да се спазва изискването на т.2.1.4. от Техническото задание по отношение на доставката и полагане на хидроизолационна мембрана. Същото се отнася и за показателя дебелина на пласта - 5кг/м². Това изискване се отнася за двата пласта.

ВЪПРОС 2:

В изискванията за технически и професионални възможности е посочено: “Участникът да разполага с персонал, притежаващ съответната квалификация съобразно типа дейност, която ще изпълнява и съответните квалификационни групи посочени в чл.60, табл.1 от ПБР-НУ и в чл.62, табл.1 от ПБЗР-ЕУ”.

Моля Ви за конкретно разяснение каква квалификационна група трябва да притежава персоналетът, съответно за техническите лица, за работниците, всички ли е необходимо да притежават квалификационна група или не?

ОТГОВОР 2:

- Отговорните ръководители по наряди да притежават V^{та} квалификационна група по изискванията “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

- Изпълнителите на работата по наряди да притежават IV^{та} квалификационна група по изискванията на “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”;

- Членовете на бригадата да притежават минимум II^{ра} квалификационна група по изискванията на “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР*
ИВАН АНДРЕЕВ

