




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Подмяна автоматични газоанализатори на силови трансформатори 9GC01, 9GC02, 5BT01, 5BT02, BT05 и BT06”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-2129/31.03.2017г. с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: Моля да ни предоставите следните допълнителни данни по т. 2 от „Изисквания към проекта” от документацията за участие в процедурата:

- Съществуващото окабеляване и кабелни трасета към КИУС „OVATION”;
- Схеми за всеки тип силов трансформатор, указващи наличните изходни клапи с винтова резба.

Моля да потвърдите, че минималната степен на защита на предлаганите устройства трябва да бъде IP66?

ОТГОВОР:

Приложено изпращаме Ви допълнителни чертежи. Относно IP защитата, потвърждаваме, че тя трябва да бъде IP66.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

