



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй


гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“ Модернизиране на системата за радиационен контрол в ХОГ”

рег. № в АОП 00353-2017-0056



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпило искане вх. № Ф-3026 / 16.05.2017 г. за разяснения по процедурата с горепосочения предмет, предоставяме следната информация:

ВЪПРОС	ОТГОВОР
Кои производители Възложителят счита за „еквивалентни” по смисъла на забележките към количествено-стойностната сметка?	Еквивалентността на оборудването се удостоверява с технически параметри и съвместимост на предлаганото оборудване със съществуващото.
Кои параметри Възложителят счита съществени и имащи пряко отношение към постигане целите на обявената обществена поръчка?	Всички посочени параметри са съществени.
Горните разяснения се налагат с оглед на това, че в спецификацията на Работния проект част „КИП и А” са указани конкретно производителя, типа и модела и в спецификацията има препратка към чертеж на конкретен производител и указване на сервизен софтуер, както и модел и точен брой и размери на вътрешни елементи на апарата (детектори).	Това се налага, тъй като новото оборудване е необходимо да се съвместява със съществуващото.

<p>Съответно, в количествено-стойностните сметки има препратка към тези спецификации като липсват стандарти, работни параметри и характеристики съгласно изискванията на чл.48 от Закона за обществените поръчки, които биха позволили да се прецени еквивалентността на продуктите на конкурентни производители.</p>	<p>Позициите от Количествено-стойностна сметка за доставка контактуват с приложената в документацията Спецификация на апаратура, в която са описани всички технически параметри и необходимите стандарти.</p> <p>На разположение е и работния проект, по който е изготвена Количествената сметка и всички участници трябва да се запозная с него и да представят декларация за запознаване с работния проект.</p>
<p>Моля да потвърдите, че посочения минимален срок от 90 месеца в т. IV.2.6 от обявлението е коректния срок или съответно да отстраните евентуалната техническа грешка при посочването му.</p>	<p>В обявлението при посочване на срока в т. IV.2.6, с който участниците са обвързани с офертата си, е допусната техническа грешка – вместо 3 месеца (което прави 90 дни), в обявлението са посочени 90 месеца. Техническата грешка ще бъде отстранена чрез решение за одобряване на обявление за изменение в установения в Закона за обществените поръчки срок.</p>

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

