




“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До



Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“ Модернизирание на системата за радиационен контрол в ХОГ”

рег. № в АОП 00353-2017-0056

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпило искане вх. № Ф-3354/02.06.2017 г. за разяснения по процедурата с горепосочения предмет, предоставяме следната информация:

ВЪПРОС	ОТГОВОР
<p>В т.2.2.5 от Указанията за подготовка на заявлението и офертата за участие в процедурата от Документация 00353-2017-0056 се посочва: «Документи за поетите от подизпълнителите задължения, когато е приложимо. Кандидатът трябва да представи доказателства за поетите от подизпълнителя/ите задължения».</p> <p>Освен ЕЕДОП, който се попълва от съответния/те подизпълнител/и, какви документи трябва да представи Кандидатът, за доказване на задълженията му/им?</p>	<p>Достатъчно е представяне на подписан от подизпълнителя ЕЕДОП, от които да е видно предметът на настоящата поръчка.</p>

<p>В горечитираната Документация фигурира Образец на „Декларация за гаранционен срок от Участник в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на спецпералня и специализирано оборудване за радиационен контрол””.</p> <p>Моля уточнете образецът достоверен ли е и за тази процедура ли се отнася?</p>	<p>Образецът не е за настоящата процедура, допусната е техническа грешка. С настоящето разяснение прилагаме образеца за настоящата процедура.</p>
<p>В горечитираната Документация липсва Образец „Заявление за участие”.</p> <p>Има ли специфична такава форма, или е достатъчен Опис на документите?</p>	<p>Няма специфична форма (образец). В Указания за подготовка на заявлението и офертата е описано съдържанието на заявление за участие, както и начина на представянето му.</p>
<p>По отношение на т. 3 от техническата спецификация, а именно « Компютъризиран монитор (арка, кабина) за контрол на радиоактивно повърхностно замърсяване», молим разяснете:</p> <p>А) По кои от специфицираните параметри се изисква съвместимост със съществуващото оборудване, ако има такива? В тръжната документация и работния проект е указано, че ще бъде осъществена замяна на съществуващата арка РВГ-61. Освен това е подчертано, че сега работещите арки тип РЗБА 04-04 М не са свързани към функциониращ комуникационен канал за събиране, обработване и съхранение на данни, т.е. не се предвижда новият монитор да бъде свързан към съществуващата в момента информационна система. Предвидено е свързване на съществуващите арки РЗБА 04-04 М и на новодоставената такава към модернизиранията в резултат на изпълнение на проекта информационна система.</p> <p>Б) Как трябва да тълкуваме изискванията в спецификацията за брой, тип и площ на детекторите, използвани в монитора? Като минимален брой детектори с указана минимална площ, или като минимална обща площ на детектиране, получаваща се чрез сумиране на площта на всички еднотипни детектори?</p> <p>В) Следва ли да разбираме, че независимо от броя и размера на използваните детектори, водещи са границите на разкриване при бета-</p>	<p>По отношение на т. 3 от техническата спецификация</p> <p>А) Реализацията на Работния проект предвижда смяната на едно средство за измерване (РВГ-61) с друго, специфицирано в Проекта, без помежду им да съществува съвместимост. Специфицираното средство за измерване следва да се интегрира в единната система за РК на ХОГ.</p> <p>На въпроси Б, В и Г) отговорът е: Предлаганото от кандидатите за участие в процедурата оборудване следва да спазва строго спецификацията на Работния проект.</p>

и гама- детекторите, които се постигат с посочения примерен брой, тип и площ детектори при съответните условия?

Г) Ще бъде ли прието предложение за продукт с друга комбинация от брой и размери на детекторите ако той постига исканата или обезпечавя по-добра граница на откриваемост?

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ



ДЕКЛАРАЦИЯ

от Участник в процедура с предмет:

“Модернизирание на системата за радиационен контрол в ХОГ”

Долуподписаният /-ната/ _____
 с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
 от МВР, гр. _____, адрес: _____,
 представляващ _____ в качеството си на _____
 _____ със седалище _____ и адрес
 на управление: _____, тел./факс: _____,
 вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
 ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. За изпълнената работа се установяват гаранционни срокове, както следва:
 - За завършен монтаж на машини, съоръжения и инсталации на промишлени обекти, КИП и А - години (не по-малко от 5 г.);
 - За всички видове строителмонтажни и довършителни работи, както и за вътрешни инсталации на сгради - г. (не по-малко от 5 г.)
2. За оборудването, описано по т.І в нашата спецификация на предлаганото оборудване (апаратура) се установява гаранционен срок в рамките на месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация.
3. За резервното оборудване, описано по т.ІІ в нашата спецификация на предлаганото оборудване (апаратура) се установява гаранционен срок в рамките на месеца, считано от датата на приемане на оборудването.
4. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, ще ги отстраним със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва ще се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
5. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, ще доставим ново оборудване за своя сметка в срок от / / дни и ще го монтираме. Върху новодоставеното оборудване и монтажа му се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.2, съответно т.1.
6. Ако в рамките на гаранционния срок на резервното оборудване се установи дефект, който не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя ново резервно оборудване

_____ г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват Участника, съгласно чл.40 от ППЗОП.