

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА

За възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет:
“Санирание и възстановяване на антикорозионното покритие на вентилационната тръба и нейната опорна конструкция на РО на 6 блок”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос по обществената поръчка с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

1. ВЪПРОС:

В обявлението на обществената поръчка са заложиени :

- срок за получаване на офертите 31.01.2017г. 16:00ч
- срок на валидност на офертите 31.01.2017г. 16:00ч

Предполагаме че е допусната явна техническа грешка при изписването на срока на валидност на офертата.

Моля, да посочите коректния срок за валидност на офертите.

1. ОТГОВОР:

Срокът за валидност на офертите да бъде 31.03.2017 г. 16:00ч.

2. ВЪПРОС:

В обявлението на обществената поръчка раздел „Кратко описание“ е записано: *Обемът и вида дейности, както и изискванията към изпълнението им са подробно описани в количествената сметка и Техническо задание №2015.УИН.2000279.ТЗ.44.*

В техническото задание в т. 1 Предмет на дейността е записано: *„По проект антикорозионната защита(АКЗ) е от два пласта хлоркаучуков грунд ХКББ (ОН 0252857) и три пласта хлоркаучуков емайллак (БДС 12726)“.*

В техническото задание в т.2 Обем на извършваните строително-монтажни работи е записано:

- нанасяне на един пласт хлоркаучуков грунд ХКББ на корозиралите участъци;
- полагане на един пласт хлоркаучуков грунд ХКББ по цялата повърхност на вентилационния комин;
- полагане на два пласта хлоркаучуков емайллак по цялата повърхност на вентилационния комин.

По количествена сметка са предвидени един пласт хлоркаучуков и два пласта хлоркаучуков емайллак

Предвид несъответствието между броя на пластове по проект и обем (количествена сметка), моля да отговорите допусната ли е техническа грешка. В случай, че следва да се изпълняват платовете по проект моля да предоставите коректна количествена сметка.

2. ОТГОВОР:

За ценовото предложение и линейния график да се ползват количествата от количествената сметка.

3. ВЪПРОС:

В количествената сметка са предвидени:

1	Антикорозионна защита по стоманени повърхности от един пласт хлоркаучуков грунд ХКББ <u>на вентилационна тръба с h 102.5 м.</u> по алпийски способ от к.+47.5 до к.+150.0	м2	1440
2	Антикорозионна защита по стоманени повърхности от два пласта хлоркаучуков емайллак <u>на вентилационна тръба с h 102.5 м.</u> по алпийски способ от К.+47.5 до К.+150.0	м2	1345

При диаметър на тръбата 3.0м, както е указано в техническото задание площта на тръбата е $3 \times 3,14 \times 102,5 = 965,55$ м2. Получават се разлики в количествата от порядъка на:

- 380м2 в полагането емайллака на двата пласта, което представлява 28% от обема;
- 474 м2 в полагането на един пласт грунд, което количество е 33% от обема;
- Разликата между количеството на грундираната повърхност 1440м2 и повърхността, върху която се полага емайллак е 95 м2.

От техническото задание не става ясно на какво се дължат тези разлики в количествата. За подготовката на ценовото предложение, линейния график, гаранцията за изпълнение и изпълнението (заявка на материали и мобилизиране на персонал и оборудване) тези количества са съществени.

Моля да направите разяснения за тези разлики. Моля да отговорите на базата на какви количества следва изготвим ценовото предложение и линейния график.

3. ОТГОВОР:

За ценовото предложение и линейния график да се ползват количествата от количествената сметка.

4. ВЪПРОС:

В количествената сметка са предвидени:

3	Антикорозионна защита по стоманени повърхности от <u>един пласт хлоркаучуков грунд</u> ХКББ на пространствена ферма с h 60 м. по алпийски способ от к.+61.0 до к.+119.0	м2	325
4	Антикорозионна защита по стоманени повърхности <u>от два пласта хлоркаучуков емайллак</u> на пространствена ферма с h 60 м. по алпийски способ от к.+61.0 до к.+119.0	м2	650
5	Антикорозионна защита по стоманени повърхности на стълби и площадки от <u>един пласт хлоркаучуков грунд</u> ХКББ	м2	205
6	Антикорозионна защита по стоманени повърхности на стълби и площадки <u>от два пласта хлоркаучуков</u> емайллак	м2	410

Между 3 и 4 позиция от количествената сметка би следвало да има логическа връзка - и двете позиции се отнасят до пространствената ферма с h 60 м. от к.+61.0 до к.+119.0. Количеството на грунда е 325 м², а на лака е 650м² = 2*325, като за лака в текстовата част на позицията от КС е записано „два пласта“, което според нас води до двойно увеличаване на количеството на лака.

Аналогичен е казуса с позиции 5 и 6.

За подготовката на ценовото предложение, линейния график, гаранцията за изпълнение и изпълнението (заявка на материали и мобилизиране на персонал и оборудване) тези количества са съществени.

В връзка с така изложените факти моля да отговорите, с какви количества по позиции 3,4,5 и 6 и каква текстова част на позициите да изготвим ценово предложение и линеен график?

4. ОТГОВОР:

За ценовото предложение и линейния график да се ползват количествата от количествената сметка.