



До



Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“ Преустройство на помещение М130 в БМР за лаборатория за изпитване на хидроамортисьори”

рег. № в АОП 00353-2017-0012

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпило искане вх. № Ф-1301/22.02.2017 г. за разяснения по процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

Количествено-стойностна сметка част МТ и ОВК:

1. Доставки част: ОВК, позиция 14 /не е посочено количество/;
2. Част: ОВК – монтажни работи, позиция 16 /не е посочен размера на въздуховода/;
3. Част: ОВК – монтажни работи, позиция 17 /не е посочен размера на прехода/;
4. Част: ОВК – монтажни работи, позиция 32 32 /не е посочен диаметъра и дължината на разпределителната тръба/ .

ОТГОВОРИ:

1. По позиция 14. От КСС за доставка по част ОВК – количеството бр. 1 ;
2. По позиция 16- размера е ф 200
3. По позиция 17 -ориентировъчните размери са 1000/300 до 600/300, L=400

4. По позиция 32 –дължината и диаметъра на разпределителната тръба е в пряка зависимост от предлаганото за доставка оборудването по позиции 14,16 и 17 от КСС част ОВК Монтажни работи. Тези параметри не са посочени поради това, че различните производители на оборудването по поз. 14,16 и 17 предлагат и съответните за тяхното оборудване дължина и диаметър на разпределителната тръба.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ИВАН АНДРЕЕВ