



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“ Преустройство на помещение М130 в БМР за лаборатория за изпитване на хидроамортисьори”

рег. № в АОП 00353-2017-0012

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпило искане за разяснения по процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

В документацията в точка „2.3.3 Анализи на единични цени” е посочено следното: „Всеки анализ трябва да е обозначен с номер и наименование на вида СМР, съответстващо на наименованието на позицията от количествената сметка, за която се отнася и да е посочен конкретния шифър или конкретното основание за използваната разходна норма: (източниците на разходни норми могат да бъдат: УСН, ТНС, ЕТНС, СЕК)”.

1. Означава ли това, че нямаме право да променяме норма време, посочена за даден вид СМР, независимо кой от източниците на разходните норми сме избрали?
2. Ако за даден вид СМР няма подходящ анализ, по шифър, в нито един от изброените източници на разходни норми, какво да правим?
3. Може ли при образуването на единична цена на конкретна позиция от КС да използваме няколко анализа, с които да я докажем?

ОТГОВОРИ:

1. Нормата време, използвана от участниците, може да е по-малка или равна (т.е. ненадвишаваща) тази от източника;
2. Източниците УСН, ТНС, СЕК съдържат достатъчно видове работи, на които участниците да се позовават директно или като изключение чрез приравняване;
3. Да, анализът на конкретна позиция от КС, при необходимост, може да съдържа в себе си помощни анализи.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ИВАН АНДРЕЕВ