



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

Разяснения

по обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет
**“Изграждане на система за оповестяване на персонала в подобекти
"Общежитие 1" и "Дом на енергетика" на територията на гр. Козлодуй”**

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпило искане за разяснения с Вх. № Ф-1371/24.02.2017г.,
предоставяме следните разяснения:

Въпрос:

Какъв модел /производител/ са съществуващите пожароизвестителни централи /ПИЦ/
в „Общежитие 1” и „Дом на енергетика”?

Отговор:

Общежитие 1

Пожароизвестителна централа модел IFS 7002 производство на фирма UNIPOS.

В обект общежитие 1 има 1 бр. безпотенциален контакт от ПИС за управление на
системата за гласово оповестяване

Дом на енергетика

Пожароизвестителна централа модел MNU109 производство на фирма LITES FIRE
Чехия.

В обект Дом на енергетика има 1 бр. потенциален изход (24 V) от ПИС за управление
на системата за гласово оповестяване