




# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До



Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Подмяна на участъци от “ТСС Козлодуй”, подобекти: “Подмяна на участък 2 от Северна магистрала от К-13А-2 до К-13А-5” и “Подмяна на участък 3 от Южна магистрала от К-16-5 до К-16-6”  
рег. № в АОП 00353-2017-0027

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с входящи номера №Ф-2025/28.03.2017 г. и №Ф-2028/28.03.2017 г. от заинтересовани лица от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

## ВЪПРОС:

Моля, да посочите относно съставянето на ленейния график – един за двете магистрали с общ срок или два отделни графика съответно за двете магистрали – северна и южна? Моля, да се уточни кой от обектите ще се изпълнява първи?

## ОТГОВОР:

Изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка, трябва да са с отделни времеви графици, съответно за двете магистрали, които да не се припокриват. Първо ще се подменят тръбопроводите от северна магистрала.

## ВЪПРОС:

Във връзка с КСС - обект: “Подмяна на амортизирани участъци от дворната мрежа на гр.Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане” т.8.025.1 от ИП  
ПОДОБЕКТ: “Подмяна на у-к 2 от Северна магистрала от К-13А-2 до К-13А-5”  
Част: “МТ”

Бихме искали да попитаме следното:

За подгръването на системата, разтягането и фиксирането на стартовите компенсатори, нужно ли е да предвидим в офертата мобилен котел или ще бъде подсигурен от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД?

## ОТГОВОР:

Разгриването на новите топлопроводи ще се извърши по щатна схема с мрежова вода от експлоатиращото звено на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД – Цех "Топлоснабдяване".

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

