



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: „Доставка на въздухоохладители за вентилатори 5,6QD01,02; 5,6TL01÷05”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовано лице по процедурата с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1:

Може ли да получим образци на документите, които трябва да представим с офертата във формат MS Word?

ОТГОВОР 1:

Образците на документите ще бъдат публикувани и ще са достъпни във формат MS Word на профила на купувача по обособената електронна преписка на горесцитираната обществена поръчка.

ВЪПРОС 2:

В Приложение № 1 – Техническа спецификация и за трите обособени позиции, в Техническите характеристики на въздухоохладителите, в част Клас по безопасност е записано да бъде по федерални норми и правила ОПБ-88/97 НП-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97).

Федералната служба за екологичен, технологичен и атомен надзор /Руска Федерация/ със Заповед № 572 от 17.12.2015г. е утвърдила новите федерални норми и правила: Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии „Общие положения обеспечения безопасности атомных станций” с идентификационен номер НП-001-15.

Въведени са на 16.02.2016 година и заместват старите с цитирания в Приложение 1 към техническа спецификация номер. Същите се посочват и от производителя на оборудването за действащи при тях.

Ще приеме ли Възложителя „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД тази корекция да бъде отразена съгласно актуализацията с федерален закон, в Спецификацията по Образец по т.П.1. към офертата по всички обособени позиции, като за класа на безопасност е записано, че е по НП-001-15, които се явяват в момента действащите норми и правила и заместват старите - ОПБ-88/97 НП-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97)?

ОТГОВОР 2:

Съгласно системата за класификация в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, вентилатори 5,6QD01,02; 5,6TL01÷05 са системи 3 и 4 клас по безопасност, нормална експлоатация (3-Н, 4-Н). И в двата документа - НП-001-97 и НП-001-15, правилата за определяне на принадлежността на оборудването към класове по безопасност 3 и 4 са идентични. При доставката може да се използват класовете по безопасност, формулирани в НП-001-15.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН АНДРЕЕВ

