



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

29.06.2017 г.

ИВАН АНДРЕЕВ



## ПРОТОКОЛ

№2/1323

Комисия по чл.103, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед №АД1323/03.05.2017 г., в състав:

**Председател:** Васко Цветков

– гл. конструктор, Р-КТ – ЕП-2

Членове: 1. Атанас Атанасов

– р-л сектор „АБК”, ИЦ ДиК- Дирекция „Б и К”

2. Михаил Цанков

– р-л група ВТК, ИЦ ДиК- Дирекция „Б и К”

3. Иван Тодев

– технолог, АБК-ВТК, ИЦ ДиК- Дирекция „Б и К”

4. Албена Съйкова

– специалист ИД, Управление „Инвестиции”

5. Ралица Арсенова

– ст. юрисконсулт, Управление “Правно”

6. Мариана Грозданова

– експерт ОП, Управление “Търговско”

се събра да разгледа, оцени и класира оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет **“Модернизация на две системи за вихровотоков контрол на парогенератори ПГВ-1000М”**; рег. номер на поръчката в АОП 00353-2017-0035

Заседание – 03.05.2017 г.

Комисията се запозна с документите, инициращи стартирането на процедурата и условията в документацията за участие, а именно:

- процедурата е иницирана с Доклад на р-л Управление „Инвестиции”, с предложение за стартиране на публично състезание на основание чл.18, ал.1, т.12 във вр. с чл.176 от ЗОП. Посочената в Доклада прогнозна стойност е 800 000 лв.;

(Доклад с рег. №И-1171/30.08.2016);

- Съветът по „Икономика и финанси” е одобрил искането в Доклада и прогнозната стойност в размер на 800 000 лв. Съветът на директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е взел решение да се стартира и проведе процедура с посочения вид и предмет, на основание по чл.18, ал.1, т.12 във вр. с чл.176 от ЗОП и съгласно правилата на „БЕХ” ЕАД;

(Протокол №СИФ-ПР-16/21.09.2016 г. с решение по т.16.1.2 и Протокол на СД №56/17.10.2016 г. с решение 56.1.8.1 и 56.1.8.2);

- Съветът на директорите на „БЕХ” ЕАД е съгласувал решението на СД на възложителя за стартиране на процедура публично състезание, с посоченото правно основание и прогнозна стойност и въз основа на Апликационна форма по раздел IX от Правилата за разрешение за стартиране е одобрил инициативната документация (писмо рег. №740/16.02.2017 г. с искане за съгласуване и препис-извлечение от решение за съгласуване т.II.1.1. от Протокол № 21-2017/07.03.2017 г. на СД „БЕХ” ЕАД);

- процедура е била регистрирана и е преминала през Системата за случаен избор (ССИ) в Агенцията за обществени поръчки(АОП), на процедури подлежащи на предварителен контрол по реда на чл.232 от ЗОП без да бъде изтеглена за контрол;

- с Решение за откриване от Изпълнителния директор са одобрени обявлението и документацията за участие (решение-откриване №ЗОП-Р-47/23.03.2017 г. и обявление за оповестяване на откриването №ЗОП-О-88/23.03.2017 г.);

- обществената поръчка е вписана в Регистъра на АОП под № 00353-2017-0035 и решението и обявлението са публикувани на портала на АОП;

- документацията за участие, вкл. и образците за попълване на офертата са публикувани на профила на купувача;

- критерият за възлагане на поръчката е най-ниска цена; условията в документацията са съгласно Техн. задание №ТЗ.ДиК.ВТК-005/2017г.;

- срокът за получаване на оферти изтича в 16:00 ч. на 19.04.2017 г.;

- До изтичането на първоначално обявения срок е подадена само една оферта; (съгласно регистъра в Централно деловодство -плик-оферта вх. №ОП-380/18.04.2017 г.);

- с Решение на Изпълнителния директор е удължен срока за получаване на оферти до 16:00 ч. на 02.05.2017 г. и е определена нова дата за отваряне след изтичане на удълж. срок (решение №ЗОП-Р-63/20.04.2017 г.за одобряване на обявление за изменение с правно основание чл.100, ал.12, т.1 от ЗОП; решението за удължаване е публикувано на портала на АОП на профила на купувача;

До изтичане на удължения срок подадените оферти, описани в протокол, изготвен съгл. чл.48, ал.6 от ППЗОП, който е приложение към настоящия протокол, са следните:

- Плик Оферта вх. № ОП380/18.04.2017 г.

от участника HRID NON DESTRUCTIVE TECHNIC Ltd., Zagreb - Croatia

- Плик Оферта вх. № ОП448/02.05.2017 г.

от участника INETEC INSTITUT ZA NUCLEARNU TECHNOLOGIJU D.O.O., Zagreb - Croatia

Всички от състава на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП, след като се запознаха с протокола за постъпилите оферти.

За публичната част на заседанието присъства упълномощен представител на участника INETEC INSTITUT ZA NUCLEARNU TECHNOLOGIJU D.O.O/Croatia, описан в присъствен лист, приложение.

Задачи:

- публична част: отваряне на пликите с офертите, оповестяване на съдържанието им и действия по чл.54, ал.4 от ППЗОП;

- закрыта част: разглеждане на постъпилите офертите за участие в частта документи и информация по реда на чл.54 от ППЗОП. Констатации и решения;

- закрыта част: разглеждане за съответствие по част-техническо предложение по реда на чл.56 от ППЗОП. Констатации и решения;

#### 1) Публична част – отваряне, оповестяване на съдържанието

Комисията отвори пликите с офертите по възходящ ред на входящите номера от регистъра, оповести съдържанието им, констатира, че офертите отговарят на изискванията за окомплектоване, вкл. за наличие на отделно запечатани пликите „предлагани ценови

параметри” и извърши действията по подписването по реда на чл.54, ал.4 от ППЗОП. Присъстващият представител (INETEC/Croatia) прие предложението на комисията и подписа плик „предлагани ценови параметри” и техническото предложение на другия участник (HRID/Croatia).

С тези действия приключи публичната част на заседанието.

## 2) Закрита част: разглеждане на офертите в част-Документи и информация

Съобразно реда по чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията е съставила констативен протокол №1/1323,, от който е видно, че двамата участници са представили всички изисквани документи и информация, изискващи се по ЗОП, ППЗОП и документацията за участие. Констативният протокол е публикуван на профила на купувача и приложен към настоящия протокол. От

2.1. Относно двамата участници, комисията констатира, че:

- отговарят на изискванията относно личното състояние, посочени в ЗОП и документацията;
- декларирали са изпълнение на поръчката без участие на подизпълнители;
- двамата участници отговарят на изискванията, поставени като критерии за подбор по технически и професионални възможности, посочени в т.П.1.3) от обявлението за оповестяване откриването на процедурата.

2.2. Решение:

Комисията допуска до следващ етап - разглеждане на техническата част от офертите – участниците:

- HRID NON DESTRUCTIVE TECHNIC Ltd. / Croatia
- INETEC INSTITUT ZA NUCLEARNU TECHNOLOGIJU D.O.O. / Croatia

Комисията продължи работата си с разглеждане за съответствие по част Техническо предложение от получените оферти.

## 3) Закрита част: разглеждане за съответствие по част-техническо предложение

3.1. за HRID NON DESTRUCTIVE TECHNIC Ltd. / Croatia

3.1.1. Кратко описание:

- техническото предложение съдържа Спецификация; Техническо описание на модернизация на TESGI-2 система за изпитание на парогенератора, вкл. изображения; сертификат по ISO 9001:2015 на производителя; други сертификати; Работна програма.
- декларирани са: срок за въвеждане в експлоатация на първата система – до 8 месеца, на втората система - до 1 година след подписване на договор; гаранционен срок – от 24 месеца, считано след успешните изпитания при входящия контрол;
- представени са декларации относно срок на валидност на офертата, съгласие с клаузите в проекта на договор от документацията за участие и за запознаване на място с оборудването, подлежащо на модернизиране.

3.1.2 Констатации:

3.1.2.1. Спецификацията в офертата не е изготвена по образца в документацията за участие. За всички посочени позиции от Спецификацията липсва пълно описание по модули/съставни елементи, параметри, характеристики, което е изискване на образца.

Липсва позиция Специфични инструменти и описание на резервните части, които участника е предвидил при подготовката за участието в процедурата.

Участника е предложил различни вихротокови дефектоскопи в Спецификацията и в частта Техническа информация. За посочения инструмент в т.3. от Спецификацията, а именно CoreStar няма никаква техническа информация.

3.1.2.2. На стр. 3 от приложеното в офертата Техническо описание на модернизация на TESGI-2 система за изпитание на парогенератора се казва: „Обемът на доставката на модернизация на TESGI-2 системата отговаря на Техническите условия №ТЗ.ДиК.ВТ:К-014/14”, а Техническото задание по настоящата процедура е №ТЗ.ДиК.ВТК-005/2017.

3.1.2.3. Техническото описание има следните несъответствия спрямо ТЗ, а именно:

- липсва информация за начина на монтиране и демонтиране на Модула за ротационна сонда тип ПНВ-2, в съответствие с изискванията на т.2.1.8. от ТЗ;

- липсва информация за резолюцията на предвидените видеокамери и регулиране на интензитета на осветеността, в съответствие с изискване в т.2.1.9 от ТЗ;

- липсва информация за захранващия модул -дали е импулсен, в съответствие с изискванията на т.2.2.2. от ТЗ - захранващият модул на манипулатора да бъде импулсен, а към модула се подава напрежение от 220V;

- липсва информация за типа IP защита на конекторите, в съответствие с изискване в т.2.2.4 от ТЗ – да са IP 68, а в техн. оферта се казва само, че поддържа ЛМ тип Ethernet 100BaseT или 1000Base T за цялата комуникация на манипулатора;

- в т.2.4.1 от Техническото описание се предлагат Работни станции за набиране на данни оборудвани с 4GB RAM, при зададен обем памет, съгласно т.2.4.1 от ТЗ - Работните станции да бъдат оборудвани с поне 8GB RAM;

- в т.2.4.13 се казва, че в автоматичния или ръчен режим софтуерът комуникира с База данни и изпълнява снимането на тръбите по предварително изготвения план, но не са уточнени форматите на файловете, каквото е изискването в т.2.4.13. от ТЗ - Типът на файла може да бъде по избор: текстов (csv, xml) или таблица Microsoft Access;

- в т.2.4.18 се казва, че Всички параметри на движение, позиционирането на автоматизирания цикъл се записват в база данни и след това могат да бъдат прочетени от база данни, но не се казва дали се записват и четат от файл със съхранените настройки, каквото е изискването в т.2.4.18. от ТЗ;

3.1.2.4. В Техническото предложение е предоставена информация за срок за доставка, но липсва График за изпълнение, съгласно изискването в т.П.1.3. от образеца на оферта и съответно т.2.2.1.3 от Указанията в документацията за участие;

### 3.1.3 Резултати:

Въз основа на горните констатации, Техническото предложение от офертата на HRID / Croatia не отговаря на изискванията на възложителя в ТЗ и документацията за участие и комисията ще предложи на възложителя, участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата, със следните мотиви:

- Представена е Спецификация, която не е изготвена по образеца в документацията за участие и в нея липсва пълно описание по модули/съставни елементи, параметри, характеристики. Това е неспазване на изискванията за съдържание, посочени в т.2.2.1 от Указанията, както и предоставения Образец на спецификация в документацията за участие;

- Приложено е Техническо описание на модернизация на TESGI-2 система за изпитание на парогенератора, в което участникът декларира, че отговаря на Техническите условия №ТЗ.ДиК.ВТ:К-014/14, което не кореспондира с Техническото задание към документацията за участие в провежданата процедура, а именно №ТЗ.ДиК.ВТК-005/2017. За приложеното Техническо описание са констатирани несъответствия и/или липса информация



спрямо изисквания в т.2.1.8, т. 2.1.9, т.2.2.2, т.2.2.4, т.2.4.1, 2.4.13, т.2.4.18. от Техническото задание към документацията за участие в провежданата процедура;

- В Техническото предложение липсва График за изпълнение, което е неспазване на изискването в т.П.1.3. от образеца на оферта и съответно т.2.2.1.3 от Указанията в документацията за участие.

### 3.2. за INETEC INSTITUT ZA NUCLEARNU TECHNOLOGIJU D.O.O. / Croatia

#### 3.2.1. Кратко описание:

- техническото предложение съдържа: Спецификация по образец; Техническа информация и/или документи за удостоверяване на съответствието във вид на Резюме; Сертификат по ISO 9001 на производителя, вкл. потвърждение от сертифициращата организация, че са в процедура за удължаване на валидността на сертификата; Календарен график и Работна програма;

- декларирани са: срок за въвеждане в експлоатация на първата система – до 8 месеца, на втората система - до 1 година след подписване на договор; гаранционен срок – не по-малко от 24 месеца, след успешни изпитания при входящ контрол;

- представени са декларации относно срок на валидност на офертата, съгласие с клаузите в проекта на договор от документацията за участие и за запознаване на място с оборудването, подлежащо на модернизирание.

#### 3.2.2 Констатации:

3.2.2.1. Представената Техническа информация и/или документи за удостоверяване на съответствието е във вид на Резюме на техническите възможности;. Резюмето преписва дословно ТЗ от документацията за участие и за всяка точка се отбелязва, че изискванията в ТЗ ДиК.ВТК-005/17 се удовлетворяват от страна на INETEC т.е. вместо техн. информация и/или документи е представена декларация, че изискванията в ТЗ ще бъдат изпълнени.

При така разработената Техническа информация съгласно т.2.2.1.1 от раздел Указания, няма информация например за:

- разположението на пушерите, хоризонтално или вертикално - няма приложени схема, скици или друго;

- за модулите за ротационна сонда тип ПНВ-2 и за ултразвуков контрол, дали се демонтират или са постоянно закрепени - няма приложени схема, скици или друго;

- разположение на калибрационните блокове;

- съществуващите двигатели, енкодери, датчици и изпълнителни механизми на манипулатора ще се ползват ли или ще бъдат заменени;

- организацията на окабеляването, противодействие с влагата и борба с шума;

- предвижда ли се използването на пневматика, например за ултразвуковия модул и за насочващите тръби. Как се предвижда управлението на пневматиката;

- вихровотоковия инструмент не е специфициран, няма описание на параметри и характеристики;

- как е организиран Софтуера за набиране на данни;

- декларирания диапазон на работни честоти и брой на работните честоти за вихровотоковия инструмент, в т.2. от Спецификацията, противоречи на описанието за тези характеристики дадено в приложената Техническа информация;

3.2.2.2. Съгласно т.2.2.1.1 от раздел Указания за подготовка на офертата - по т.VI.3) от обявлението и т.П.1.1. от образеца на офертата в документацията за участие – техническото предложение трябва да съдържа техническа информация и/или документи за удостоверяване

на съответствието на оборудването в Спецификацията с изискванията в техническото задание и като приложими са посочени „каталожни или проспектни материали от производителя на продуктите, в които да е отбелязана предлаганата стока (без информация за цени); чертежи, схеми, скици, декларации/сертификати за съответствие и/или одобрение, протокол/и от изпитване или други документи”.

Техническото предложение е елемент от договора, при сключен такъв и затова на този етап Възложителя трябва да знае конкретно какъв продукт ще получи, а участника в процедурата да направи конкретно предложение с доказателства за съответствие с ТЗ.

3.2.2.3. Изискванията в утвърдената и публикувана документация за участие са съобразени с чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП, а именно – офертата да включва техническо предложение съдържащо:

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, съгласно буква б) от цитирания член в ППЗОП;
- друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката, съгласно буква ж) от цитирания член в ППЗОП.

### 3.2.3. Резултати:

Въз основа на горните констатации, Техническото предложение от офертата на INETEC/ Croatia не отговаря на изискванията на възложителя в ТЗ и документацията за участие и комисията ще предложи на възложителя, участникът да бъде отстранен от понататъшно участие в процедурата, със следните мотиви:

- Техническо предложение от офертата не съдържа Техническа информация и/или документи за удостоверяване на съответствието чрез които участникът да удостовери, че предложеното за доставка отговаря на изискванията в Техническото задание от документацията за участие. Съответствието на доставяното оборудване за модернизация с обявените изисквания е от съществено значение за качеството на работа на модернизирания системи, както и за предлаганата модернизация, поради това на този етап е необходимо оборудването да бъде детайлно специфицирано с всичките му параметри и характеристики съобразно изискванията в техн. задание. С така представено техн. предложение, в частта доставка на оборудване, участникът е допуснал неспазване на предварително обявени изисквания и указания към тях, дадени в т.VI.3) от обявлението, в т.II.1.1. от образеца на офертата и в т.2.2.1.1 от раздел Указания за подготовка на офертата и предвид обема на липсващите данни това не би могло да бъде санирано с искане на разяснения по реда на чл.51, ал.13 от ППЗОП.

Разглеждането по част Предложение за изпълнение, от офертите на двамата участници, се извърши в няколко закрити заседания проведени от комисията в състава по Заповед №АД1323/03.05.2017 г., в периода 03.05.-30.05.2017 г.

Заседание: 13.06.2017 г.

Комисията е в състава по Заповед №АД1323/03.05.2017 г.

На заседанието комисията има за задача да обсъди резултатите от разглеждането по част Предложение за изпълнение, от офертите на двамата участници и да вземе решение за допускане/недопускане на участниците до следващ етап.

### 3.3. Решение:

3.3.1. Комисията не допуска до следващ етап – отваряне на пликове „предлагани ценови параметри” от офертите, следните участници:

- HRID NON DESTRUCTIVE TECHNIC Ltd. / Croatia
- INETEC INSTITUT ZA NUCLEARNU TECHNOLOGIJU D.O.O. / Croatia

и ще предложи на възложителя:

- да отстрани двамата участници от по-нататъшно участие в процедурата – при съответстващото правно основание в ЗОП и въз основа на мотивите, посочени в т.3.1.3 и 3.2.3 от този протокол и
- да прекрати провежданата процедура - при съответстващото правно основание в ЗОП поради това, че всички оферти не отговарят на условията за представяне и са неподходящи.

#### **Комисията предлага на възложителя:**

1. Да прекрати провежданата процедура -публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет **“Модернизация на две системи за вихротоков контрол на парогенератори ПГВ-1000М”** с мотивирано решение, при наличието на следните основания:

- чл. 110, ал.1 т.2 от ЗОП: всички оферти не отговарят на условията за представяне и са неподходящи.
- фактическо основание: предложенията за изпълнение, от офертите на двамата участници, не отговарят на предварително обявените изисквания в Техническото задание и документацията за участие и въз основа на констатираните несъответствия офертите са отхвърлени, а участниците са предложени за отстраняване.

2. Да отстрани от участие в процедурата участниците, при наличието на следните основания:

2.1. Участника HRID NON DESTRUCTIVE TECHNIC Ltd. / Croatia с оферта вх. № ОП380/18.04.2017 г.:

2.1.1. На основание чл.107, т.2 буква „а” от ЗОП – чиято оферта не отговаря на предварително обявени изисквания в Техническото задание и документацията за участие;

2.1.2. Фактически мотиви, въз основа на констатации при разглеждане на предложението за изпълнение:

- Представена е Спецификация, която не е изготвена по образеца в документацията за участие и в нея липсва пълно описание по модули/съставни елементи, параметри, характеристики. Това е неспазване на изискванията, посочени в т.2.2.1 от Указанията, както и предоставения Образец на спецификация в документацията за участие;

- Приложено е Техническо описание на модернизация на TESGI-2 система за изпитание на парогенератора, в което участникът декларира, че отговаря на Техническите условия №ТЗ.ДиК.ВТ:К-014/14, което не кореспондира с Техническото задание към документацията за участие в провежданата процедура, а именно №ТЗ.ДиК.ВТК-005/2017. За приложеното Техническо описание са констатирани несъответствия и/или липса информация спрямо изисквания в т.2.1.8, т. 2.1.9, т.2.2.2, т.2.2.4, т.2.4.1, 2.4.13, т.2.4.18. от Техническото задание към документацията за участие в провежданата процедура;

- В Техническото предложение липсва График за изпълнение, което е неспазване на изискването в т.П.1.3. от образеца на оферта и съответно т.2.2.1.3 от Указанията в документацията за участие.

2.2. Участника INETEC INSTITUT ZA NUCLEARNU TECHNOLOGIJU D.O.O. / Croatia с оферта вх. № ОП448/02.05.2017 г.:

2.2.1. На основание чл.107, т.2 буква „а” от ЗОП – чиято оферта не отговаря на предварително обявени изисквания в Техническото задание и документацията за участие;

2.2.2. Фактически мотиви, въз основа на констатации при разглеждане на предложението за изпълнение:

- Техническо предложение от офертата не съдържа Техническа информация и/или документи за удостоверяване на съответствието, чрез които участникът да удостовери, че предложеното за доставка отговаря на изискванията в техническото задание от документацията за участие. Съответствието на доставяното оборудване за модернизация с обявените изисквания е от съществено значение за качеството на работа на модернизирани системи, както и за предлаганата модернизация, поради това на този етап е необходимо оборудването да бъде детайлно специфицирано с всичките му параметри и характеристики съобразно изискванията в техн. задание. С така представено техн. предложение, в частта доставка на оборудване, участникът е допуснал неспазване на предварително обявени изисквания и указания към тях, дадени в т.VI.3) от обявлението, в т.II.1.1. от образеца на офертата и в т.2.2.1.1 от раздел Указания за подготовка на офертата и предвид обема на липсващите данни това не би могло да бъде санирано с искане на разяснения по реда на чл.51, ал.13 от ППЗОП.

Настоящият протокол и цялата документация, на основание чл. 108, т.4 от ЗОП, се предава на Възложителя за вземане на окончателно решение по процедурата.

Дата: 13.06.2017 г.

**Приложения:**

1. Протокол за постъпилите оферти;
2. Протокол №1/3725-констативен.
3. Присъствени листа.

Комисия в състав:

Председател: ..... /В. Цветков/

Членове: 1..... /Ат. Атанасов/

3. .... /Ив. Тодев/

5. .... /Р. Арсенова/

2..... /М. Цанков/

4..... /Алб. Съркова/

6. .... /М. Грозданова/





**ПРОТОКОЛ**

№1/1323

**Относно:** Разглеждане на документи по реда на чл.54, ал.7 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към лично състояние и критерии за подбор

Вид/наименование/рег.номер на поръчката в АОП: публично състезание / “Модернизация на две системи за вихровотоков контрол на парогенератори ПГВ-1000М” / 00353-2017-0035

На 03.05.2017 г. комисията по Заповед №АД-1323/03.05.2017 г., назначена по чл.103, ал.1 от ЗОП, отвори по реда на постъпването в Централното деловодство на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, с надпис “Оферти” и състави настоящия протокол.

**1. Констатации:**

1.1. HRID NON DESTRUCTIVE TECHNIC Ltd., Zagreb - Croatia – оферта  
вх. № ОП380/18.04.2017 г.;

Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в офертата, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

1.2. INETEC INSTITUT ZA NUCLEARNU TECHNOLOGIJU D.O.O., Zagreb – Croatia - оферта  
вх. № ОП448/02.05.2017 г.

Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в офертата, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Съобразно чл.54, ал.7 от ППЗОП - настоящия протокол да се публикува на профила на купувача, за информация на участниците в процедурата.

Протоколът се състави и подписа от комисията в състав:

Председател: ..... В. Цветков  
/Гл. конструктор, Р-КТ – ЕП-2/

Членове: 1. .... Ат. Атанасов  
/Р-л сектор АБК, ИЦ „ДиК”/

2. .... М. Цанков  
/Р-л група ВТК, ИЦ „ДиК”/

3. .... Ив. Тодев  
/Технолог ВТК, ИЦ „ДиК”/

4. .... Алб. Съйкова  
/специалист ИД/

5. .... Р. Арсенова  
/Ст. юриконсулт/

6. .... М. Грозданова  
/Експерт ОП/



# ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

## ПРОТОКОЛ

за постъпили оферти в обществена поръчка, възлагана чрез публично състезание,  
с предмет: **“Модернизация на две системи за вихротоков контрол  
на парогенератори ПГВ-1000М”**

Първоначален срок за получаване на оферти:	19.04.2017 г. – 16:00 часа
Удължен срок за получаване на оферти:	02.05.2017 г. – 16:00 часа
Отваряне на офертите:	03.05.2017 г. – 13:30 часа

1) Плик Оферта вх. № ОП380/18.04.2017 г.  
- HRID NON DESTRUCTIVE TECHNIC Ltd., Zagreb - Croatia

2) Плик Оферта вх. № ОП448/02.05.2017 г.  
- INETEC INSTITUT ZA NUCLEARNU TECHNOLOGIJU D.O.O., Zagreb - Croatia

**Предал:**

Експерт ОП:.....

/М. Грозданова/

**Приел:**

Председател на комисията:.....

/В. Цветков/



# "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй

## ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

за участие в обществена поръчка, възлагана чрез публично състезание  
с предмет: "Модернизация на две системи за вихротоков контрол  
на парогенератори ПГВ-1000М"

Отваряне на оферти:

03.05.2017 г. – 13:30 часа

Фирма: INTEC - Institute for Nuclear Technology  
Представители: 1. ХЛОУИЕ МАТОКАИД /име и длъжност/ [Signature] /подпис/

2. .... /име и длъжност/ ..... /подпис/

ФИРМА: .....

Представители: 1. .... /име и длъжност/ ..... /подпис/

2. .... /име и длъжност/ ..... /подпис/

ФИРМА: .....

Представители: 1. .... /име и длъжност/ ..... /подпис/

2. .... /име и длъжност/ ..... /подпис/

ФИРМА: .....

Представители: 1. .... /име и длъжност/ ..... /подпис/

2. .... /име и длъжност/ ..... /подпис/

ФИРМА: .....

Представители: 1. .... /име и длъжност/ ..... /подпис/

2. .... /име и длъжност/ ..... /подпис/

Дата: ..... 2017 год.