



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр.Козлодуй

ЗАПОВЕД

№ АД - 2498

гр. Козлодуй, 11 / 08 . 2017г.

На основание чл. 110, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Решение № ЗОП-Р-82/16.05.2017г. за откриване на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на дизелово гориво без биокомпонента”, обявление № ЗОП-О-152/16.05.2017г., регистрационен номер в АОП № 00353-2017-0064 с прогнозна стойност 920 000.00 лв. без ДДС.

ОТСТРАНЯВАМ:

На основание чл. 107, т. 2, буква а) от ЗОП от участие в процедурата следния участник:

„ДМВ” ЕООД, гр. Мартен

Телефон: 08117/2200

Email: trade@dmv.bg

Лице за контакти: Десислава Савова

Фактическо основание: В приложение № 1 към Техническа спецификация № 2017.30.ДГ.GV.ТСП.1410/1, Възложителя е поставил изискване за гранична температура на филтруемост през студен филтър (CFPP) клас F, не по висока от минус 20 C°. От представения от участника „ДМВ” ЕООД, гр. Мартен протокол от изпитване (Анализно свидетелство (сертификат) за произведена вече партида гориво за дизелови двигатели без биокомпонента), извършено от „ПЕТРОЛ – КОНТРОЛ” ЕООД и приложен анекс № 1 към Договор № TR 590/2016 за покупко-продажба на горива става ясно, че граничната температура на филтруемост през студен филтър (CFPP) клас F е минус 15C°.

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква а) от ЗОП.

ПРЕКРАТЯВАМ

Процедурата със следните мотиви:

Фактическо основание: Всички оферти за участие са неподходящи.

Правно основание: чл.110, ал. 1 т. 2 от ЗОП.

На основание чл. 181, ал. 8 във връзка с чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящето решение следва да се изпрати в един и същи ден до всички участници и да се публикува в профила на купувача.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=3340

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП настоящето решение може да бъде обжалвано в 10 (десет) дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ТОДОРОВ АНДРЕЕВ

