



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ

по условията на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
“Доставка на електроматериали”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

Обособена позиция 2 – „Предпазители, щепсели, фасунги, глави кабелни, кабелни обувки и клеми”

ВЪПРОС 1: Подпозиция №103, ID 18752 – Накрайник кабелен изолиран Н 0.75/18 – означението **Н** е за неизолиран накрайник, а **НИ** за изолиран. Моля да уточните, кой от двата вида искате?

ОТГОВОР 1: Накрайникът трябва да е изолиран.

ВЪПРОС 2: Подпозиции №105, ID 122628 и №106, ID 122629 – Клема двойно свързана към 50 ома. Моля за подробна техническа информация, чертеж или снимка на тази клема.

ОТГОВОР 2: Прилагаме снимки на Клема двойно свързана към 50 ома по отделните подпозиции.

Подпозиция №105, ID 122628

BNC мъжки конектор двоен, 50Ω



Подпозиция №106, ID 122629

BNC женски конектор двоен, 50Ω

