



## **”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

### **РАЗЯСНЕНИЯ**

по условията на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:  
**“Доставка на електроматериали”**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

**За Обособена позиция № 1 – „Прекъсвачи, превключватели, контактори, пускатели и изключватели”**

**ВЪПРОС 1:** За подпозиции от **№18** до **№25** от Техническата спецификация на Възложителя – Какви трябва да бъдат Дефектно токовите защиты - селективни или с моментално действие?

**ОТГОВОР 1:** Подпозиции от **№18** до **№25** - Дефектно токовите защиты да са с моментално действие.

**Обособена позиция 2 – „Предпазители, щепсели, фасунги, глави кабелни, кабелни обувки и клеми”**

**ВЪПРОС 1:** За подпозиция **№ 83** от Техническата спецификация на Възложителя - Къде трябва да са монтирани прекъсвача и моторната защита?

**ОТГОВОР 1:** Подпозиция **№ 83** - Удължител кабелен, индустриален - е с вграден автоматичен предпазител.

**ВЪПРОС 2:** За подпозиции от **№84** до **№88** - Дали не е объркано, вписано е „тяло на обувката електротехническа мед; ухо на обувката чист алуминий“, по принцип биметалните обувки са „тяло на обувката алуминий; ухо на обувката електротехническа мед“? Ако не е сгрешено, може ли да се оферира медна покалаена обувка?

**ОТГОВОР 2:** Техническото описание е коректно. Придържайте се към изискванията на Техническа спецификация № 17.АЕЦ.ТСП.332.

**ВЪПРОС 3:** За подпозиции **№105** и **№106** – Моля, да дадете допълнително по-подробна информация какво Ви е необходимо?

**ОТГОВОР 3:** Предоставили сме допълнителна информация в Разяснения по условията на обществената поръчка, публикувани на 12.04.2017 г.