



# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

ДО

**ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА  
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**„ДОСТАВКА НА СИЛФОННИ ВЕНТИЛИ ЗА  
СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКА ВОДА  
ОТГОВОРНИ ПОТРЕБИТЕЛИ И СИЛФОННИ  
КИП ВЕНТИЛИ”**

**РЕГ. № 00353-2017-0081**



Относно: Разяснения по условията на обществената поръчка

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси АЕЦ вх.№Ф-3561/14.06.2017 г. и АЕЦ вх.№Ф3574/14.06.2017 г. предоставяме следните разяснения:

**ВЪПРОС:** „Според техн. спецификация 1.2. – специализирани инструменти за ремонт и поддръжка, вие искате резервен клапан със силфонен комплект за позиция 1 и 2 – 1 комплект и резервни уплътнения за капак-корпус за позиция 1 и 2 – 10 бр. Искате ли да имате този комплект за всеки силфонен клапан или само 1 за всякаква позиция. Със други думи: вие искате за позиция 1 – 1 комплект или 35 компл. и т.н. по други позиции. Защото вие не сте посочили общо количество за цялата поръчка.”

**ОТГОВОР:** В т.1.2 на Техническа спецификация №2017.30.РО.00.ТСП.1322/1 е посочен общия брой на необходимите резервни части.

**ВЪПРОС:** „От техническа спецификация № 2017.30.РО.00.ТСП.1322/1 – доставка на силфонни вентили, моля да бъде разяснено какво се има пред вид:

1.2.1 Резервен клапан със силфон комплект за поз.1 от табл. 1 - 1 к-т

1.2.2 Резервен клапан със силфон комплект за поз.2 от табл. 1 - 1 к-т

Дали напълно комплектован функциониращ вентил или запорен орган, щок и силфон, като резервни части?”

**ОТГОВОР:** Под „Резервен клапан със силфонен комплект” се има предвид запорен орган, щок и силфон, като резервни части.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
ИВАН АНДРЕЕВ**

