



## ЗАПОВЕД

№ АД-2770

гр.Козлодуй, 05 / 09 2017 г.

На основание чл.181, ал.6 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Протокол на комисия по Заповед №АД-2087/04.07.2017 г. за провеждане на процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „**Доставка на силфонни вентили за система техническа вода отговорни потребители и силфонни КИП вентили**” и прогнозна стойност 256 650 лв.; открита с Решение № ЗОП-Р-106/09.06.2017 г. и обявление, №ЗОП-О-188/09.06.2017 г.; рег. номер на поръчката в АОП №00353-2017-0081

### 1. Отстранявам следните участници:

1.1. Участника „ПРОМТЕХ СТРОЙ” ООД гр. Бургас с оферта вх. № ОП786/30.06.2017 г.:  
Правно основание: чл. 107, т.1 от ЗОП;

Фактическо основание: Участникът не отговаря на поставеното изискване в критерия за подбор по технически и професионални възможности, посочен в обявлението:

- в първоначално представения ЕЕДОП не предоставя никаква информация за съответствието си с критерия за подбор. В отговор на Протокол №1/2087 с констатациите относно несъответствието с минималното изискване за подбор по технически и професионални възможности по т.Ш.1.3.) от обявлението, посредством нов ЕЕДОП, участникът декларира три извършени доставки, които не са идентични на предмета-доставка на силфонни и силфонни КИП вентили и/или сходни с предмета доставки - доставка на квалифицирана спирателна силфонна арматура.

1.2. Участника „СЕ СПЕЦИАЛНА ЕНЕРГОТЕХНИКА” ООД гр. София с оферта вх. №ОП768/24.06.2017 г.:

Правно основание: чл.107, т.2 буква „а” от ЗОП – чиято оферта не отговаря на предварително обявени изисквания в техн. спецификации към документацията за участие;

Фактическо основание: не отговаря на изискванията по т.2.3. и т.1.2.1. в ТС №2017.30.РО.00.ТСП.1309/1:

а) КИП вентилите в офертата (приложен чертеж по ТУ26-07-391-2008) не отговарят на изискването посочено в т.2.3 от ТС „вентилите да са ремонтно-пригодни – без отрязване от тръбопровода”;

б) КИП вентилите нямат уплътнения за капак-корпус и съответно към тях не предлага резервни уплътнения за капак-корпус, но съгл. т.1.2.1. от ТС резервни уплътнения трябва да се включват в обхвата на доставката.

1.3. Участника „ПРО АРМ” ЕООД гр. София с оферта вх. № ОП790/30.06.2017 г.:

Правно основание: чл.107, т.2 буква „а” от ЗОП – чиято оферта не отговаря на предварително обявени изисквания в техн. спецификации към документацията за участие;

Фактическо основание: не съответства по количество на изискванията по т. 1.2.1. в ТС №2017.30.РО.00.ТСП.1309/1:

а) предлага 50 бр. резервни уплътнения за капак-корпус към DN10, при изискване по т.1.2.1. от ТС броят им да е – 10 бр..

1.4 Участника „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД гр. София с оферта вх. № ОП793/30.06.2017 г.:  
Правно основание: чл.107, т.2 буква „а” от ЗОП – чиято оферта не отговаря на предварително обявени изисквания в техн. спецификации към документацията за участие;

Фактическо основание: не отговаря на изисквания по т.2.3 от ТС №2017.30.РО.00.ТСП.1322/1 и по т.2.3 от ТС №2017.30.РО.00.ТСП.1309/1:

- по ТС №2017.30.РО.00.ТСП.1322/1:

а) предложеният тип силфонни вентили не отговарят на изискваните габаритни размери, посочени в т.2.3 от ТС, а именно: предложен е DN25 (таблица с техн. данни стр.35 от офертата) с височина 320мм, при изискване да са до 250мм; предложен е DN32 с височина 395мм, при изискване да са до 300мм;

б) предложения тип силфонни вентили (съгл. приложения чертеж) не отговарят на изискването за „вход-изход – на една ос”, посочено в т.2.3. от ТС;

- по ТС №2017.30.РО.00.ТСП.1309/1:

а) предложените силфонни КИП вентили (съгл. приложения чертеж) не отговарят на изискването за „вход-изход – на една ос”, посочено в т.2.3. от ТС. Предложените DN10 са от същия тип както DN25 и DN32.

1.5. Участника „ЕМТЕКС” ЕООД гр. София с оферта вх. № ОП796/30.06.2017 г.:

Правно основание: чл.107, т.2 буква „а” от ЗОП – чиято оферта не отговаря на предварително обявени изисквания в техн. спецификации към документацията за участие;

Фактическо основание: не отговаря на изискванията по т.2.3 от ТС №2017.30.РО.00.ТСП.1322/1 и по т.1.2.1. от ТС №2017.30.РО.00.ТСП.1309/1:

- по ТС №2017.30.РО.00.ТСП.1322/1:

а) предложеният тип силфонни вентили DN25 и DN32 е Z-образен т.е. не е на една ос, и не отговарят на изискването за „вход-изход – на една ос”, посочено в т.2.3. от ТС;

- по ТС №2017.30.РО.00.ТСП.1309/1:

а) КИП вентилите нямат уплътнения за капак-корпус и съответно към тях не предлага резервни уплътнения за капак-корпус, но съгл. т.1.2.1. от ТС резервни уплътнения трябва да се включват в обхвата на доставката;

б) КИП вентилите в офертата (приложен чертеж) не отговарят на изискването посочено в т.2.3 от ТС „вентилите да са ремонтно-пригодни – без отрязване от тръбопровода”.

1.6. Участника „МЕТТРЕЙД ЦЕНТЪР” ЕООД гр. София с оферта вх. № ОП798/30.06.2017 г.:

Правно основание: чл.107, т.2 буква „а” от ЗОП – чиято оферта не отговаря на предварително обявени изисквания в техн. спецификации към документацията за участие;

Фактическо основание: не отговаря на изискванията по т.1.2.1. и т.2.3 от ТС №2017.30.РО.00.ТСП.1309/1:

а) КИП вентилите нямат уплътнения за капак-корпус и съответно към тях не предлага резервни уплътнения за капак-корпус, но съгл. т.1.2.1. от ТС резервни уплътнения трябва да се включват в обхвата на доставката;

б) КИП вентилите не отговарят на изискването посочено в т.2.3 от ТС „вентилите да са ремонтно-пригодни – без отрязване от тръбопровода”.

**2. Прекратявам процедурата на основание чл.110, ал.2 т.2 от ЗОП с мотива, че има само една подходяща оферта, офертата на „И.Б.Л.-България” ЕАД гр. София с вх.№ОП788/30.06.2017г. и при наличие само на една подходяща оферта липсва реална конкуренция, за да бъде избрана офертата с най-ниска предлагана цена, съгласно критерия за възлагане на обществената поръчка.**

3. Административни данни за участниците:

3.1. „СЕ СПЕЦИАЛНА ЕНЕРГОТЕХНИКА” ООД гр. София

Телефон: 02/4219794; Email: info@сресенерготех.com; Лице за контакти: Андрей Инговатов

3.2. „ПРОМТЕХ СТРОЙ” ООД гр. Бургас

Телефон: 0896 927213; Email: pts\_ga@mail.bg; Лице за контакти: Геннадий Бугрим

3.3. „И.Б.Л.-България” ЕАД гр. София

Телефон: 02/9521154; Email: office@iblbulgariq.com; Лице за контакти: Емил Георгиев

3.4. „ПРО АРМ” ЕООД гр. София

Телефон: 02/4267608; Email: office@proarm.bg; Лице за контакти: Емил Мерджанов

3.5. „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД гр. София

Телефон: 02/8089601; Email: tenders@riskeng.bg; Лице за контакти: Георги Халев

3.6. „ЕМТЕКС” ЕООД гр. София

Телефон: 02/9201910; Email: office@emteks.eu; Лице за контакти: Руси Иванов

3.7. „МЕТТРЕЙД ЦЕНТЪР” ЕООД

Телефон: +359877714747; Email: mettradecenter@gmail.com; Лице за контакти: Радослав Козлеков

На основание чл.181, ал.8 и в срока по чл.43, чл.1 от ЗОП, настоящото решение в един и същи ден да се изпрати до всички участници и да се публикува в профила на купувача.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача:  
[http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally\\_orders&psub=com\\_procedures&id=3362](http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&psub=com_procedures&id=3362).

Съгласно чл.197, ал.1 т.7 от ЗОП решението може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията, в 10 (десет) дневен срок от получаването му.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**ИВАН ТОДОРОВ АНДРЕЕВ**

