



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До



Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на серпентини за пароструйни ежектори”

рег. № в АОП 00353-2017-0045

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-2753/02.05.2017 г. и вх. № Ф-2768/02.05.2017 от заинтересовани лица от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: Каква е масата на отделните детайли (сборни единици) и на комплекта серпентини по чертежи: № 16.30.TO.SD.PIP.4562.00.00; Чертеж № 16.30.TO.SD.PIP.4562.01.00; Чертеж № 16.30.TO.SD.PIP.4562.02.00, приложени към Техническа спецификация № 2016.30.TO.SD.TCP.1342.

ОТГОВОР: Информация за масата на отделните детайли (сборни единици) и на комплекта серпентини не е налична, тъй като досега не е изработван такъв охладител от неръждаема стомана.

ВЪПРОС: Изисква ли се термообработка на серпентините?

ОТГОВОР: Не се изисква термообработка на серпентините.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

