



УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
10.10.2017г. ИВАН АНДРИЕВ



ДОКЛАД

На 16.06.2017 год. в изпълнение на Заповед № АД-1835/16.06.2017г. на Изпълнителния Директор комисия в състав:

Председател: Аспарух Първанов – Р-л сектор “Р”, Цех „ОРУ”
Членове: 1. Красимир Кръстев – Р-л сектор „Р”, Цех „БПС”
2. Иван Димитров – Инженер по ремонта „КА”, ЕСО, ЕП2
3. Тодор Божанов – Инженер „РЗА”, ОРУ
4. Андриан Деков – Р-л група „НЗ”, РЗА-ЕО, ЕП2
5. Димитър Донков – Старши юриконсулт, У-ние “П”
6. Славина Спасова – Специалист “ОП”, У-ние “Т”

се събра за отваряне и разглеждане на офертата и водене на преговори с поканения участник „Шнайдер Електрик България” ЕООД, гр. София, относно постъпила оферта за участие в процедура на пряко договаряне с предмет: „Доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric SA”.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието присъства представител на Участника, съгласно приложен присъствен лист.

Комисията се запозна с изискванията на документацията и установи:

1. Процедурата на пряко договаряне е стартирана с Решение № ЗОП-Р-80/09.05.2017г. на основание Доклад № Т-88/23.02.2017г., Решение № 5.1.12.. от Протокол № 5/01.03.2017г. на Съвет по икономика и финанси и Решение № 15.1.8.1. от Протокол № 15/11.04.2017г. на Съвет на директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

2. След одобряване на изготвената документация до участника е изпратена покана с изх. № 2023/09.05.2017г. С Покана с изх. № 2109/16.05.2017г. е удължен срокът за подаване на оферта до 09:30ч. на 16.06.2017г.

3. Процедурата е заведена в РОП под № 00353- 2017-0062.

4. Участникът „Шнайдер Електрик България” ЕООД, гр. София е подал оферта с вх. № ОП-704/16.06.2017г.

Председателят на комисията отвори плика с офертата с видимо ненарушена цялост.

Комисията установи, че представените от участника документи отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки и на документацията за участие.

След преглед на техническото предложение комисията установи, че същото отговаря на изискванията, посочени в техническото задание на Възложителя.

Първоначална оферта на участника:

1. Предлагана цена – 77 672 лева без ДДС;
2. Срок на доставка – до 3 месеца, считано от датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция „Б и К”;
3. Към описанието на позиция 37 се добавя референтен номер ZB4BV6;

4. Позиции от 44 до 46 - прекъсвачи тип С60N се заменят с iС60N и към описанието на позициите се допълват референтни номера както следва: Позиция 44 – А9F74304; Позиция 45 – А9F74310; Позиция 46 – А9F74316; Тази замяна се налага, тъй като исканите от Възложителя прекъсвачи вече не се произвеждат и това са техни аналози;

5. Позиция 50 Прибор РМ810MG се заменя с МЕТСЕРМ5560;

6. Позиция 51 Реле токово РМ4JA32М се заменя с РМ35JA32MR;

7. За стоките предмет на настоящия договор се установява гаранционен срок в рамките на 12 месеца от въвеждане в експлоатация, но не повече от 18 месеца от датата на приемане на доставката.

Участникът има предложения за изменения на проекта на договора, приложение към настоящия протокол.

Страните, след проведени преговори, се договориха следното:

1. Цена – 73 788,00 лева;

2. Предложението на Участника за позиция 37 съответства по технически характеристики с исканото от Възложителя в Техническата спецификация №2017.30.E4.00.TCP.1595, като се добавя в допълнение към описанието единствено каталожен номер ZB4BV6;

3. Поради спиране от производство на прекъсвачи тип С60N, същите се заменят с прекъсвачи тип iС60N, като изцяло запазват предлаганата гама и технически характеристики на прекъсвачите. Предложените прекъсвачи изцяло покриват изискванията на Възложителя посочени в Техническата спецификация №2017.30.E4.00.TCP.1595. Основна разлика между предложението на Участника и исканото по Техническа спецификация се явяват каталожните номера както следва - Позиция 44 – А9F74304; Позиция 45 – А9F74310; Позиция 46 – А9F74316.

4. В позиция 50 се налага замяна поради спиране от производство на Прибор РМ810MG. Същия се заменя с МЕТСЕРМ5560. Разлика в техническите характеристики между МЕТСЕРМ5560 и РМ810MG няма;

5. В позиция 51 се налага замяна поради спиране от производство на Реле токово РМ4JA32М. Същото се заменя с РМ35JA32MR. Разлика в техническите характеристики между РМ35JA32MR и РМ4JA32М няма;

6. Точка 1.1. придобива следната редакция: „ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага и заплаща, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric SA, наричани за краткост “стока”, в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение №2 – Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Приложение №3 – Техническа спецификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Приложение №4 – Предлагана цена – неразделна част от настоящия договор;

7. Създава се нова точка 6.2. от договора със следния текст: „Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на изпълнителя за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Следващите точки променят номерацията си в съответствие с направеното изменение.

Позиция от ТС	ID	Изискване по ТС	Предложение	Сравнение
37.	123003	Блок светлинен, за крушка с цокъл ВА9s, за главата O22mm, винтови клеми, за Harmony XB4/XB5, Us<=250V	Блок светлинен, за крушка с цокъл ВА9s, за главата O22mm, винтови клеми, за Harmony XB4/XB5, Us<=250V, кат. No ZB4BV6	Разлика в апаратурата няма. В предложението на Изпълнителя е упоменат каталожен номер. Същият в нашата ТС не е упоменат.

44.	94846	Прекъсвач автоматичен тип С60N 3P 4A C; Кат.No.24347; триполосен с номинален ток In=4A при T=30°C; магнитния изключвател сработва между 3 и 5 пъти; номинален ток In	Прекъсвач автоматичен тип iC60N 3P 4A C; Кат.No.A9F74304; триполосен с номинален ток In=4A при T=30°C; магнитния изключвател сработва между 3 и 5 пъти; номинален ток In	Шнайдер Електрик спират производството на прекъсвачи тип С60N и заменят същото с производство на прекъсвачи тип iC60N, като изцяло запазват предлаганата гама и технически характеристики на прекъсвачите. Предложените прекъсвачи изцяло покриват изискванията на техническата спецификация. Едиствената разлика между ТС и предложението е каталожния номер за поръчка на прекъсвачите.
45.	94847	Прекъсвач автоматичен тип С60N 3P10A C; Кат.No.24394; триполосен с номинален ток In=10A при T=30°C; магнитния изключвател сработва между 3 и 5 пъти; номинален ток In	Прекъсвач автоматичен тип iC60N 3P10A C; Кат.No. A9F74310; триполосен с номинален ток In=10A при T=30°C; магнитния изключвател сработва между 3 и 5 пъти; номинален ток In	
46.	94848	Прекъсвач автоматичен тип С60N 3P 16A C; Кат.No.24350; триполосен с номинален ток In=16A при T=30°C; магнитния изключвател сработва между 3 и 5 пъти; номинален ток In	Прекъсвач автоматичен тип iC60N 3P 16A C; Кат.No. A9F74316; триполосен с номинален ток In=16A при T=30°C; магнитния изключвател сработва между 3 и 5 пъти; номинален ток In	
50.	97637	Прибор РМ810МG за измерване параметри на мрежа, с двупроводен RS485 интерфейс	Прибор МЕТSEPM5560 за измерване параметри на мрежа, с двупроводен RS485 интерфейс	
51.	98304	Реле токово, тип RM4JA32M, ток на сработване от 0,3A до 15A	Реле токово, тип RM35JA32MR,	Разлика в апаратурата няма. Шнайдер Електрик спират производството на RM4JA32M.

Предложените замени в оборудването отговарят по механични и електромеханични свойства на исканото от Възложителя и няма да са необходими

А. Димитров *М. Шнейдер* *Ж. Димитров* *А. Димитров*

допълнителни действия и изменения при монтаж и номинална работа на оборудването.

На основание Решение № 15.1.8.1. от Протокол № 15/11.04.2017г. на Съвета на Директорите настоящия доклад на комисията **не следва да се внася** за разглеждане от СД, тъй като договорената стойност **не надвишава** планираната стойност на поръчката, която е **84 050 лв. без ДДС**.


Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 106, ал. 6 от Закона за обществените поръчки да определи участника „Шнайдер Електрик България” ЕООД, гр. София за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric SA” и на основание чл. 183 от ЗОП да сключи договор с него.


Настоящият доклад е съставен на 14.08.2017г. в съответствие с чл.60, ал.1, във връзка с чл.67, ал.6 от ППЗОП.


На основание чл. 106, ал.1 от ЗОП цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за утвърждаване и за вземане на решение по чл.106, ал.6 във връзка с чл.108, т.1 и чл.109 от ЗОП.


Приложения:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП | 1 бр. |
| 2. Протокол от проведени преговори | 1 бр. |
| 3. Присъствен лист | 1 бр. |

Председател: 
/ Аспарух Първанов /

Членове:
1. 
/ Красимир Кръстев /

2. 
/ Иван Димитров /

3. 
/ Тодор Божанов /

4. 
/ Андриан Деков /

5. 
/ Димитър Донков /

6. 
/ Славина Спасова /

ПРОТОКОЛ

по чл. 48, ал. 6 от ПЗЗОП

За постъпили оферти за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет:


“Доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric SA”

Краен срок за подаване на оферта: до 10:00 часа на 16.06.2017г.

Отваряне на офертата: 10:00 часа на 16.06.2017г.


1. Вх. № ОП-704/16.06.2017г./09:27ч. „Шнайдер Електрик България ЕООД, гр. София

Предал:

Специалист „ОП”: .....

/Сл. Спасова/

Приел:

Р-л сектор “Р”, Цех „ОРУ”: .....

/А. Първанов/

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между Шнайдер Електрик България ЕООД, София и „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Председател: Аспарух Първанов – Р-л сектор „Р”, Цех „ОРУ”
Членове: 1. Красимир Кръстев – Р-л сектор „Р”, Цех „БПС”
2. Иван Димитров – Инженер по ремонта „КА”, ЕСО, ЕП2
3. Тодор Божанов – Инженер „РЗА”, ОРУ
4. Андриан Деков – Р-л група „НЗ”, РЗА-ЕО, ЕП2
5. Димитър Донков – Старши юриконсулт, У-ние „П”
6. Славина Спасова – Специалист „ОП”, У-ние „Т”

и от страна на Участника Шнайдер Електрик България ЕООД, София – Добромир Икономов – Мениджър направление Енергетика, оторизиран представител, се събраха за провеждане на преговори в процедура на пряко договаряне с предмет: **“ Доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric SA”**.

Комисията отвори първоначалната оферта на Шнайдер Електрик България ЕООД, София и установи, че съдържащите се в нея документи, информация и техническо предложение отговарят на изискванията на Възложителя.

Офертата, предложена от Участника, е следната:

1. Предлагана цена – 77 672 лева без ДДС;
2. Срок на доставка – до 3 месеца, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция „Б и К”;
3. За стоките предмет на настоящия договор се установява гаранционен срок в рамките на 12 месеца от въвеждане в експлоатация, но не повече от 18 месеца от датата на приемане на доставката.

Страните, след проведени преговори, се договориха следното:

1. Цена – 73 788,00 лева;
2. Към описанието на позиция 37 се добавя референтен номер ZB4BV6;
3. Позиции от 44 до 46 - прекъсвачи тип C60N се заменят с iC60N;
4. Позиция 50 Прибор RM810MG се заменя с METSEPM5560;
5. Позиция 51 Реле токово RM4JA32M се заменя с RM35JA32MR;
6. Точка 1.1. придобива следната редакция: „ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага и заплаща, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric SA, наричани за краткост “стока”, в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение №2 – Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Приложение №3 – Техническа спецификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Приложение №4 – Предлагана цена – неразделна част от настоящия договор;

7. Създава се нова точка 6.2. от договора със следния текст: „Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от

Дата на съставяне на протокола: 16.06.2017



датата на уведомяване на изпълнителя за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Следващите точки променят номерацията си в съответствие с направеното изменение.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД:

Председател:

/ Аспарух Първанов /

Членове:

1.
/ Красимир Кръстев /

2.
/ Иван Димитров /

3.
/ Тодор Божанов /

4.
/ Андриан Деков /

5.
/ Димитър Донков /

6.
/ Славина Спасова /

За Шнайдер Електрик България ЕООД, София:

1.
/ Добромир Икономов /

Дата на съставяне на протокола: 16.06.2017



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

от 16.06.2017 г.

за участие в процедура на пряко договаряне с предмет:

„Доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric SA”

Участник: Шнайдер Електрик България ЕООД

Представител: Дорагмир Иванов Икономов
менеджър Направление Енергетика

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/