

ДОГОВОР

№ 17.00000068.....

Днес, 12.01.2018 год., в гр. Козлодуй, между:

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Иван Тодоров Андреев - Изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„Шнайдер Електрик България” ЕООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121587769, представлявано от Йонуц - Адриан Фаркаш – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 183 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № АД-3227/20.10.2017г. на Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: “Доставка на електроматериали, производство на **Schneider Electric SA**” се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на електроматериали, производство на **Schneider Electric SA**, наричани за краткост “стока”, в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение №2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение №3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение №4 – Предлагана цена – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на **73 788,00** /седемдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и осем/ лева, без ДДС, при условие на доставка **DDP АЕЦ Козлодуй**, съгласно Incoterms 2015.

2.2. Цената по т.2.1. е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по посочените във фактурата банкови реквизити.

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставката на стоката по настоящия договор ще бъде извършена в срок до 3 месеца, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция „Б и К”.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена..

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването и отсъствието на явни недостатъци.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноски и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа :

- Декларация/Сертификат за произход;
- Декларация за съответствие, издадена от производителя/доставчика или сертификат за съответствие от акредитивен орган;

- Документ, в който са описани условията за съхранение и срока на годност;

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език /с превод на български език.

4.7. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за входящ контрол без забележки.

4.8. Стоките трябва да бъдат доставени в подходяща опаковкакоято да предпазва материалите от повреда при транспорт и съхранение.

4.9. При получаване на стоки, които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т.4.5 или некомплектована доставка, на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.10. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т.4.9 срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.11. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.7) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на вх. контрол .

4.12. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на

приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1 Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на техническите условия на Приложение №2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение №3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и условията на настоящия договор, потвърдено със декларации/сертификати за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен общ входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.3. За стоките, предмет на настоящия договор, се установява гаранционен срок в рамките на 12 месеца от въвеждане в експлоатация, но не повече от 18 месеца от дата на приемане на доставката.

5.4. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 10 /десет/ дни от датата на писмената reklamация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.5. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нови стоки за своя сметка в срок от 45 /четиридесет и пет/ дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.5.3.

5.6. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на гаранционния срок /т. 5.3./.

5.7. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които reklamацията се счита за уредена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на изпълнителя за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

6.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора

6.4. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

6.4.1. Приложение №1 – Общи условия на договора;

6.4.2. Приложение №2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

6.4.3. Приложение №3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

6.4.4. Приложение №4 – Предлагана цена.

6.5. Отговорни лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са Красимир Кръстев – Р-л сектор „Р”, Цех „БПС”, тел.: 0973/73446 и Иван Димитров – Инженер по ремонта „КА”, ЕСО, ЕП2, тел.: 0973/73244.

6.6. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Добромир Икономов, тел.: 02/9329320.

6.7. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Шнайдер Електрик България ЕООД
1766 София
жк. Младост 4, Бизнес Парк, сгр. 4 ет. 6
тел/факс: 02/9329320; 02/9329393
E-mail: csc@schneiderelectric.bg
ЕИК: 121587769
ИН по ЗДДС: BG 121587769

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
ЙОНУЦ - АДРИАН ФАРКАШ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН АНДРЕЕВ



19.12.17

Съгласували:

Зам.изп.директор:
12.12 .2017 г. /Ц. Бачийски/
Директор „Производство”:
11.12 .2017 г. /Я. Янков/
Директор И и Ф:
08.12 .2017 г. /Г. Кирков/
Р-л У-ние “Търговско”:
12.12 .2017 г. /Р. Димитрова/
Р-л У-ние “Правно”:
07.12 .2017 г. /К. Русалийска/
и.д. Н-к отдел ОП:
..... .2017 г. /Н. Тодорова

Р-л сектор „Р”, Цех БПС:
26.10 .2017 г. /К. Кръстев/
Инж. по ремонта „КА”, ЕП2:
..... .2017 г. /И. Димитров/
Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”
07.12 .2017 г. /Д. Донков/

Изготвил:
25.10 .2017 г. /Сл. Спасова/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.....	5
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	5
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	6
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	7
13.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	8
14.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	8
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	9
16.	НЕУСТОЙКИ	9
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	9
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	10
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	10
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	10
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	10
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	10
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	11

H. T. A.

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума, неотменима, безусловно платима банкова гаранция или застраховка със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:

2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

Н. Г. К.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основания за отстраняване.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.11. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по

Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание за представяне на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, в срока определен в Техническата спецификация/Техническото задание.

8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички настъпили структурни промени или промени в документацията на Системата за управление на Външната организация, свързани с изпълняваните дейности по договора.

8.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се управляват по реда за контрол на несъответствията, определен в Техническата спецификация/Техническото задание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.6. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представи Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;

5
H.T.F.

- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИР3.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на цялостната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналят на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреосни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в

Н.Т.Р.⁶

т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор "Техническа безопасност" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност



при експлоатация на обектите;

- "Правила за пожарна безопасност на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки,.

13.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счете, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

13.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

14. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

14.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

14.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

14.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14.6. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

Н.Т.Р.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречи на неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в

писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Шнайдер Електрик България ЕООД
1766 София
жк. Младост 4, Бизнес Парк, сгр. 4 ет. 6
тел/факс: 02/9329320; 02/9329393
E-mail: csc@schneiderelectric.bg
ЕИК: 121587769
ИН по ЗДДС: BG 121587769

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
ЙОНУЦ - АДРИАН ФАРКАШ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН АНДРЕЕВ



14.12.12

H.T.F

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

Блок: 5, 6, ОСО

Система:

Подразделение: ЕО

УТВЪРЖДАВАМ

ДИРЕКТОР ПРОИЗВОДСТВА

..И... 02..... 2017 г. / Янчо Янков /



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 2017.30.Е4.00.ТС17.1595

за доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric SA

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

Електроматериалите, производство на Schneider Electric SA, са необходими за извършване на ремонтни дейности по електрооборудване и осигуряване на минимален аварийен резерв.

1.2. Обхват на доставката

Доставката ще бъде изпълнена в номенклатура, съгласно Приложение №1 (Техническа спецификация – табличен вид) към настоящата техническа спецификация.

Доставката да се извърши еднократно.

1.3. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти

към доставката

Не са необходими.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Не се изисква.

2.2. Квалификация на оборудването

Не се изисква.

2.3. Физически и геометрични характеристики

Съгласно Приложение №1

2.4. Характеристики на материалите

Съгласно Приложение №1

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Съгласно Приложение №1

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Не се изисква.

2.7. Нормативно-технически документи

Доставените електроматериали, производство на Schneider Electric SA, да са изработени съгласно нормативно-техническите документи и стандарти на производителя и да съответстват на действащите европейски норми и стандарти.

2.8. Изисквания към гаранционния срок

Минимум 12 месеца от дата на доставка.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Електроматериали, производство на Schneider Electric SA да бъдат подходящо опаковани. Опаковката да предпазва при транспортиране и съхранение.

3.2. Условия за съхранение

Съгласно изискванията на завода производител.

4. Входящ контрол

Доставените електрически материали да преминат общ входящ контрол на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.


Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- Декларация за съответствие;
- Декларация за произход;
- Условия за съхранение


Програма за финансиране


Наименование на програмата за финансиране (ИП, ПП, РП и др.)	№ на мярка от програма / код на мероприятие МИС ВааН
Производствена програма	
Ремонтна програма	


Обобщил количествата:


Специалист "Маркетинг":

 / Тихомир Ангелов /

Изготвили:


Р-л сектор РЗА:

 / Веселин Бочев /

Инж Р, КА:

 / Иван Димитров /

Р-л група РЗА,ОРУ:

 / Боян Банков /


Р-л с-р Р БПС:

 / Красимир Кръстев /


Съгласували:


Р-л Управление Е:

 / Славян Лачев /

Р-л Управление ОДО:

 / Рашо Първанов /

Гл.инженер ЕП-2:

 / Атанас Атанасов /

Р-л Управление К:

 / Мирослав Манолов /



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

№ 2017.30.ЕЧ.00.7СР.1595

за доставка на

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.	100701	Контактор тип LC1D18M7	Контактор, тип LC1D18M7 на ф-ма Telemecanique-Франция, 690V, 18А-триполюсен, Р-10кW,боб.-АС 220V,Up-690V,220/240V-4кW.....660/690V-10кW,работен диапазон- 0.7-1.25U с доп.контакти-1113 и 1110 вградени в контактора, Кат.№LC1D18M7	Бр.	5		
2.	100705	Прекъсвач автоматичен тип GV2ME	Прекъсвач автоматичен, тип GV2ME на ф-ма Telemecanique - Франция, Кат.№ GV2ME16, 16А, триполюсен, 415V-5.5кW,500V-7.5кW, термична защита 9 до 14А, I _{th} -170А	Бр.	10		
3.	101720	Бобина за контактор	Бобина за контактор тип LX4FH024=24V, 24VDC; индуктивност при затворена верига 26.3H; Rholding=192Om/; Ringush=0.9/Om/; съвместима с контактор тип LC1F330	Бр.	2		
4.	106027	Лампа светодиодна тип ZBV-M4	Лампа светодиодна Up=230V AC, 14mA, тип ZBV-M4 за DM 10,11,12,13	Бр.	10		
5.	107273	Лампа светодиодна тип ZBV-M3	Лампа тип ZBV-M3;светодиодна за сигнална лампа XB4BVUM3;ном.напрежение Us - 230-240V AC; 50/60Hz;източник на светлина – защитен LED;цвят на източника на светлина – зелен; Кат.№ ZBVUM3	Бр.	150		

ИНСТРУКЦИЯ ПО КАЧЕСТВО

Подготовка на технически задания за възлагане на договори

ДОДОК.ИК.336/03
ПРИЛОЖЕНИЕ 7, стр.5(изм.1)6

6.	107274	Лампа светодиодна тип ZBV-M4	Лампа тип ZBV-M4;светодиодна; за сигнална лампа XB4VVM4;ном.напрежение Us - 230-240V AC, 50/60Hz;източник на светлина – защитен LED;дват на източника на светлина – червен, Кат.№ ZBVVM4	Бр.	150	
7.	107436	Автомат тип GV2ME22	Автомат тип GV2ME22, 20-25A за сборки тип ШЕР /за Шкаф електрически разпределителен/	Бр.	10	
8.	107943	Контактор тип LC1D25M7	Контактор,тип: LC1D25M7; TESYS; 220V; 50/60 Hz; 11K W/400V, за сборки ШЕР /за Шкаф електрически разпределителен/	Бр.	10	
9.	108643	Реле помощно тип CAD32P7	Реле помощно тип CAD32P7; U=230V AC; 3н.о. контакта; 2н.з. контакта	Бр.	14	
10.	108979	Прекъсвач термагнитен	Прекъсвач термагнитен, за защита на електродвигатели ,Кат.№ GV2ME08 ,690V , In 2.5 - 4A за сборки тип ШЕР /за Шкаф електрически разпределителен/	Бр.	10	
11.	109003	Контактор тип LC1D25M7	Контактор,тип: LC1D25M7, 690V, 40A	Бр.	4	
12.	113792	Контакт допълнителен тип LADR2	Контакт допълнителен тип LADR2 с времзакъснение на отпадане 0.1-30s, 10A, 1н.о. контакт,1н.з. контакт	Бр.	10	
13.	117245	Прекъсвач автоматичен тип iC60N	Прекъсвач автоматичен тип iC60N, Кат.№A9F74363, 3P, 63A, крива на изключване C, Ue 400V, Inом 63A	Бр.	10	
14.	117249	Прекъсвач автоматичен тип iC60N	Прекъсвач автоматичен еднополюсен,тип iC60N, Кат.№A9F74110, 220/240V AC, 10A, крива на изключване C	Бр.	10	
15.	117253	Прекъсвач автоматичен тип iC60N	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, Кат.№A9F74125, тип iC60N, 220/240V AC, 25A, крива на изключване C	Бр.	10	
16.	117547	Автомат тип iC60N	Автомат еднополюсен, 220 V AC, 25A, крива B, тип iC60N	Бр.	10	
17.	117549	Контакт допълнителен тип iSD	Контакт допълнителен тип iSD за предпазител автоматичен iC60N, Кат.№A9A26927	Бр.	10	
18.	120641	Привод моторен механичен	Привод моторен механичен,Кат.№о. LV429434 (comtrast NS)	Бр.	1	
19.	122022	Привод моторен механичен	Привод моторен механичен, Кат. No. LV432641, за Comtrast NSX 400	Бр.	10	

ИНСТРУКЦИЯ ПО КАЧЕСТВО

ДОДОК.ИК.336/03
ПРИЛОЖЕНИЕ 7, стр.6(изм.1)/6

Подготовка на технически задания за възлагане на договори

20.	122023	Привод моторен механичен	Привод моторен механичен, Кат. No. LV431541, за Contrast NSX 250	Бр.	10	-
21.	122192	Контактор силов тип LC1D188P7	Контактор силов, LC1D188P7, 4 полюса(2НО+2НЗ), категория на употреба AC-1, Uоб.б.=230VАС, 50/60Hz, Uе=300Vdc/690Vас, Iе=32А, помощни контакти - 1НО=1НЗ	Бр.	3	-
22.	122415	Прекъсвач термомагнитен	Прекъсвач термомагнитен, за защита на електродвигатели ,Кат.No.GV2ME083 ,690V , 50-60Hz, Ie 2.5 - 4А , Uimp 6kV, cat.A, AC3.	Бр.	10	-
23.	122488	Реле тип RLJ	Реле,тип RLJ 10А 2P Uc, Кат.No. A9E15535, AC220 - 240V, 10А, контакти HO	Бр.	3	-
24.	122490	Прекъсвач Contrast NSX100H	Прекъсвач Contrast NSX100H комплектован с: моторен привод (LV429435), защитен блок Micrologic 2.2-M (LV429835), максим.брой допълнителни контакти, кулунзи(LV429272), контактни пинове, предпазен изключвател (LV429270)	Бр.	7	-
25.	122491	Прекъсвач Contrast NSX160H	Прекъсвач Contrast NSX160H комплектован с: моторен привод (LV429435), защитен блок Micrologic 2.2-M (LV430991), максим.брой допълнителни контакти, кулунзи(LV429272), контактни пинове, предпазен изключвател (LV429270)	Бр.	7	-
26.	122492	Прекъсвач Contrast NSX250H	Прекъсвач Contrast NSX250H комплектован с: моторен привод (LV431542), защитен блок Micrologic 2.2-M (LV431170), максим.брой допълнителни контакти, кулунзи(LV429272), контактни пинове, предпазен изключвател (LV429270)	Бр.	7	-
27.	122493	Блок защитен	Блок защитен, 3P3D MICROLOGIC 6.2 E-M,220А, Кат.No.431521	Бр.	5	-
28.	122494	Блок защитен	Блок защитен, 3P3D MICROLOGIC 6.2 E-M,150А, Кат.No.430521	Бр.	5	-
29.	122495	Блок защитен	Блок защитен, 3P3D MICROLOGIC 6.2 E-M,80А, Кат.No.429180	Бр.	5	-
30.	122496	Блок защитен	Блок защитен, 3P3D MICROLOGIC 2.2 M,220А, Кат.No.LV431520	Бр.	5	-

ИНСТРУКЦИЯ ПО КАЧЕСТВО

Подготовка на технически задания за възлагане на договори

ДОДОК.ИК.336/03

ПРИЛОЖЕНИЕ 7, стр.7(изм.1)/6

31.	122497	Блок защитен	Блок защитен 3P3D MICROLOGIC 2.2 M,50A, Кат.No LV429172	Бр.	5	
32.	122498	Блок защитен	Блок защитен 3P3D MICROLOGIC 2.2 M,100A, Кат.No LV429170	Бр.	5	
33.	122507	Контакт допълнителен	Контакт допълнителен сигнален, за С60Н-DC, тип OF, 1 преклочващ контакт, Кат.No. A9N26924	Бр.	12	
34.	122508	Контакт за индикация на неизправност	Контакт за индикация на неизправност, за С60Н-DC, тип: SD; 1 преклочващ контакт, Кат.No. A9N26927	Бр.	12	-
35.	122509	Контакт комбиниран	Контакт комбиниран; за С60Н-DC, тип: OF+SD; 2 преклочващи контакта, Кат.No. A9N26929	Бр.	12	-
36.	122927	Терморегулатор	Терморегулатор NSYSCOTHC. 250 V AC, 10A, 50-60Hz, 0-60°C	Бр.	20	-
37.	123003	Блок светлинен	Блок светлинен, за крушка с цокъл BA9s, за главата O22mm, винтова клеми, за Напътно XB4/XB5, Us<=250V	Бр.	20	
38.	123357	Трансформатор напреженов	Трансформатор напреженов, VIKQ In/S1, Un=7.2kV, работна честота - 50Hz, издържа напрежение с промишлена честота - 20kV/1min, издържа напрежение с мъниев импулс - 60kV, коефициент на трансформация 6000:√3/100:√3, клас на точност 0.5, мощност на вторичната намотка 100VA	Бр.	2	
39.	63019	Прекъсвач елегазов триполюсен	Прекъсвач елегазов триполюсен, 6 kV, LF 2 (17.5kV; 25kA ; 630A) с моторно задвижване R1,14 бр.помощни контакта.индикатор на положението,персостат,броняч,анти-помпажно реле,заклучващ механизъм в пол.О,в к-т с ток.защити;Serap 1000+ S 20 (по I бр.),схема Me889461	К-т	1	
40.	81569	Лампа сигнална	Лампа сигнална в комплект със светодиолен източник на светлина; Кат.No.XB4BUM4; светодиола; форма на главата кръгла, плоска;ом.напрежение Us - 230-240V AC, 50/60Hz;източник на светлина -защитен LED;двят на източника на светлина -червен; цвят на главата -	Бр.	20	-

H. T. P.

ИНСТРУКЦИЯ ПО КАЧЕСТВО

Подготовка на технически задания за възлагане на договори

ДОДОК.ИК.336/03
ПРИЛОЖЕНИЕ 7, стр.8(изм.1)/6

41.	81570	Лампа сигнална	червен; за монтаж в отвор ф22мм Лампа сигнална, в комплект със светодиоден източник на светлина; Кат.№.XB4VUM3; светодиодна; форма на главата -кръгла;плоска;ном.напрежение Us - 230-240V AC, 50/60Hz;източник на светлина – защитен LED;цвет на главата – зелен;цвет на източника на светлина-зелен; за монтаж в отвор ф22мм	Бр.	20	
42.	84591	Прекъсвач автоматичен тип iC60N	Прекъсвач автоматичен, Кат.№.A9F74104, тип iC60N; In=4A; Un=240VAC; IP-еднополюсен, крива на изключване - C; монтаж на 35мм DIN релса	Бр.	14	
43.	93124	Контактор LC1D09P7	Контактор LC1D09P7; Un работно – 690V AC, 50/60Hz; Us bobина – 230V AC 50/60 Hz; брой силови полюси – 3; ном.раб.ток AC-3 – 9A; ном.раб.мощност при AC-3 – 11kW; брой помощни контакти – 1N/O и 1N/C вградени; работен диапазон - 0.7.....1.25 Ue	Бр.	8	
44.	94846	Прекъсвач автоматичен тип C60N	Прекъсвач автоматичен тип C60N 3P 4A C; Кат.№.24347; триполюсен с номинален ток In=4A при T=30°C; магнитния изключвател сработва между 3 и 5 пъти; номинален ток In	Бр.	10	
45.	94847	Прекъсвач автоматичен тип C60N	Прекъсвач автоматичен тип C60N 3P10A C; Кат.№.24394; триполюсен с номинален ток In=10A при T=30°C; магнитния изключвател сработва между 3 и 5 пъти; номинален ток In	Бр.	10	
46.	94848	Прекъсвач автоматичен тип C60N	Прекъсвач автоматичен тип C60N 3P 16A C; Кат.№.24350; триполюсен с номинален ток In=16A при T=30°C; магнитния изключвател сработва между 3 и 5 пъти; номинален ток In	Бр.	10	
47.	97174	Модул комуникационен тип ACE 949-2	Модул комуникационен тип ACE 949-2 за свързване на цифрова защита SEPAM с двупроводна линия RS 485	Бр.	5	
48.	97175	Кабел интерфейс	Кабел интерфейс, тип CCA 612 за връзка на защита SEPAM с комуникационен модул, дължина 3м	Бр.	5	

Handwritten signature

ИНСТРУКЦИЯ ПО КАЧЕСТВО
 Подготовка на технически задания за възлагане на договори

ДОД.ОК.ИК.336/03
 ПРИЛОЖЕНИЕ 7, стр.9(изм.1)/6

49.	97199	Преобразувател за интерфейс	Преобразувател за интерфейс, тип XGSZ 24, преобразува RS 485 в RS 232	Бр.	2
50.	97637	Прибор РМ810МГ	Прибор РМ810МГ за измерване параметри на мрежа, с двупроводен RS485 интерфейс	Бр.	1
51.	98304	Реле токово тип РМ4JA32М	Реле токово, тип РМ4JA32М, ток на сработване от 0,3А до 15А	Бр.	8

H.P.F

Life Is On

Schneider
Electric

Шнайдер Електрик България ЕООД/ Schneider Electric Bulgaria EOOD

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в процедура на пряко договаряне с предмет:

„Доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric SA”

Пор. №	ИД по ВААН	Наименование	Описание	Производител и страна на произход	Стандарти	Един. мярка	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	100701	Контактор тип LC1D18M7	Контактор, тип LC1D18M7 на ф-ма Telemecanique-Франция, 690V, 18А-триполюсен, P-10kW, боб.-AC 220V, Un-690V, 220/240V-4kW.....660/690V-10kW, работен диапазон- 0.7-1.25U с доп. контакти-1НЗ и 1НО вградени в контактора, Кат.№LC1D18M7	Франция	IEC60947-4-1	Бр.	5
2.	100705	Прекъсвач автоматичен тип GV2ME	Прекъсвач автоматичен, тип GV2ME на ф-ма Telemecanique - Франция, Кат.№ GV2ME16, 16А, триполюсен, 415V-5.5kW, 500V-7.5kW, термична защита 9 до 14А, Irth-170А	Полша, Чехия	IEC60947-2	Бр.	10
3.	101720	Бобина за контактор	Бобина за контактор тип LX4FH024=24V, 24VDC; индуктивност при затворена верига 26.3H; Rholding=192/Ом; Rinrush=0.9/Ом; съвместима с контактор тип LC1F330	Чехия, Франция	IEC60947-4-1	Бр.	2
4.	106027	Лампа светодиодна тип ZBV-M4	Лампа светодиодна Un=230V AC, 14mA, тип ZBV-M4 за DM 10,11,12,13	Чехия, Франция	EN60947-1 EN60947-5-1	Бр.	10
5.	107273	Лампа светодиодна тип ZBV-M3	Лампа тип ZBV-M3; светодиодна; за сигнална лампа XB4BVM3; ном.напрежение Us - 230-240V AC, 50/60Hz; източник на светлина – защитен LED; цвят на източника на светлина – зелен, Кат.№ ZBVM3	Чехия, Франция	EN60947-1 EN60947-5-1	Бр.	150
6.	107274	Лампа светодиодна тип ZBV-M4	Лампа тип ZBV-M4; светодиодна; за сигнална лампа XB4BVM4; ном.напрежение Us - 230-240V AC, 50/60Hz; източник на светлина – защитен LED; цвят на източника на светлина – червен, Кат.№ ZBVM4	Чехия, Франция	EN60947-1 EN60947-5-1	Бр.	150
7.	107436	Автомат тип GV2ME22	Автомат тип GV2ME22, 20-25А за сборки тип ШЕР /за Шкаф електрически разпределителен/	Франция	IEC60947-2	Бр.	10
8.	107943	Контактор тип LC1D25M7	Контактор, тип: LC1D25M7; TESYS; 220V; 50/60 Hz; 11KW/400V, за сборки ШЕР /за Шкаф електрически разпределителен/	Чехия, Франция Индонезия	IEC60947-1	Бр.	10
9.	108643	Реле помощно тип CAD32P7	Реле помощно тип CAD32P7; U=230V AC; 3н.о. контакта; 2н.з. контакта	Франция	IEC60947-1	Бр.	14
10.	108979	Прекъсвач термоманитен	Прекъсвач термоманитен, за защита на електродвигатели ,Кат.№ GV2ME08 ,690V, In 2.5 - 4А за сборки тип ШЕР /за Шкаф електрически разпределителен/	Франция	IEC60947-1	Бр.	10

София 1766
Бизнес Парк София
сграда 4, ет. 6
тел.: +359 2 932 93 20
факс: +359 2 932 93 93
www.schneider-electric.com

Център „Обслужване на клиенти“
тел.: 0700 110 20, +359 2 932 93 33
факс: +359 2 932 93 94
e-mail: csc@schneiderelectric.bg

Варна 9009
бул. Владислав Варненчик 258, Източна
кула, ет. 4
Варна Тауърс
тел.: (052) 730 155
факс: (052) 730 166

Бургас 8000
ул. „Трайно Китанчев“ 47
ет. 1, офис 3
тел./факс: +359 56 816 970

Life Is On

Schneider
Electric

11.	109003	Контактор тип LC1D25M7	Контактор, тип: LC1D25M7, 690V, 40A	Франция, Индонезия	IEC60947-1	Бр.	4
12.	113792	Контакт допълнителен тип LADR2	Контакт допълнителен тип LADR2 с времезакъснение на отпадане 0.1-30s, 10A, 1н.о. контакт, 1н.з. контакт	Франция, Румъния	IEC60947-1	Бр.	10
13.	117245	Прекъсвач автоматичен тип iC60N	Прекъсвач автоматичен тип iC60N, Кат.№A9F74363, 3P, 63A, крива на изключване C, Ue 400V, Inom 63A	Франция	EN60898 EN60947-1 EN60947-2	Бр.	10
14.	117249	Прекъсвач автоматичен тип iC60N	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, тип iC60N, Кат.№A9F74110, 220/240V AC, 10A, крива на изключване C	Франция, Индия	EN60898 EN60947-1 EN60947-2	Бр.	10
15.	117253	Прекъсвач автоматичен тип iC60N	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, Кат.№A9F74125, тип iC60N, 220/240V AC, 25A, крива на изключване C	Франция	EN60898 EN60947-1 EN60947-2	Бр.	10
16.	117547	Автомат тип iC60N	Автомат еднополюсен, 220 V AC, 25A, крива B, тип iC60N	Франция	EN60898 EN60947-1 EN60947-2	Бр.	10
17.	117549	Контакт допълнителен тип iSD	Контакт допълнителен тип iSD за предпазител автоматичен iC60N, Кат.№A9A26927	Белгия	EN60898 EN60947-1 EN60947-2	Бр.	10
18.	120641	Привод моторен механичен	Привод моторен механичен, Кат.№. LV429434 (compact NS)	Франция, Италия, Полша	EN60947-1 EN60947-2	Бр.	1
19.	122022	Привод моторен механичен	Привод моторен механичен, Кат. №. LV432641; за Compact NSX 400	Франция, Италия	EN60947-1 EN60947-2	Бр.	10
20.	122023	Привод моторен механичен	Привод моторен механичен, Кат. №. LV431541, за Compact NSX 250	Франция, Италия	EN60947-1 EN60947-2	Бр.	10
21.	122192	Контактор силов тип LC1D188P7	Контактор силов, LC1D188P7, 4 полюса(2НО+2НЗ), категория на употреба AC-1, U6об.=230VAc, 50/60Hz, Ue=300Vdc/690Vac, Ie=32A, помощни контакти - 1НО=1НЗ	Франция, Индонезия	IEC60947-1	Бр.	3
22.	122415	Прекъсвач термоманитен	Прекъсвач термоманитен, за защита на електродвигатели, Кат.№.GV2ME083, 690V, 50-60Hz, Ie 2.5 - 4A, Uimp 6kV, cat.A, AC3,	Франция, Турция	IEC60947-1	Бр.	10
23.	122488	Реле тип RLI	Реле, тип RLI 10A 2P Uc, Кат.№. A9E15535, AC220 - 240V, 10A, контакти НО	Белгия	EN60898 EN60947-1 EN60947-2	Бр.	3
24.	122490	Прекъсвач Compact NSX100H	Прекъсвач Compact NSX100H комплектован с: моторен привод (LV429435), защитен блок Micrologic 2.2-M (LV429835), максим.брой допълнителни контакти, куплунзи(LV429272), контактни пинове, предпазен изключвател (LV429270)	Унгария	EN60947-1 EN60947-2	Бр.	7
25.	122491	Прекъсвач Compact NSX160H	Прекъсвач Compact NSX160H комплектован с: моторен привод (LV429435), защитен блок Micrologic 2.2-M (LV430991), максим.брой допълнителни контакти, куплунзи(LV429272), контактни пинове, предпазен изключвател (LV429270)	Унгария	EN60947-1 EN60947-2	Бр.	7

София 1766
Бизнес Парк София
сграда 4, ет. 6
тел.: +359 2 932 93 20
факс: +359 2 932 93 93
www.schneider-electric.com

Център „Обслужване на клиенти“
тел.: 0700 110 20, +359 2 932 93 33
факс: +359 2 932 93 94
e-mail: csc@schneiderelectric.bg

Варна 9009
бул. Владислав Варненчик 258, Източна
кула, ет. 4
Варна Тауърс
тел.: (052) 730 155
факс: (052) 730 166

Бургас 8000
ул. „Трайко Китанчев“ 47
ет. 1, офис 3
тел./факс: +359 56 816 970

H.T.A.

Life Is On

Schneider
Electric

26.	122492	Прекъсвач Compact NSX250H	Прекъсвач Compact NSX250H комплектован с: моторен привод (LV431542), защитен блок Micrologic 2.2-M (LV431170), максим.брой допълнителни контакти, куплунзи(LV429272), контактни линове, предпазен изключвател (LV429270)	Унгария	EN60947-1 EN60947-2	Бр.	7
27.	122493	Блок защитен	Блок защитен, 3P3D MICROLOGIC 6.2 E-M,220A, Кат.No.431521	Франция, Чехия	EN60947-1 EN60947-2	Бр.	5
28.	122494	Блок защитен	Блок защитен, 3P3D MICROLOGIC 6.2 E-M,150A, Кат.No.430521	Франция, Чехия	EN60947-1 EN60947-2	Бр.	5
29.	122495	Блок защитен	Блок защитен, 3P3D MICROLOGIC 6.2 E-M,80A, Кат.No.429180	Франция, Чехия	EN60947-1 EN60947-2	Бр.	5
30.	122496	Блок защитен	Блок защитен, 3P3D MICROLOGIC 2.2 M,220A, Кат.No.LV431520	Франция, Чехия	EN60947-1 EN60947-2	Бр.	5
31.	122497	Блок защитен	Блок защитен 3P3D MICROLOGIC 2.2 M,50A, Кат.No LV429172	Франция	EN60947-1 EN60947-2	Бр.	5
32.	122498	Блок защитен	Блок защитен 3P3D MICROLOGIC 2.2 M,100A, Кат.No LV429170	Франция	EN60947-1 EN60947-2	Бр.	5
33.	122507	Контакт допълнителен	Контакт допълнителен сигнален, за C60H-DC, тип OF, 1 превключващ контакт, Кат.No. A9N26924	Белгия	EN60898 EN60947-1 EN60947-2	Бр.	12
34.	122508	Контакт за индикация на неизправност	Контакт за индикация на неизправност; за C60H-DC,тип: SD; 1 превключващ контакт, Кат.No. A9N26927	Белгия	EN60898 EN60947-1 EN60947-2	Бр.	12
35.	122509	Контакт комбиниран	Контакт комбиниран; за C60H-DC, тип: OF+SD; 2 превключващи контакта, Кат.No. A9N26929	Белгия	EN60898 EN60947-1 EN60947-2	Бр.	12
36.	122927	Терморегулатор	Терморегулатор NSYCCOTHC, 250 V AC, 10A, 50-60Hz, 0-60°C	КНР, Германия	EN60947-1 EN60947-2	Бр.	20
37.	123003	Блок светлинен	Блок светлинен, за крушка с цокъл BA9s, за главата O22mm, винтови клеми, за Harmony XB4/XB5, Us<=250V. Референцията е от продуктова гама Harmony : ZB4BV6.	Франция, Чехия	EN60947-1 EN60947-5-1	Бр.	20
38.	123357	Трансформатор напреженов	Трансформатор напреженов, VRQ1n/S1, Un=7.2kV, работна честота - 50Hz, издържащо напрежение с промишлена честота - 20kV/1min, издържащо напрежение с мълниев импулс - 60kV, коефициент на трансформация 6000:v3/100:v3 ,клас на точност 0.5,мощност на вторичната намотка 100VA	Италия	IEC 60044-2	Бр.	2
39.	63019	Прекъсвач елегазов триполюсен	Прекъсвач елегазов триполюсен, 6 kV, LF 2 (17.5kV; 25kA ; 630A) с моторно задвижване R1,14 бр.помощни контакта,индикатор на положението,персостат,брояч,анти-помпажно реле,заклучващ механизъм в пол.О,в к-т с ток.защити;Seram 1000+ S 20 (по 1 бр.),схема №889461	Франция	IEC 60364 IEC 62271-100	К-т	1

София 1766
Бизнес Парк София
сграда 4, ет. 6
тел.: +359 2 932 93 20
факс: +359 2 932 93 93
www.schneider-electric.com

Център „Обслужване на клиенти“
тел.: 0700 110 20, +359 2 932 93 33
факс: +359 2 932 93 94
e-mail: csc@schneiderelectric.bg

Варна 9009
бул. Владислав Варненчик 258, Източна
кула, ет. 4
Варна Тауърс
тел.: (052) 730 155
факс: (052) 730 166

Бургас 8000
ул. „Трайко Китанчев“ 47
ет. 1, офис 3
тел./факс: +359 56 816 970

Life Is On

Schneider
Electric

40.	81569	Лампа сигнална	Лампа сигнална в комплект със светодиоден източник на светлина; Кат.No.XB4BVM4; светодиодна; форма на главата кръгла, плоска; ном.напрежение U_s - 230-240V AC, 50/60Hz; източник на светлина - защитен LED; цвят на източника на светлина - червен; цвят на главата - червен; за монтаж в отвор $\phi 22$ мм	Франция, Чехия	EN60947-1 EN60947-5-1	Бр.	20
41.	81570	Лампа сигнална	Лампа сигнална, в комплект със светодиоден източник на светлина; Кат.No.XB4BVM3; светодиодна; форма на главата - кръгла; плоска; ном.напрежение U_s - 230-240V AC, 50/60Hz; източник на светлина - защитен LED; цвят на главата - зелен; цвят на източника на светлина - зелен; за монтаж в отвор $\phi 22$ мм	Франция, Полша	EN60947-1 EN60947-5-1	Бр.	20
42.	84591	Прекъсвач автоматичен тип iC60N	Прекъсвач автоматичен, Кат.No.A9F74104, тип iC60N; $I_n=4A$; $U_n=240VAC$; 1P-еднополюсен, крива на изключване - C, монтаж на 35мм DIN релса	Франция	EN60898 EN60947-1 EN60947-2	Бр.	14
43.	93124	Контактор LC1D09P7	Контактор LC1D09P7, U_n работно - 690V AC, 50/60Hz; U_c бобина - 230V AC 50/60 Hz; брой силови полуси - 3; ном.раб.ток AC-3 - 9A; ном.раб.мощност при AC-3 - 11kW; брой помощни контакти - 1N/O и 1N/3 вградени; работен диапазон - 0.7....1.25 U_c	Франция, Румъния	EN60947-1 EN60947-2	Бр.	8
44.	94846	Прекъсвач автоматичен тип C60N	Прекъсвач автоматичен тип C60N 3P 4A C; Кат.No.24347; триполюсен с номинален ток $I_n=4A$ при $T=30^\circ C$; магнитния изключвател сработва между 3 и 5 пъти; номинален ток I_n . Заместващата референция е от продуктова гама Acti9, iC60 : A9F74304.	Франция	EN60898 EN60947-1 EN60947-2	Бр.	10
45.	94847	Прекъсвач автоматичен тип C60N	Прекъсвач автоматичен тип C60N 3P10A C; Кат.No.24394; триполюсен с номинален ток $I_n=10A$ при $T=30^\circ C$; магнитния изключвател сработва между 3 и 5 пъти; номинален ток I_n . Заместващата референция е от продуктова гама Acti9, iC60 : A9F74310	Франция	EN60898 EN60947-1 EN60947-2	Бр.	10
46.	94848	Прекъсвач автоматичен тип C60N	Прекъсвач автоматичен тип C60N 3P 16A C; Кат.No.24350; триполюсен с номинален ток $I_n=16A$ при $T=30^\circ C$; магнитния изключвател сработва между 3 и 5 пъти; номинален ток I_n . Заместващата референция е от продуктова гама Acti9, iC60 : A9F74316	Франция	EN60898 EN60947-1 EN60947-2	Бр.	10
47.	97174	Модул комуникационен тип ACE 949-2	Модул комуникационен тип ACE 949-2 за свързване на цифрова защита SEPAM с двупроводна линия RS 485	Франция	IEC 60364	Бр.	5
48.	97175	Кабел интерфейс	Кабел интерфейс, тип CCA 612 за връзка на защита SEPAM с комуникационен модул, дължина 3м	Франция	IEC 60364	Бр.	5
49.	97199	Преобразувател за интерфейс	Преобразувател за интерфейс, тип XGSZ 24, преобразува RS 485 в RS 232	Франция	IEC 60364	Бр.	2

София 1766
Бизнес Парк София
сграда 4, ет. 6
тел.: +359 2 932 93 20
факс: +359 2 932 93 93
www.schneider-electric.com

Център „Обслужване на клиенти“
тел.: 0700 110 20, +359 2 932 93 33
факс: +359 2 932 93 94
e-mail: csc@schneider-electric.bg

Варна 9009
бул. Владислав Варненчик 258, Източна кула, ет. 4
Варна Тауърс
тел.: (052) 730 155
факс: (052) 730 166

Бургас 8000
ул. „Трайко Китанчев“ 47
ет. 1, офис 3
тел./факс: +359 56 816 970

H.T.P.

Life Is On

Schneider
Electric

50.	97637	Прибор PM810MG /заменено с METSEPM5560/	Прибор PM810MG за измерване параметри на мрежа, с двупроводен RS485 интерфейс / заменено с продукт от гама PowerLogic с референция PM5560 МЕРИТЕЛ 63Н 8Т CL0.2 4I2O RS ETH/	Индия	IEC 62053- 22	Бр.	1
51.	98304	Реле токово тип RM4JA32M /заменено с продукт от гама Zelio Control с референция RM35JA32MR/	Реле токово, тип RM4JA32M / заменено с продукт от гама Zelio Control с референция RM35JA32MR/, ток на сработване от 0,3А до 15А	Индонезия	IEC60255-1	Бр.	8

1. Доставка на стоките по настоящия договор ще бъде извършена в срок до 3 /три/ месеца, считано от датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К".

2. За стоките, предмет на настоящия договор, се установява гаранционен срок в рамките на 12 /дванадесет/ месеца от въвеждане в експлоатация, но не повече от 18 /осемнадесет/ месеца от датата на приемане на доставката.

3. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 10 (десет) дни от датата на писмената рекламация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя нови стоки за своя сметка в срок от 45 (четиридесет и пет) дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т. 2.

Мартин Троев
Финансов Директор

Петър Дивитаков
Директор Маркетинг

Шнайдер Електрик България ЕООД

26.07.2017



София 1766
Бизнес Парк София
сграда 4, ет. 6
тел.: +359 2 932 93 20
факс: +359 2 932 93 93
www.schneider-electric.com

Център „Обслужване на клиенти“
тел.: 0700 110 20, +359 2 932 93 33
факс: +359 2 932 93 94
e-mail: csc@schneiderelectric.bg

Варна 9009
бул. Владислав Варненчик 258, Източна
кула, ет. 4
Варна Тауърс
тел.: (052) 730 155
факс: (052) 730 166

Бургас 8000
ул. „Трайко Китанчев“ 47
ет. 1, офис 3
тел./факс: +359 56 816 970

Life Is On

Schneider
Electric

Шнайдер Електрик България ЕООД/ Schneider Electric Bulgaria EOOD

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за участие в процедура пряко договаряне с предмет:

„Доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric SA“

Пор. №	ИД по ВААН	Наименование	Описание	Един. мярка	Кол-во	Един. цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	100701	Контактор тип LC1D18M7	Контактор, тип LC1D18M7 на ф-ма Telemecanique-Франция, 690V, 18А-триполюсен, Р-10kW,боб.-АС 220V,Un-690V,220/240V-4kW.....660/690V-10kW,работен диапазон- 0.7-1.25U с доп.контакти-1НЗ и 1НО вградени в контактора, Кат.№LC1D18M7	Бр.	5	39	195
2.	100705	Прекъсвач автоматичен тип GV2ME	Прекъсвач автоматичен, тип GV2ME на ф-ма Telemecanique - Франция, Кат.№ GV2ME16, 16А, триполюсен, 415V-5.5kW,500V-7.5kW, термична защита 9 до 14А, Ith-170А	Бр.	10	55	550
3.	101720	Бобина за контактор	Бобина за контактор тип LX4FH024=24V, 24VDC; индуктивност при затворена верига 26.3H; Rholding=192/Ωm; Rinrush=0.9/Ωm; съвместима с контактор тип LC1F330	Бр.	2	100	200
4.	106027	Лампа светодиодна тип ZBV-M4	Лампа светодиодна Un=230V AC, 14mA,тип ZBV-M4 за DM 10,11,12,13	Бр.	10	10	100
5.	107273	Лампа светодиодна тип ZBV-M3	Лампа тип ZBV-M3;светодиодна;за сигнална лампа XB4BVM3;ном.напрежение Us - 230-240V AC, 50/60Hz;източник на светлина – защитен LED;цвят на източника на светлина – зелен, Кат.№ ZBVM3	Бр.	150	10	1500
6.	107274	Лампа светодиодна тип ZBV-M4	Лампа тип ZBV-M4;светодиодна; за сигнална лампа XB4BVM4;ном.напрежение Us - 230-240V AC, 50/60Hz;източник на светлина – защитен LED;цвят на източника на светлина – червен, Кат.№ ZBVM4	Бр.	150	10	1500
7.	107436	Автомат тип GV2ME22	Автомат тип GV2ME22, 20-25А за сборки тип ШЕР /за Шкаф електрически разпределителен/	Бр.	10	77	770
8.	107943	Контактор тип LC1D25M7	Контактор,тип: LC1D25M7; TESYS; 220V; 50/60 Hz; 11KW/400V, за сборки ШЕР /за Шкаф електрически разпределителен/	Бр.	10	55	550

София 1766
Бизнес Парк София
сграда 4, ет. 6
тел.: +359 2 932 93 20
факс: +359 2 932 93 93
www.schneider-electric.com

Център „Обслужване на клиенти“
тел.: 0700 110 20, +359 2 932 93 33
факс: +359 2 932 93 94
e-mail: coc@schneider-electric.bg

Варна 9009
бул. Владислав Варненчик 258, Източна
кула, ет. 4
Варна Тауърс
тел.: (052) 730 155
факс: (052) 730 166

Бургас 8000
ул. „Трайко Китанчев“ 47
ет. 1, офис 3
тел./факс: +359 56 816 970

H. T. P.

Life Is On

Schneider
Electric

9.	108643	Реле помощно тип CAD32P7	Реле помощно тип CAD32P7; U=230V AC; 3н.о. контакта; 2н.з. контакта	Бр.	14	29	406
10.	108979	Прекъсвач термомагнитен	Прекъсвач термомагнитен, за защита на електродвигатели ,Кат.№ GV2ME08 ,690V , In 2.5 - 4A за сборки тип ШЕР /за Шкаф електрически разпределител/	Бр.	10	46	460
11.	109003	Контактор тип LC1D25M7	Контактор,тип: LC1D25M7, 690V, 40A	Бр.	4	55	220
12.	113792	Контакт допълнителен тип LADR2	Контакт допълнителен тип LADR2 с времезакъснение на отпадане 0.1-30s, 10A, 1н.о. контакт,1н.з. контакт	Бр.	10	52	520
13.	117245	Прекъсвач автоматичен тип IC60N	Прекъсвач автоматичен тип IC60N, Кат.№A9F74363, 3P, 63A, крива на изключване C, Ue 400V, Inom 63A	Бр.	10	36	360
14.	117249	Прекъсвач автоматичен тип IC60N	Прекъсвач автоматичен еднополюсен,тип IC60N, Кат.№A9F74110, 220/240V AC, 10A, крива на изключване C	Бр.	10	7	70
15.	117253	Прекъсвач автоматичен тип IC60N	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, Кат.№A9F74125, тип IC60N, 220/240V AC, 25A, крива на изключване C	Бр.	10	7	70
16.	117547	Автомат тип IC60N	Автомат еднополюсен, 220 V AC, 25A, крива B , тип IC60N	Бр.	10	8	80
17.	117549	Контакт допълнителен тип ISD	Контакт допълнителен тип ISD за предпазител автоматичен IC60N, Кат.№A9A26927	Бр.	10	18	180
18.	120641	Привод моторен механичен	Привод моторен механичен,Кат.No. LV429434 (compact NS)	Бр.	1	321	321
19.	122022	Привод моторен механичен	Привод моторен механичен, Кат. No. LV432641, за Compact NSX 400	Бр.	10	776	7760
20.	122023	Привод моторен механичен	Привод моторен механичен, Кат. No. LV431541, за Compact NSX 250	Бр.	10	437	4370
21.	122192	Контактор силов тип LC1D188P7	Контактор силов, LC1D188P7, 4 полюса(2НО+2НЗ), категория на употреба AC-1, U60b.≈230VAc, 50/60Hz, Ue=300Vdc/690VAc, Ie=32A, помощни контакти - 1НО=1НЗ	Бр.	3	45	135
22.	122415	Прекъсвач термомагнитен	Прекъсвач термомагнитен, за защита на електродвигатели ,Кат.No.GV2ME083 ,690V , 50-60Hz, Ie 2.5 - 4A , Uimp 6kV, cat.A, AC3,	Бр.	10	52	520
23.	122488	Реле тип RLI	Реле,тип RLI 10A 2P Uc, Кат.No. A9E15535, AC220 - 240V, 10A, контакти HO	Бр.	3	46	138
24.	122490	Прекъсвач Compact NSX100H	Прекъсвач Compact NSX100H комплектован с: моторен привод (LV429435), защитен блок Micrologic 2.2-M (LV429835), максим.брой допълнителни контакти, куплунзи(LV429272), контактни линове, предпазен изключвател (LV429270)	Бр.	7	835	5845

София 1766
Бизнес Парк София
сграда 4, ет. 6
тел.: +359 2 932 93 20
факс: +359 2 932 93 93
www.schneider-electric.com

Център „Обслужване на клиенти“
тел.: 0700 110 20, +359 2 932 93 33
факс: +359 2 932 93 94
e-mail: csc@schneider-electric.bg

Варна 9009
бул. Владислав Варненчик 258, Източна
кула, ет. 4
Варна Тауърс
тел.: (052) 730 155
факс: (052) 730 166

Бургас 8000
ул. „Трайко Китанчев“ 47
ет. 1, офис 3
тел./факс: +359 56 816 570

H. T. A.

Life Is On

Schneider
Electric

25.	122491	Прекъсвач Compact NSX160H	Прекъсвач Compact NSX160H комплектован с: моторен привод (LV429435), защитен блок Micrologic 2.2-M (LV430991), максим.брой допълнителни контакти, куплунзи(LV429272), контактни линове, предпазен изключвател (LV429270)	Бр.	7	898	6286
26.	122492	Прекъсвач Compact NSX250H	Прекъсвач Compact NSX250H комплектован с: моторен привод (LV431542), защитен блок Micrologic 2.2-M (LV431170), максим.брой допълнителни контакти, куплунзи(LV429272), контактни линове, предпазен изключвател (LV429270)	Бр.	7	1059	7413
27.	122493	Блок защитен	Блок защитен, 3P3D MICROLOGIC 6.2 E-M,220A, Кат.No.431521	Бр.	5	727	3635
28.	122494	Блок защитен	Блок защитен, 3P3D MICROLOGIC 6.2 E-M,150A, Кат.No.430521	Бр.	5	667	3335
29.	122495	Блок защитен	Блок защитен, 3P3D MICROLOGIC 6.2 E-M,80A, Кат.No.429180	Бр.	5	644	3220
30.	122496	Блок защитен	Блок защитен, 3P3D MICROLOGIC 2.2 M,220A, Кат.No.LV431520	Бр.	5	227	1135
31.	122497	Блок защитен	Блок защитен 3P3D MICROLOGIC 2.2 M,50A, Кат.No LV429172	Бр.	5	158	790
32.	122498	Блок защитен	Блок защитен 3P3D MICROLOGIC 2.2 M,100A, Кат.No LV429170	Бр.	5	158	790
33.	122507	Контакт допълнителен	Контакт допълнителен сигнален, за C60H-DC, тип OF, 1 превключващ контакт, Кат.No. A9N26924	Бр.	12	19	228
34.	122508	Контакт за индикация на неизправност	Контакт за индикация на неизправност; за C60H-DC,тип: SD; 1 превключващ контакт, Кат.No. A9N26927	Бр.	12	18	216
35.	122509	Контакт комбиниран	Контакт комбиниран; за C60H-DC, тип: OF+SD; 2 превключващи контакта, Кат.No. A9N26929	Бр.	12	32	384
36.	122927	Терморегулатор	Терморегулатор NSYCCOTHС, 250 V AC, 10A, 50-60Hz, 0-60°C	Бр.	20	36	720
37.	123003	Блок светлинен	Блок светлинен, за крушка с цокъл BA9s, за главата O22mm, винтови клеми, за Harmony XB4/XB5, Us<=250V. Референцията е от продуктова гама Harmony : ZB4BV6.	Бр.	20	5	100
38.	123357	Трансформатор напреженов	Трансформатор напреженов, VRQ1n/S1, Un=7.2kV, работна честота - 50Hz, издържано напрежение с промишлена честота - 20kV/1min, издържано напрежение с мъглив импулс - 60kV, коефициент на трансформация 6000.v3/100.v3, клас на точност 0.5,мощност на вторичната намотка 100VA	Бр.	2	1012	2024

София 1766
Бизнес Парк София
сграда 4, ет. 6
тел.: +359 2 932 93 20
факс: +359 2 932 93 93
www.schneider-electric.com

Център „Обслужване на клиент“
тел.: 0700 110 20, +359 2 932 93 33
факс: +359 2 932 93 94
e-mail: csc@schneider-electric.bg

Варна 9009
Бул. Владислав Варненчик 25B, Източна
кула, ет. 4
Варна Тауърс
тел.: (052) 730 155
факс: (052) 730 166

Бургас 8000
ул. „Трайко Китанчев“ 47
ет. 1, офис 3
тел./факс: +359 56 816 970

H. T. P.

Life Is On

Schneider
Electric

39.	63019	Преключавач елегазов триполюсен	Преключавач елегазов триполюсен, 6 kV, LF 2 (17.5kV; 25kA ; 630A) с моторно задвижване RI, 14 бр.помощни контакта,индикатор на положението,персостат,брояч,анти-помпажно реле,заклучващ механизъм в пол.О,в к-т с ток.защити;Seram 1000+ S 20 (по 1 бр.),схема №889461	К-т	1		11000	11000
40.	81569	Лампа сигнална	Лампа сигнална в комплект със светодиоден източник на светлина; Кат.№.XB4BVM4; светодиодна; форма на главата кръгла, плоска;ном.напрежение Us - 230-240V AC, 50/60Hz;източник на светлина -защитен LED;цвет на източника на светлина -червен; цвет на главата - червен; за монтаж в отвор ф22мм	Бр.	20		22	440
41.	81570	Лампа сигнална	Лампа сигнална, в комплект със светодиоден източник на светлина; Кат.№.XB4BVM3; светодиодна; форма на главата -кръгла;плоска;ном.напрежение Us - 230-240V AC, 50/60Hz;източник на светлина – защитен LED;цвет на главата – зелен;цвет на източника на светлина-зелен; за монтаж в отвор ф22мм	Бр.	20		22	440
42.	84591	Преключавач автоматичен тип IC60N	Преключавач автоматичен, Кат.№.A9F74104, тип IC60N; In=4A; Un=240VAC; 1P- еднополюсен, хрива на изключване - С, монтаж на 35мм DIN релса	Бр.	14		9	126
43.	93124	Контактор LC1D09P7	Контактор LC1D09P7,Un работно – 690V AC, 50/60Hz;Us бобина – 230V AC 50/60 Hz;брой силови полюси – 3;ном.раб.ток AC-3 – 9A;ном.раб.мощност при AC-3 – 11kW;брой помощни контакти – 1N/O и 1N/3 вградени;работен диапазон - 0.7....1.25 Us	Бр.	8		26	208
44.	94846	Преключавач автоматичен тип C60N	Преключавач автоматичен тип C60N 3P 4A C; Кат.№.24347; триполюсен с номинален ток In=4A при T=30°C; магнитния изключвател сработва между 3 и 5 пъти; номинален ток In. Заместващата референция е от продуктова гама Acti9, IC60 : A9F74304.	Бр.	10		28	280
45.	94847	Преключавач автоматичен тип C60N	Преключавач автоматичен тип C60N 3P10A C; Кат.№.24394; триполюсен с номинален ток In=10A при T=30°C; магнитния изключвател сработва между 3 и 5 пъти; номинален ток In. Заместващата референция е от продуктова гама Acti9, IC60 : A9F74310	Бр.	10		22	220
46.	94848	Преключавач автоматичен тип C60N	Преключавач автоматичен тип C60N 3P 16A C; Кат.№.24350; триполюсен с номинален ток In=16A при T=30°C; магнитния изключвател сработва между 3 и 5 пъти; номинален ток In. Заместващата референция е от продуктова гама Acti9, IC60 : A9F74316	Бр.	10		22	220

София 1766
Бизнес Парк София
страда 4, ет. 5
тел.: +359 2 932 93 20
факс: +359 2 932 93 93
www.schneider-electric.com

Център „Обслужване на клиент“
тел.: 0700 110 20, +359 2 932 93 33
факс: +359 2 932 93 94
e-mail: csc@schneiderelectric.bg

Варна 9009
бул. Владислав Варненчик 258, Източна
кула, ет. 4
Варна Тауърс
тел.: (052) 730 155
факс: (052) 730 166

Бургас 8006
ул. „Трайко Китанчев“ 47
ет. 1, офис 3
тел./факс: +359 56 816 970

H. T. P.

Life Is On

Schneider
Electric

47.	97174	Модул комуникационен тип ACE 949-2	Модул комуникационен тип ACE 949-2 за свързване на цифрова защита SEPAM с двупроводна линия RS 485	Бр.	5	195	975
48.	97175	Кабел интерфейс	Кабел интерфейс, тип CCA 612 за връзка на защита SEPAM с комуникационен модул, дължина 3м	Бр.	5	37	185
49.	97199	Преобразувател за интерфейс	Преобразувател за интерфейс, тип XGSZ 24, преобразува RS 485 в RS 232	Бр.	2	131	262
50.	97637	Прибор PM810MG /заменено с METSEPM5560/	Прибор PM810MG за измерване параметри на мрежа, с двупроводен RS485 интерфейс / заменено с продукт от гама PowerLogic с референция PM5560 МЕРИТЕЛ 63H 8T CLO.2 4I2O RS ETH/	Бр.	1	856	856
51.	98304	Реле токово тип RM4JA32M /заменено с продукт от гама Zello Control с референция RM35JA32MR/	Реле токово, тип RM4JA32M / заменено с продукт от гама Zello Control с референция RM35JA32MR/, ток на сработване от 0,3А до 15А	Бр.	8	185	1480
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лв. без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, (съгласно INCOTERMS 2015) цифром и с поном: 73 788 /седемдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и осем/ лева							73 788

Йонуц Фаркаш
/Управител/

Шнайдер Електрик България ЕООД

25.10.2017



София 1766
Бизнес Парк София
сграда 4, ет. 6
тел.: +359 2 932 93 20
факс: +359 2 932 93 93
www.schneider-electric.com

Център „Обслужване на клиенти“
тел.: 0700 110 20, +359 2 932 93 33
факс: +359 2 932 93 94
e-mail: csc@schneider-electric.bg

Варна 9009
бул. Владислав Варненчик 25В, Източна
кула, ет. 4
Варна Тургев
тел.: (052) 730 155
факс: (052) 730 166

Бургас 8000
Ул. „Трайко Китанчев“ 47
ет. 1, офис 3
тел./факс: +359 56 816 970

И.Т.Р.