

**РАЗЯСНЕНИЯ**

по условията на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

**“Доставка на В и К материали, арматура и резервни части”**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС 1:**

ИД № 123102 Тръба, полипропиленова, PN, ф 63, бр.70 – Мерната единица брой или метри е? Ако е на брой на колко метра да са тръбите – на 3м. или на 4 м.?

**ОТГОВОР 1:**

Тръба на брой, L - 3м.

**ВЪПРОС 2:**

ИД № 88408 Вентил, прав термостатичен комплект с термоглава, ф 3/4", бр. 30 - Кран вентил, радиаторен с термоглава на 3/4" не съществува. Можем на 1/2" вентил с термоглава да сложим ВРН 3/4x1/2. Моля уточнете.

**ОТГОВОР 2:**

Вентилът е 1/2", а термоглавата е 3/4".

**ВЪПРОС 3:**

ИД № 72212 Връзка, мека 3/8" нипел/холендър 3/8", бр. 6 – Моля уточнете размера /дължината/.

**ОТГОВОР 3:**

L- 40 cm.

**ВЪПРОС 4:**

ИД № 102597 Връзка, гъвкава с коляно, с накрайници 1", Р раб.=1 Мра, L=600 мм., за съд мембранен разширителен, бр. 1 – Моля уточнете размера на накрайниците – м.ж. или ж.ж.?

**ОТГОВОР 4:**

Накрайникът е ж.ж.

**ВЪПРОС 5:**

ИД № 95940 Връзка, холендрова, D=20мм.; В=30.0мм., L1=82.0мм.; L2=40.0мм., бр. 10 – Моля уточнете функцията на връзката и значението на размерите В, L1, L2 /месингова, полипропиленова или за поливна система/?

**ОТГОВОР 5:**

Полипропиленова.