



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Реконструкция на електрозахранването, управлението и тръбната обвязка по техническа вода група А на автономните кондиционери 5,6 UW19,29,39D11,D12 в ДГС на 5,6 ЕБ”

рег. № в АОП 00353-2017-0085



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. №Ф-4011/07.07.2017 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС №1:

Съгласно техническата спецификация металните табла, трябва да бъдат с огнезащита IP66, а съгласно количествената сметка е IP55. Кое е вярно?

ОТГОВОР №1:

Вярното IP на таблата е IP55.

ВЪПРОС №2:

Обявената стомана за тръби 1.0402 не беше намерена от нас в цитирания от Вас стандарт EN 10216-2 за безшевни тръби? Може ли да се използва стомана P265GH (1.0425) по същата EN 10216-2 “Безшевни стоманени тръби за налягане. Технически условия за доставка. Тръби от нелегирани и легирани стомани със специфични температурни свойства”, която е по-качествена от 1.0402. Прилагаме извадка за двете стомани от които е видно, че стомана 1.0402 се подчинява на EN 10250-2 “Открити стоманени изковки за общо инженерно предназначение. Нелегирано качество и специални стомани”, който стандарт не е за тръби. Също прилагаме извадка от стандарт EN 10216-2 с използвани в него тръби.

ОТГОВОР №2:

Възможно е, да се използва стомана P265GH (1.0425) по същата EN 10216-2 “Безшевни стоманени тръби за налягане. Технически условия за доставка. Тръби от нелегирани и легирани стомани със специфични температурни свойства”.

ВЪПРОС №3:

На стр.3 от Решението, прогнозната стойност е 423 350, 00 лв., на стр.3 от Обявлението е 425 350, 00 лв. Коя стойност е вярната?

ОТГОВОР №3:

Прогнозната стойност е съгласно Обявлението за поръчка, а именно 425 350, 00 лв.

ВЪПРОС №4:

Табелките 100x60 – бели с черни гравирани букви ли са?

ОТГОВОР №4:

Табелките са бели с черни гравирани букви.

ВЪПРОС №5:

Съгласно Вашата документация: “Изпълнителят на съответната дейност, да притежава сертификат за акредитирана лаборатория (орган за контрол от вида С/А), съгласно БДС EN ISO/IEC 17020 за извършване на необходимите ПНР за оборудването, покриващи предмета на поръчката по част “Електрическа и КИПиА”, част “МТ” и част “ТОВК”. От проведените от нас разговори вида може да бъде А, В или С. Какво разбирате по вид С/А?

ОТГОВОР №5:

Изпълнителят може да разполага със сертификат за акредитирана лаборатория, орган за контрол от вида С и/или А.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

