



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Обществена поръчка по реда на чл.20 от ЗОП с предмет „Доставка на маслен трансформатор”

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че прави уточнения по техническата спецификация и удължава срока за подаване на оферти за участие по обществена поръчка с предмет „Доставка на маслен трансформатор”, **до 16.00ч на 15.06.2017 г.**, при условията посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес www.kznpp.org / **Актуално / Обществени поръчки / Конкурси по оферти / 36530.**

Въпрос 1: С какви загуби трябва да бъде трансформаторът?

Отговор:

Загуби на празен ход	kW	$\leq 0,8$
Загуби на късо съединение	kW	$\leq 3,5$

Въпрос 2: Какъв да бъде материалът на намотките?

Отговор: Материалът на намотките да бъде мед.

Въпрос 3: Каква е схемата и група на свързване?

Отговор: Схема и група на свързване – D/Yn – 5 (“триъгълник - звезда” с изведена неутрала (нула), група 5.

Всички потенциални изпълнители на обществени поръчки могат да подават оферти при условията, посочени в обявлението за конкретната поръчка.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-н Тихомир Ангелов на тел. 0973 / 7 4014, или електронен адрес: TIAngelov@npp.bg.