



**“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

## ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

**ОТНОСНО:** Обществена поръчка по реда на чл. 20 от ЗОП с обект „Доставка на вентилатор покривен”.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка със зададени въпроси от участник в горесцитираната обществена поръчка, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че поради допълнителни пояснения по изискванията в техническата спецификация, удължава срока за набиране на оферти до **16.00 ч. на 27.06.2017 г.** и отговаря на следния въпрос:

**Въпрос:** В Техническа спецификация № 2017.30.ОСО.ЗР.ТСП, в спецификацията – табличен вид, колона „Технически характеристики” е записано изискване: „В комплект със ... и потенциометър”.

Моля да ни отговорите какво точно да разбираме под „потенциометър” и къде ще бъде монтиран.

**Отговор:** Потенциометърът е с обхват 0-10V за регулиране оборотите на ел. двигател тип ЕС. Ще бъде монтиран в близост до ключ за управление в закрито помещение.

Останалите условия са посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет – страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес: [www.kznpp.org/ Актуално/ Обществени поръчки/ Конкурси по оферти/ 36311.](http://www.kznpp.org/)

За допълнителна информация се обръщайте към Управление “Търговско”, г-жа Мануела Симеонова на тел. 0973/ 7 33 61, или електронен адрес: [MKSimionova@abv.bg](mailto:MKSimionova@abv.bg).