



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ЗАПОВЕД

№ ВЗ-1595
гр. Козлодуй, 23.10.2018 г.

На основание чл. 181, ал. 6 от Закона за обществените поръчки и Доклад на комисия по Заповеди №№ АД-3292/27.10.2017 г. и АД-1204/20.04.2018 г., във връзка с Решение № ЗОП-Р-176/28.08.2017г. за откриване на процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хидроамортисьори за 5 и 6 ЕБ”, обявление в РОП с № ЗОП-О-325/28.08.2017г. и в ОВ на ЕС с № 2017/S 165-340561/30.08.2017, с прогнозна стойност 2 910 000,00 лв. без ДДС.

ОБЯВЯВАМ

Класираните участници в процедурата, в съответствие с предварително обявения критерий за възлагане “най-ниска цена“:

I-во място „Еско Инженеринг“ АД, гр. София, ЕИК 131147421

Телефон: 02/ 80-54-844

Email: esco.engineering.sofia@gmail.com

Лице за контакти: Лъчезар Софрониев

II-ро място „Джи Си Ар“ ЕООД, гр. София, ЕИК 831280864

Телефон: 02/ 80-89-603

Email: gcreood@dmil.com

Лице за контакти: Богомил Манчев

ОПРЕДЕЛЯМ

Участника „Еско Инженеринг“ АД, гр. София, класиран на първо място за Изпълнител на обществената поръчка с горепосочения предмет с мотива, че офертата му отговаря на предварително обявените условия на поръчката и е договорил най-ниска цена, съгласно избрания критерий за възлагане “най-ниска цена”.

ОБЯВЯВАМ

Отстранените участници в процедурата:

„Спартак-В“ ООД, гр. София, ЕИК 831646518

Телефон: 02/ 971-24-95] 873-96-55

Email: office@spartak-v.bg; spartak@mbox.contact.bg

Лице за контакти: Владимир Вушев

Със следните мотиви:

Правно основание: Чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП - Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката

Фактическо основание: Участникът е представил Приложение 2-5, в което са посочени типовете на предлаганите датчици за ниво на масло и положение на буталото на хидроамортисьорите, като техническите им характеристики са представени чрез каталожни данни на всеки датчик. От приложението е видно, че датчик STM82A има температурен диапазон от 0°C до 80°C, а датчик LP-125F-1 има температурен диапазон от - 25°C до 80°C. Тези технически характеристики не съответстват на изискването на т. 2.2 от Техническото

задание „Хидроамортисьорите в комплект и датчиците по т. 1.1.1 до т. 1.1.4 да отговарят на условията на LOCA...”, в което границата на температурата е до 150°С включително.

В приложението липсва също и информация за възможността датчиците да работят в радиационна среда и информация до каква погълната доза запазват работоспособност, каквото е изискването на същата т. 2.2. от Техническото задание.

„Риск Инженеринг” АД, гр. София, ЕИК 040463255

Телефон: 02/ 80-89-518

Email: tenders@riskeng.bg

Лице за контакти: Георги Върбанов

Със следните мотиви:

Правно основание: Чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП - Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката

Фактическо основание: Декларираният от участника експлоатационен живот на използваното масло е 10 години, а изискването на Възложителя в т. 2.8.3 от Техническото задание, е че хидроамортисьорите трябва да осигуряват непрекъсната експлоатация, **не по-малко от 20 години без подмяна** уплътнителните материали и масло. В допълнителните разяснения от участника на поставените въпроси е посочено, че същото може да бъде използвано и за два пъти по-дълъг живот след извършване на анализ, но няма мотиви за факторите, влияещи върху качествата на маслото и/или честотата на анализа му през допълнителния десет годишен срок, което прави непрогнозируем процеса на експлоатация без ревизия след десетата година. При възникване на необходимост от подмяна на маслото трябва да се извърши демонтиране на хидроамортисьора и разглобяване за ревизия, което е несъответстващо на изискванията т. 2.8.3 от Техническото задание, където е зададено, че хидроамортисьорите трябва да осигуряват непрекъсната експлоатация, **не по-малко от 20 години без подмяна** уплътнителните материали и масло.

На основание чл. 181, ал. 8 във връзка с чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящето решение следва да се изпрати в един и същи ден до всички участници и да се публикува в профила на купувача.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=3464

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП настоящето решение може да бъде обжалвано в 10 (десет) дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ТОДОРОВ АНДРЕЕВ

