



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“ Външно захранване с електроенергия на Нов център за управление на аварияте (НЦУА) на територията на гр. Козлодуй”
рег. № в АОП 00353-2017-0122



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-4820/ 23.08.2017 г. от заинтересовано лице, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС № 1:

Моля да потвърдите нашето разбиране, че за нуждите на проекта за кабелните трасета Възложителят ще предостави актуални кадастрални и регулационни планове на гр.Козлодуй в зоната на проектиране, включително и налични подземни и наземни инфраструктурни съоръжения и комуникации. Данните ще са в утвърдените на национално ниво кадастрални формати или DWG формат;

ОТГОВОР № 1:

След сключване на Договор ще бъдат предоставени актуални кадастрални и регулационни планове на гр.Козлодуй в зоната на проектиране, вкл. и налични подземни и надземни инфраструктурни съоръжения и комуникации. Данните ще бъдат предоставени като входни данни след поискване от Изпълнителя.

ВЪПРОС № 2:

Моля да разясните по-детайлно изискванията към режима на работа на звездните центрове 20kV по т.2.2 от техническото задание, а именно за звездните центрове на кои трансформатори е отправено (за тези в п/ст Козлодуй или за друг елемент на мрежата 20kV);

ОТГОВОР № 2:

Изискванията към режима на работа на звездните центрове 20kV са за силовите трансформатори в П/ст. „Козлодуй” и са поставени от собственика на подстанцията - ЕСО ЕАД.

ВЪПРОС № 3:

Моля да поясните следва ли да се предвиждат за доставка материали, съоръжения и да се ценообразуват строително-монтажни дейности във връзка с осигуряване исканите режими на работа на звездните центрове 20kV по въпрос №2 от настоящото писмо;

ОТГОВОР № 3:

Няма поставено изискване в ТЗ, а също и от собственика на подстанцията - ЕСО ЕАД, за извършване на доставка и СМР във връзка с осигуряване на исканите режими на работа на звездните центрове 20kV.

ВЪПРОС № 4:

С оглед удовлетворяване на изискванията за провеждането на разчети за изор начина на работа на звездните центрове 20kV, моля да потвърдите нашето разбиране, че с възлагането на поръчката на избрания Изпълнител ще бъде предоставена пълна информация за мрежата 20kV свързана към п/ст Козлодуй в нормални и аварийни схеми, включваща схема на мрежата, тип, вид, начин на изпълнение (подземно или въздушно) и дължина на проводниците за всички клонове на мрежата, инсталирана мощност и начин на работа на звездните центрове на всички присъединени консуматори 20kV и др.;

ОТГОВОР № 4:

След сключване на Договор ще бъде предоставена информация, на база на която е определен режима на работа на звездните центрове 20kV към момента, във вида и формата в която е наличната.

ВЪПРОС № 5:

С оглед удовлетворяване на изискванията за провеждането на разчети обосноваващи проекта за надеждност и сигурност, моля да потвърдите нашето разбиране, че с възлагането на поръчката на избрания Изпълнител ще бъде предоставена пълна информация за аварийността в мрежата 20kV в рамките на гр. Козлодуй, вкл. списък на аварияте по КЛ 20kV за последните 15-30год., установени причини за тяхното възникване, време за отстраняване/ремонт и др. По отношение на надеждността на РУ 20kV в п/ст Козлодуй - усреднени надеждностни показатели за работата на електрооборудването на база на които да могат да бъдат проведени изискваните разчети;

ОТГОВОР № 5:

В ТЗ, няма залегнали изисквания за представяне на „разчети обосноваващи проекта за надеждност и сигурност” в мрежа 20kV на гр.Козлодуй и в РУ 20kV на П/ст „Козлодуй”. Съгласно т.2.2. на ТЗ, представяне на пресмятания обосноваващи проекта за надеждност и сигурност, се изискват за частите на проекта описани в т.2.1.1. до т.2.1.3. на ТЗ.

ВЪПРОС № 6:

В т.2.3 е вписано отпадналото по смисъла на ЗУТ изискване за определяне на „Водещ проектант“. Моля да потвърдите нашето разбиране, че Възложителят визира спазването на изискванията на ЗУТ за взаимна съгласуваност между отделните проектни части;

ОТГОВОР № 6: Потвърждаваме. Изпълнителят ще спазва актуалните изисквания на ЗУТ за взаимна съгласуваност между отделните части на проекта.

ВЪПРОС № 7:

Моля да посочите ориентировъчна дължина на кабелното трасе. В случай на отделни трасета за двете линии – отделни дължини на всяко от трасетата;

ОТГОВОР № 7:

Нов център за управление на аварията, е предвиден да се изгради в имот УПИ – 502.570, ул. "Освободител", гр. Козлодуй. В т.2.2. на ТЗ е указано, че одобреното трасе за двете кабелни линии започва от РУ 20kV на П/ст "Козлодуй", преминава по ул. "Цанко Церковски" и ул. "Симеон Русков". В обявлението Възложителят е осигурил възможност на заинтересованите лица, за оглед на РУ 20kV на П/ст "Козлодуй".

ВЪПРОС № 8:

Моля да представите още на настоящия етап утвърденото от община Козлодуй на КЛ 20kV с оглед точното определяне на обема дейности по пресичания на инфраструктурни обекти;

ОТГОВОР № 8:

В т.7 и т.7.1. на ТЗ е указано, че одобрено от община Козлодуй трасе на електропровода се предава на Изпълнителя, като входни данни след сключване на Договор.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

