

ДОГОВОР

№ 170000055

Днес, 18.10.2018 година, в гр. Козлодуй между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Цанко Венцеславов Бачийски – Заместник изпълнителен директор, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно № 7239/19.10.2016 г. на Иван Тодоров Андреев - Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

“БОРЕЛС” ЕООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202827278, представлявано от Валери Любомиров Боянов – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от работата на комисията за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: “Доставка на електроматериали”, се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на електроматериали, наричани за краткост "стока". Предметът обхваща **Обособена позиция № 1 - Прекъсвачи, превключватели, контактори, пускатели и изключватели.**

1.2. Стоката по т.1.1 е конкретизирана в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 – Техническа спецификация № 17.ДП.ТСП.743 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение № 4 – Ценова таблица на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на **4 336,17 лева** (четири хиляди триста тридесет и шест лева и 17 ст.) лева без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

2.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. поетапно, чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на всяка доставка, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по посочените във фактурата банкови реквизити.

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставката на стоките по настоящия договор ще бъде извършвана при възникнала необходимост, в срок до 35 (тридесет и пет) работни дни, след получаване на писмена заявка от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с конкретни количества и номенклатура.

3.2. Срокът на изпълнение на договора е 1 (една) година, считано от датата на двустранното му подписване.

3.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на заявките по договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването и отсъствието на явни недостатъци.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноски и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа :

Декларация за съответствие

Декларация за произход

Документ с условия за съхранение

Гаранционна карта/паспорт – за обособена позиция №1 /където е приложимо/

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език/с превод на български език.

4.7. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

4.8. При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т. 4.5 или некомплектована доставка, на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.9. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т. 4.8 срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.10. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.7) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на вх. контрол

4.11. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено с декларация за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.3. За стоките предмет на настоящия договор, се установява гаранционен срок в рамките на 12 (дванадесет) месеца от датата на доставка.

5.4. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 47 (четиридесет и седем) дни от датата на писмената reklamacия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.5. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка в срок от 47 (четиридесет и седем) дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.5.3.

5.6. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на гаранционния срок /т. 5.3./.

5.7. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект/отклонения, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които reklamacията се счита за уредена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора.

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническа спецификация № 17.ДП.ТСП.743 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 – Ценова таблица на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е Димитър Атанасов - Енергетик, Група „ЕМА“, Н-ние “Р”, ЕП-2, тел.: 0973/74091.

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Валери Боянов - Управител, тел.: 0887 416 421.

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„БОРЕЛС“ЕООД
1404 гр. София
ул. „Луи Айер“ № 13
тел/факс: 02/962 17 19
E-mail: office@borels.bg
ЕИК: 202827278
ИН по ЗДДС: BG 202827278

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ
ВАЛЕРИ БОЯНОВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ЦАНКО БАЧИЙСКИ



Съгласували:

Директор “П”:
11.10.2017 г. /Я. Янков/

Директор “И и Ф”:
10.10.2017 г. /Г. Кирков/

Р-л У-е “Търговско”:
09.10.2017 г. /М. Латева/

Р-л У-е “Правно”:
09.10.2017 г. /К. Русалийска/

Енергетик, гр. „ЕМА“, ЕП2:
23.09.2017 г. /Д. Атанасов/

Ст. юриконсулт, У-е П:
09.09.2017 г. /Е. Луканова/

и.д. Н-к отдел ОП, У-е Т:
26.09.2017 г. /Н. Тодорова/

Изготвил:

Експерт ОП, У-е Т:
26.09.2017 г. /М. Маринова/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.....	5
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	5
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	6
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	7
13.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	8
14.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	8
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	9
16.	НЕУСТОЙКИ	9
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	9
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	10
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	10
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	10
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	10
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	10
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	11

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.
- 1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума, неотменима, безусловно платима банкова гаранция или застраховка със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.
- 2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:
- 2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.
- 2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.
- 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

- 4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основания за отстраняване.
- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.
- 4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.
- 4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.
- 4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.
- 4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.10. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.
- 4.11. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
- 4.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

- 5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.
- 5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по

Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание за представяне на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, в срока определен в Техническата спецификация/Техническото задание.

8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички настъпили структурни промени или промени в документацията на Системата за управление на Външната организация, свързани с изпълняваните дейности по договора.

8.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се управляват по реда за контрол на несъответствията, определен в Техническата спецификация/Техническото задание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.6. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представи Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;

- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИРЗ.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналят на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в

т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност

7
H.T.L.

при експлоатация на обектите;

- "Правила за пожарна безопасност на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.,

13.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счете, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

13.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

14. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

14.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

14.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

14.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14.6. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречи на неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и обменени между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в

писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„БОРЕЛС“ ЕООД
1404 гр. София
ул. Луи Айер № 13
тел. 0887416421
E-mail: office@borels.bg
ЕИК: 202827278
ИН по ЗДДС: BG 202827278

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
ВАЛЕРИ БОЯНОВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ЦАНКО БАЧИЙСКИ




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок:
Система:
Подразделение:

УТВЪРЖДАВАМ,

ДИРЕКТОР “ПРОИЗВОДСТВО”

..... 2017 г.

/ Я. Янков /

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**№ 17. ДД. ТСР. 443**за доставка на електроматериали****1. Описание на доставката****1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали**

Електроматериалите са необходими за извършване на ремонтни дейности по електрическите и осветителни инсталации. Те са групирани в 3 обособени позиции според спецификата им:

- Обособена позиция №1 – Прекъсвачи, превключватели, контактори, пускатели и изключватели;
- Обособена позиция №2 – Предпазители, щепсели, фасунги, глави кабелни, кабелни обувки и клеми;
- Обособена позиция №3 – Маншони, преходници, бирки, бананки и др.

1.2. Обхват на доставката

Доставката ще бъде изпълнена в номенклатура, съгласно Приложение №1 (Техническа спецификация – табличен вид) към настоящата техническа спецификация.

Доставките ще се осъществяват при възникнала необходимост след заявка с конкретни количества и номенклатура в рамките на период от 1 година.

1.3. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

Не са необходими.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Не се изисква.

2.2. Квалификация на оборудването

Не се изисква.

2.3. Физически и геометрични характеристики

Съгласно Приложение №1 (Техническа спецификация – табличен вид)

2.4. Характеристики на материалите

Съгласно Приложение №1 (Техническа спецификация – табличен вид)

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Съгласно Приложение №1 (Техническа спецификация – табличен вид)

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Не се изисква.

2.7. Нормативно-технически документи

Доставените електроматериали да са изработени съгласно нормативно-техническите документи и стандарти на производителя и да съответстват на действащите европейски норми и стандарти.

2.8. Изисквания към гаранционния срок

Гаранционен срок за обособена позиция №1 – минимум 12 месеца от датата на доставка.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Електроматериалите да бъдат подходящо опаковани. Опаковката да предпазва при транспортиране и съхранение.

3.2. Условия за съхранение

Съгласно изискванията на завода производител.

4. Входящ контрол

Доставените електроматериали да преминат общ входящ контрол на територията на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно инструкция ДОД.КД.ИК.112. При констатирани несъответствия на заявените електроматериали, същите не се приемат.

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- Декларация за съответствие;

- Декларация за произход;

- Условия за съхранение;

- Гаранционна карта/паспорт – за обособена позиция №1 /където е приложено/

[Handwritten signature]

H. T. A.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на електроматериали

Обособена позиция №1 – Прекъсвачи, превключватели, контактори, пускатели и изключватели

№	ИД по ВЛАН	Наименование и технически характеристики	Количество	Марка/мерна единица	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	85761	Прекъсвач автоматичен триполюсен $U_n=380V$; $I_n=25A$; 3P; крива на изключване - C; изключваща възможност - 6kA;	20	бр.		
2	85762	Прекъсвач автоматичен триполюсен $U_n=380V$; $I_n=32A$; крива на изключване - C; изключваща възможност - 6kA	20	бр.		
3	85764	Прекъсвач автоматичен триполюсен $U_n=380V$; $I_n=40A$; брой полюси - 3P; крива на изключване - C; изключваща възможност - 6kA	27	бр.		
4	85765	Прекъсвач автоматичен триполюсен $U_n=380V$; $I_n=50A$; брой полюси - 3P; крива на изключване - C; изключваща възможност - 6kA	7	бр.		
5	85767	Прекъсвач автоматичен триполюсен $U_n=380V$; $I_n=63A$; брой полюси - 3P; крива на изключване - C; изключваща възможност - 6kA	11	бр.		
6	85768	Пускател въздушен, $U_n=500V$, Уобинна=380V/50Hz, $I_n=25A$, обхват на настройка на термичното реле от 15 до 25A, $R_{доп.} = 6,5 - 12,5kW$, IP54	4	бр.		
7	85771	Прекъсвач автоматичен еднополюсен; $U_n=220V$; $I_n=63A$; крива на изключване - C; изключваща възможност - 6kA	21	бр.		
8	85776	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, $U_n=220V$; $I_n=6A$; крива на изключване - C; изключваща възможност - 6kA	25	бр.		
9	85778	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, $U_n=220V$; $I_n=10A$; крива на изключване - C; изключваща възможност - 6kA	73	бр.		
10	85780	Прекъсвач автоматичен еднополюсен $U_n=220V$; $I_n=16A$; крива на изключване - C; изключваща възможност - 6kA	6	бр.		
11	85781	Прекъсвач автоматичен триполюсен; $U_n=380V$; $I_n=6A$; брой полюси - 3P; крива на изключване - C; изключваща възможност - 6kA	17	бр.		

12	85783	Прекъсвач автоматичен триполюсен; $U_n=380V$; $I_n=10A$; крива на изключване - C; изключваща възможност - 6кА	13	бр.	
13	85785	Прекъсвач автоматичен триполюсен; $U_n=380V$; $I_n=16A$; крива на изключване - C; изключваща възможност - 6кА	17	бр.	
14	85788	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, $U_n=220V$; $I_n=25A$; крива на изключване - C; изключваща възможност - 6кА	101	бр.	
15	85789	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, $U_n=220V$; $I_n=32A$; крива на изключване - C; изключваща възможност - 6кА	38	бр.	
16	85793	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, $U_n=220V$; $I_n=40A$; крива на изключване - C; изключваща възможност - 6кА	48	бр.	
17	85794	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, $U_n=220V$; $I_n=50A$; крива на изключване - C; изключваща възможност - 6кА	39	бр.	
18	99551	Прекъсвач с дефектно-токова защита с моментално действие; 2P; $U_n=230V$; $I_n=40A$; чувствителност= 30mA	8	бр.	
19	99552	Прекъсвач с дефектно-токова защита с моментално действие; 2P; $U_n=230V$; $I_n=63A$; чувствителност= 30mA	6	бр.	
20	99554	Прекъсвач с дефектно-токова защита с моментално действие; 4P/четриполюсен/; $U_n=400V$; $I_n=80A$; чувствителност= 30mA	1	бр.	
21	99555	Прекъсвач с дефектно-токова защита с моментално действие; клас AC; 2P; $I_n=16A$; чувствителност= 30mA	10	бр.	
22	99556	Прекъсвач с дефектно-токова защита с моментално действие; клас AC; 4P; $I_n=16A$; чувствителност= 30mA	8	бр.	
23	89950	Прекъсвач с дефектно токова защита с моментално действие, 2P/двуполюсен/; $U_n=230V$; $I_n=25A$; чувствителност =30mA	15	бр.	
24	89951	Прекъсвач с дефектно токова защита с моментално действие, 4P/четриполюсен/; $U_n=400V$; $I_n=25A$; чувствителност =30mA	25	бр.	
25	97738	Прекъсвач с дефектно-токова защита с моментално действие; 4P; $U_n=400V$; $I_n=63A$; чувствителност =30mA	10	бр.	
26	97847	Прекъсвач с дефектно-токова защита 4P; $U_n=400V$; $I_n=40A$; чувствителност =30mA	10	бр.	
27	97848	Прекъсвач с дефектно-токова защита клас AC; 2P; $U_n=250V$; $I_n=16A$; ток на утечка-30mA	10	бр.	
28	122451	Контактор, модул тип R25-31 с номинален ток 25A, напрежение на бобината 230V, 3 нормално отворени контакта и 1 нормално затворен	6	бр.	

29	113308	Пускател въздушен Un=500V AC; Uоб. = 230V AC, 50/60Hz; степен на защита-IP 54; корпус – метален; настройка на термичната защита 1,6 - 2,5А; темп. на околната среда от -20°C до +40°C; размери: височина 182мм, ширина 120мм; дължина 150мм	4	бр.	
30	114340	Прекъсвач автоматичен триполюсен Un=380V; In=32А; крива на изключване-С; изключваща възможност-бкА	12	бр.	

Обособена позиция №2 – Предпазители, щепсели, фасунги, глави кабелни, кабелни обувки и клеми

№	ИД по ВААН	Наименование и технически характеристики	Количество	Мярка/мерна единица	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	32349	Ключ за ел. инсталация, за открит монтаж схема 6	90	бр.		
2	32357	Ключ за ел. инсталация, за открит монтаж 250V; 10A; схема 1; единичен; Влагозащитен	155	бр.		
3	32358	Ключ за ел. инсталация, за скрит монтаж 250V; 10A; схема 5; двоен	155	бр.		
4	32360	Ключ за ел. инсталация, за скрит монтаж 250V; 16A	50	бр.		
5	32362	Ключ за ел. инсталация, за скрит монтаж 250V; 10A; схема 6	60	бр.		
6	32363	Ключ за ел. инсталация, за скрит монтаж 250V; 10A; схема 1	50	бр.		
7	36768	Контакт монофазен за монтаж на DIN шина	45	бр.		
8	17874	Предпазител стъклен 1А; 250V; 5x20мм	1500	бр.		
9	17876	Предпазител стъклен 2А; 250V; 5x20мм	1500	бр.		
10	19136	Контакт двуполуосен за скрит монтаж, 250V; 10/16А; с предпазна клема единичен	10	бр.		
11	19184	Щепсел неразглобяем /лят с шнур/ 250V; 10/16А	40	бр.		
12	19209	Клема керамична (лустер-клема), 4 кв.мм	50	бр.		
13	19264	Контакт монофазен за открит монтаж "ШУКО" 220V; 16А; Влагозащитен	190	бр.		
14	19268	Контакт електрически скрита инсталация; Шуко-троен; 220V/10/16А	40	бр.		

15	19298	Разклонител с контакт "ШУКО", 250V; 10/16A; 3 гнезда	40	бр.	
16	19327	Разклонител "ШУКО"; 3 гнезда; 16A; 250V; с шнур 1.5 м	9	бр.	
17	19493	Разклонител с осем входа 220V; с шнур	5	бр.	
18	19494	Разклонител "ШУКО"; 5 гнезда; 250V; 16A; с шнур 1.5 м	8	бр.	
19	19598	Щепсел монофазен Шуко 220V; 16A	180	бр.	
20	19873	Контакт двуполосен за открит монтаж 250V; 16A; двоен	35	бр.	
21	19875	Контакт двуполосен с предпазна клема, 250V; 16A; двоен скрит	110	бр.	
22	19876	Контакт двуполосен с предпазна клема, 250V; 16A; троен открит	30	бр.	
23	19880	Контакт колонен Шуко 220V; 16A	60	бр.	
24	45302	Удължител "Шуко" монофазен 2,5кв.мм, на макара, с дължина 2.5м	5	бр.	
25	90988	Разклонител тип "Шуко"; 220V, 16A ; с 5 гнезда и вградена защита от пренапрежения	56	бр.	
26	45265	Обувка кабелна медна 150 кв.мм, φ=14мм, за кербоване, покалаена	70	бр.	
27	45270	Обувка кабелна кербовачна 150 кв.мм, φ12 Cu	50	бр.	
28	45271	Обувка кабелна кербовачна 185 кв.мм φ12 Cu кадмирана	50	бр.	
29	45272	Обувка кабелна кербовачна 240 кв.мм φ12 кадмирана Cu	50	бр.	
30	112947	Обувка кабелна кербовачна, медна, кадмирана, вътрешен диаметър φ8 - 6кв.мм	200	бр.	
31	112949	Обувка кабелна кербовачна, медна, кадмирана, вътрешен диаметър φ6 - 2,5кв.мм	200	бр.	
32	112950	Обувка кабелна кербовачна, медна, кадмирана, вътрешен диаметър φ6 - 4кв.мм	200	бр.	
33	112951	Обувка кабелна кербовачна, медна, кадмирана, вътрешен диаметър φ6 - 6кв.мм	200	бр.	
34	112953	Обувка кабелна кербовачна, медна, кадмирана, вътрешен диаметър φ8 - 4кв.мм	200	бр.	
35	18755	Обувка кабелна алуминиева 10 кв.мм φ6	50	бр.	
36	18756	Обувка кабелна алуминиева 25 кв.мм φ8	60	бр.	
37	18758	Обувка кабелна алуминиева 70 кв.мм φ12	60	бр.	
38	18760	Обувка кабелна алуминиева 120 кв.мм φ12	50	бр.	

39	19415	Обувка кабелна алуминиева 240 кв.мм	30	бр.	
40	19422	Обувка кабелна кербовачна вътрешен диаметър ф10 - 35кв.мм, кадмирана, Cu	50	бр.	
41	19423	Обувка кабелна кербовачна вътрешен диаметър ф10 - 50кв.мм, кадмирана, Cu	150	бр.	
42	19424	Обувка кабелна кербовачна ф10 - 70кв.мм Cu	60	бр.	
43	19425	Обувка кабелна кербовачна ф12 - 70кв.мм Cu	70	бр.	
44	19427	Обувка кабелна кербовачна ф14 - 120кв.мм Cu кадмирана	70	бр.	
45	19430	Обувка кабелна кербовачна ф16 - 120кв.мм кадмирана Cu	70	бр.	
46	19431	Обувка кабелна кербовачна ф16 - 150кв.мм Cu кадмирана	50	бр.	
47	19435	Обувка кабелна кербовачна ф4 - 1кв.мм Cu кадмирана	200	бр.	
48	19437	Обувка кабелна кербовачна, вътрешен диаметър ф5 - 10кв.мм, кадмирана, Cu	110	бр.	
49	19440	Обувка кабелна кербовачна, вътрешен диаметър ф6 - 25кв.мм, кадмирана, Cu	50	бр.	
50	19441	Обувка кабелна кербовачна, вътрешен диаметър ф8 - 25кв.мм, кадмирана, Cu	50	бр.	
51	19442	Обувка кабелна кербовачна, вътрешен диаметър ф8 - 35кв.мм, кадмирана, Cu	25	бр.	
52	19443	Обувка кабелна кербовачна, вътрешен диаметър ф8 - 50кв.мм, кадмирана, Cu	100	бр.	
53	19452	Обувка кабелна медна 120 кв.мм с отвор ф8 мм	70	бр.	
54	19454	Обувка кабелна медна, вътрешен диаметър ф10 мм-16кв.мм	95	бр.	
55	19456	Обувка кабелна медна 185кв. мм с отвор ф16 мм	50	бр.	
56	19457	Обувка кабелна медна, вътрешен диаметър ф6 мм-2.5кв.мм	50	бр.	
57	45205	Накрайник кабелен "Гилза" 1,5кв.мм Cu	50	бр.	
58	45206	Накрайник кабелен "Гилза" 4кв.мм Cu	50	бр.	
59	45207	Накрайник кабелен "Гилза" 6кв.мм Cu	50	бр.	
60	45209	Накрайник кабелен "К обувка" 1,5кв.мм	300	бр.	
61	54727	Накрайник за кербоване/тръбичка/ на кабелни жиля, тип маншон, 1,0кв.мм CU	200	бр.	
62	54728	Накрайник за кербоване/тръбичка/ на кабелни жиля, тип маншон, 1,5кв.мм CU	500	бр.	
63	54729	Накрайник за кербоване/тръбичка/ на кабелни жиля, тип	500	бр.	

64	65526	маншон, 2.5кв.мм Cu Обувка кабелна медна, изолирана, вилка ф5; 2,5кв.мм; калайдисана	400	бр.		
65	65531	Обувка кабелна (гилза шекерна частично изолирана), ном.размер 6,3x0,8x1; калайдисана	100	бр.		
66	65570	Обувка кабелна медна кръгла гилза шекерна ф4мм;2,5кв.мм ;калайдисана, напълно изолирана	50	бр.		
67	65586	Обувка кабелна медна, кръгъл шекер ф5; бкв.мм; калайдисана, изолирана	100	бр.		
68	96941	Накрайник кабелен изолиран стандартен за гъвкав проводник със сечение 1 мм ² ; обща дължина L=14,5 мм; дължина на неизолираната част – 8 мм; дължина на изолираната част – 6,5 мм	50	бр.		
69	96943	Накрайник кабелен изолиран стандартен за гъвкав проводник със сечение 1.5 кв.мм; обща дължина L=14,5 мм; дължина на неизолираната част – 8 мм; дължина на изолираната част – 6,5 мм	550	бр.		
70	45151	Кутия разклонителна за открит монтаж,изработена от самозагасяващ поливинилхлорид с р-ри 85x85x40 мм	80	бр.		
71	84312	Шина монтажна, размери – 35x7,5мм;дължина до 2м;наличие на монтажни отвори;месингова сплав с галванично покритие	20	м		
72	109417	Обувка кабелна алуминиево-медна кербовъчна 150кв.мм; тяло на обувката от алуминий; ухо на обувката от мед	30	бр.		
73	109418	Обувка кабелна алуминиево-медна кербовъчна 50кв.мм; тяло на обувката от алуминий; ухо на обувката от мед	50	бр.		
74	109420	Обувка кабелна алуминиево-медна кербовъчна 70кв.мм; тяло на обувката от алуминий; ухо на обувката от мед	50	бр.		
75	110064	Обувка кабелна алуминиево-медна кербовъчна 185кв.мм; тяло на обувката от алуминий; ухо на обувката от мед	30	бр.		
76	115866	Накрайник кабелен изолиран за гъвкав проводник със сечение бкв.мм; дължина на неизолираната част - 12 мм	150	бр.		
77	115867	Накрайник кабелен изолиран за гъвкав проводник със сечение 16кв.мм; дължина на неизолираната част - 12 мм	200	бр.		
78	115868	Накрайник кабелен изолиран за гъвкав проводник със сечение 35кв.мм; дължина на неизолираната част - 16 мм	100	бр.		

79	119827	Удължител "Шуко", монофазен с три гнезда, 1.5 кв.мм, на макара с дължина 25 м	4	бр.	
80	120616	Накрайник кабелен, изолуиран, тип BN - FAV 608, с фиксиращ зъб, за кабел със сечение 1-2,5 мм ² , Tab = 6,3 x 0,8 мм., M = 7,7 мм., L = 19,0 мм.	10	бр.	
81	120617	Накрайник кабелен изолуиран, жълт, PVC сечение 4-6 mm ² , отвор 5mm	200	бр.	
82	63767	Удължител кабелен, индустриален, с макара, PBR-1 160I, контакти 2xIV1653 (16A), 2x230V (16A); 3P+N+PE Uном=400V, използван кабел 5x2,5кв.мм с вграден автоматичен прекъсвач; Рмакс=6кW; Рмакс при павит кабел 6кW, дължина на кабела 30м	3	бр.	
83	89752	Обувка кабелна медно-алуминиева кербовъчна 16кв.мм; ф8мм; тяло на обувката електротехническа мед; ухото на обувката чист алуминий	50	бр.	
84	89757	Обувка кабелна медно-алуминиева кербовъчна 25кв.мм; ф8мм; тяло на обувката електротехническа мед; ухото на обувката чист алуминий	50	бр.	
85	89761	Обувка кабелна медно-алуминиева кербовъчна 95кв.мм; ф12мм; тяло на обувката електротехническа мед; ухото на обувката чист алуминий	50	бр.	
86	89764	Обувка кабелна медно-алуминиева кербовъчна 185кв.мм; ф16мм; тяло на обувката електротехническа мед; ухото на обувката чист алуминий	30	бр.	
87	89765	Обувка кабелна медно-алуминиева кербовъчна 240кв.мм; ф16мм; тяло на обувката електротехническа мед; ухото на обувката чист алуминий	30	бр.	
88	99957	Контакт трифазен; 3P+N+PE, U=380-415V, In=125A, IP 67, PG 48, за монтаж на стена	10	бр.	
89	99958	Щепсел трифазен; 3P+N+PE, U=380-415V, In=125A, IP 67, PG 48	10	бр.	
90	75261	Ключ за ел.инсталация, за открит монтаж 250V; 16A; схема I; обикновен	100	бр.	
91	82435	Фасунга порцеланова; еднокорпусна с планка скрепителна; E 27; Un=250V; In=4A	30	бр.	

92	82651	Накрайник кабелен изолиран (гилза), L=12мм, за проводници със сечение 0,25кв.мм	1000	бр.	
93	82652	Накрайник кабелен изолиран (гилза), L=12мм, за проводници със сечение 0,34кв.мм	5000	бр.	
94	63769	Контакт трифазен IE1653 3P+N+PE; IP44; цвят червен; 16A, 240/415V	10	бр.	
95	61689	Фасунга 2G11 за лампа двустволна компактна луминисцентна	500	бр.	
96	45233	Контакт двуполосен за открит монтаж, 250V; 10/16A; с предпазна клема; единичен	55	бр.	
97	24678	Фасунга порцеланова висяща E-27 250V; 4A	10	бр.	
98	24680	Фасунга порцеланова стенна права E-27 250V; 4A	10	бр.	
99	19492	Разклонител "ШУКО"; 2 гнезда; 250V; 16A; с шнур 1.5 м	3	бр.	
100	19341	Обувка кабелна медна, тръбна, кербовачна, ф16; 240кв.мм; калайдисана	50	бр.	
101	18523	Разклонител с контакт "ШУКО" 5 гнезда	20	бр.	
102	18752	Накрайник кабелен изолиран - щифтов HI 0,75/18	10000	бр.	
103	122626	Разклонител трипътен BNC женски-мъжки-женски	2	к-т	
104	122628	Клема двойно свързана - BNC мъжки конектор двоен към 50 /Ом/	2	к-т	
105	122629	Клема двойно свързана - BNC женски конектор двоен към 50 /Ом/	2	к-т	
106	123242	Клема алуминиева -- планка две въжета - ъглова 90°, за проводник АСО 500мм ² , комплектован с биметална пластина	6	бр.	
107	123243	Клема алуминиева -- планка две въжета -- права за проводник АСО 500мм ² комплектован с биметална пластина.	6	бр.	
108	101506	Накрайник кабелен; сечение на кабела в мм.кв.-35 мм.; разм.в мм L-25.0 мм.; d1-8.3 мм; d2-11 мм; s-0.20 мм	100	бр.	
109	101508	Накрайник кабелен, изолиран; сечение на кабела в мм.кв.-25 мм.; разм.в мм L-25.0 мм.; d1-7.3 мм; d2-9.5 мм; s-0.20 мм	100	бр.	
110	102484	Щепсел евростандарт 2P+PE, Iном. 16 А, 220 V, 50 Hz, IP 67	10	бр.	

Обособена позиция №3 – Маншони, преходници, бирки, бананки и др.

№	ИД по ВААН	Наименование и технически характеристики	Количество	Мярка/мерна единица	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	108783	Маркировка кабелна затваряща се; джоб прозрачен; материал негорим; размер 8/30 – ширина на надписаното поле 8мм, дължина на надписаното поле 30мм; закрепване към кабела посредством кабелна връзка	100	бр.		
2	108786	Маркировка кабелна затваряща се; джоб прозрачен; материал негорим; размер 18/43 – ширина на надписаното поле 18мм, дължина на надписаното поле 43мм; закрепване към кабела посредством кабелна връзка	800	бр.		
3	122624	Двоен бананен преходник към 50 Ом мъжки BNC	2	к-т		
4	122625	Преходник N женски към BNC женски	2	к-т		
5	122627	Преходник N мъжки към BNC женски	2	к-т		
6	122630	Преходник, BNC мъжки към BNC женски, с прав ъгъл	2	к-т		
7	123244	Заземител временен преносим - шестполюсен, за проводници с правоъгълно сечение с дължина на съединителите и заземителното въже: 2м със сечение 25мм ²	2	бр.		
8	14602	Бирка квадратна-жълта 47мм/47мм	800	бр.		
9	18645	Шнур удължаващ с контакт двуполосен - подвижен 250V; 10/16A; дължина 5 м	13	бр.		
10	19379	Съединител кабелен, алуминиев, за сечение на кабела 10 кв.мм	50	бр.		
11	19382	Маншон кабелен меден; 10кв.мм	50	бр.		
12	19384	Маншон кабелен алуминиев 185 кв.мм	50	бр.		
13	19385	Маншон кабелен алуминиев 2,5 кв.мм	50	бр.		
14	19386	Маншон кабелен алуминиев 35 кв.мм	50	бр.		
15	19387	Маншон кабелен алуминиев 50 кв.мм	50	бр.		
16	19388	Маншон кабелен алуминиев 70 кв.мм	50	бр.		
17	19389	Маншон кабелен алуминиев 95 кв.мм	50	бр.		
18	19772	Бананка 1,5 кв.мм	200	бр.		
19	19774	Бананка 2,5 кв.мм	200	бр.		

20	20056	Маншон кабелен алуминиев 120 кв.мм	50	бр.	
21	20057	Маншон кабелен алуминиев 150 кв.мм	50	бр.	
22	20058	Съединител кабелен, алуминиев, за сечение на кабела 16 кв.мм	50	бр.	
23	45239	Маншон кабелен меден; 16,0 кв.мм	50	бр.	
24	45240	Маншон кабелен меден; 25 кв.мм	50	бр.	
25	45241	Маншон кабелен меден; 35 кв.мм	50	бр.	
26	45242	Маншон кабелен меден; 50 кв.мм	50	бр.	
27	45243	Маншон кабелен меден; 70 кв.мм	50	бр.	
28	45244	Маншон кабелен меден; 95 кв.мм	50	бр.	
29	45245	Маншон кабелен меден; 120 кв.мм	50	бр.	
30	45246	Маншон кабелен меден; 150 кв.мм	50	бр.	
31	45247	Маншон кабелен меден; 185 кв.мм	50	бр.	
32	95419	Бирка (ключодържател-пластмасова табелка) за ключове; р-р 15/30mm; по образец	2050	бр.	

ОБРАЗЕЦ по т. П.1. към офертата

БОРЕЛС ЕООЛ, гр.София ул.Дун Айр 13, +359 887 416 421, 202827278, BG202827278

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

“Доставка на електроматериали”
Обособена позиция № 1 “Прекъсвачи, прекъсвачаге.и, контактори, пускатели и изключваче.и ”

№	ИД по ВАН	Наименование, тип, марка и описание на техническите характеристики на предлаганата стока	Кол-во	Мярка/ мерна единица	Стандарт, нормативен документ, др.	Срок на доставка след заявка работни/кал. дни	Гаранционен срок (където е приложимо)	Производител и страна на произход на стоката	Позиция по приложен каталог	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	85761	Прекъсвач автоматичен триполюсен Un=380V; In=25A; брой полюси - 3P; крива на изключване-C; изключвача възможност-6kA;	20	бр.	Тип R163-C25, стандарти: EN60898	35/47	12 месеца	Iskra, Словения	стр.29	
2	85762	Прекъсвач автоматичен триполюсен Un=380V; In=32A; брой полюси - 3P; крива на изключване-C; изключвача възможност-6kA;	20	бр.	Тип R163-C32, стандарти: EN60898	35/47	12 месеца	Iskra, Словения	стр.29	
3	85764	Прекъсвач автоматичен триполюсен Un=380V; In=40A; брой полюси - 3P; крива на изключване-C; изключвача възможност-6kA	27	бр.	Тип R163-C40, стандарти: EN60898	35/47	12 месеца	Iskra, Словения	стр.29	
4	85765	Прекъсвач автоматичен триполюсен Un=380V; In=50A; брой полюси - 3P; крива на изключване-C; изключвача възможност-6kA	7	бр.	Тип R163-C50, стандарти: EN60898	35/47	12 месеца	Iskra, Словения	стр.29	



5	85767	Прекъсвач автоматичен триполюсен $U_n=380V$; $I_n=63A$; брой полюси - 3P; крива на изключване-C; изключваща възможност-6кА	11	бр.	Тип PR63-C63, стандарти EN60898	35/47	12 месеца	SEZ, Словакия	стр.9
6	85768	Пускател въздушен, $U_n=500V$, $U_{обойна}=380V/50Hz$, $I_n=25A$, обхват на настройка на термичното реле от 15 до 25A, Р.доп. = 6.5 - 12.5кW, PR54	4	бр.	Тип NQ3-11P, NR2-25, стандарт EN60947	35/47	12 месеца	Схинг, Китай	стр.50
7	85771	Прекъсвач автоматичен еднополюсен; $U_n=220V$; $I_n=63A$; крива на изключване-C; изключваща възможност - 6кА	21	бр.	Тип PRe61-C63, стандарти EN60898	35/47	12 месеца	SEZ, Словакия	стр.17
8	85776	Прекъсвач автоматичен еднополюсен; $U_n=220V$; $I_n=6A$; крива на изключване-C; изключваща възможност - 6кА	25	бр.	Тип PR61-C6, стандарти EN60898	35/47	12 месеца	SEZ, Словакия	стр.9
9	85778	Прекъсвач автоматичен еднополюсен; $U_n=220V$; $I_n=10A$; крива на изключване-C; изключваща възможност - 6кА	73	бр.	Тип PR61-C10, стандарти EN60898	35/47	12 месеца	SEZ, Словакия	стр.9
10	85780	Прекъсвач автоматичен еднополюсен; $U_n=220V$; $I_n=16A$; крива на изключване-C; изключваща възможност-6кА	6	бр.	Тип PRe61-C16, стандарти EN60898	35/47	12 месеца	SEZ, Словакия	стр.17
11	85781	Прекъсвач автоматичен триполюсен $U_n=380V$; $I_n=6A$; брой полюси - 3P; крива на изключване-C; изключваща възможност-6кА;	17	бр.	Тип PR63-C6, стандарти EN60898	35/47	12 месеца	SEZ, Словакия	стр.9
12	85783	Прекъсвач автоматичен триполюсен $U_n=380V$; $I_n=10A$; брой полюси - 3P; крива на изключване-C; изключваща възможност-6кА;	13	бр.	Тип PR63-C10, стандарти EN60898	35/47	12 месеца	SEZ, Словакия	стр.9




12 - 55-

- 55-
H.T.A

	възможност-6кА											
13	85785	Прекъсвач автоматичен триполюсен; $U_n=380V$; $I_n=16A$; брой полюси - 3P; крива на изключване-C; изключваща възможност-6кА	17	бр.	Тип RI63-C16, стандарти: EN60898	35/47	12 месеца	Iskra, Словения	стр.29			
14	85788	Прекъсвач автоматичен еднополюсен; $U_n=220V$; $I_n=25A$; крива на изключване-C; изключваща възможност-6кА	101	бр.	Тип PR61-C25, стандарти: EN60898	35/47	12 месеца	SEZ, Словакия	стр.9			
15	85789	Прекъсвач автоматичен еднополюсен; $U_n=220V$; $I_n=32A$; крива на изключване-C; изключваща възможност-6кА	38	бр.	Тип RI61-C32, стандарти: EN60898	35/47	12 месеца	Iskra, Словения	стр.28			
16	85793	Прекъсвач автоматичен еднополюсен; $U_n=220V$; $I_n=40A$; крива на изключване-C; изключваща възможност-6кА	48	бр.	Тип RI61 C40, стандарти: EN60898	35/47	12 месеца	Iskra, Словения	стр.9			
17	85794	Прекъсвач автоматичен еднополюсен; $U_n=220V$; $I_n=50A$; крива на изключване-C; изключваща възможност-6кА	39	бр.	Тип RI61 C50, стандарти: EN60898	35/47	12 месеца	Iskra, Словения	стр.28			
18	99551	Прекъсвач с дефектно-токова защита с моментално действие; 2P; $U_n = 230V$; $I_n=40A$; чувствителност=30mA	8	бр.	Тип PFB2-40/0.03, стандарти: EN61008	35/47	12 месеца	SEZ, Словакия	стр.20			
19	99552	Прекъсвач с дефектно-токова защита с моментално действие; 2P; $U_n = 230V$; $I_n=63A$; чувствителност=30mA	6	бр.	Тип PFB2-63/0.03, стандарти: EN61008	35/47	12 месеца	SEZ, Словакия	стр.20			
20	99554	Прекъсвач с дефектно-токова защита с моментално действие; 4P; $U_n = 400V$; $I_n=80A$; чувствителност=30mA	1	бр.	Тип PCHV4-80/0.03, стандарти: EN61008	35/47	12 месеца	SEZ, Словакия	стр.20			



21	99555	Прекъсвач с дефектно-токова защита с моментално действие; клас АС; 2P; In=16A; чувствителност=30mA	10 бр.	Тип PFB2-16/0,03; стандарти: EN61008	35/47	12 месеца	SEZ, Словакия	стр.20
22	99556	Прекъсвач с дефектно-токова защита с моментално действие; клас АС; 4P; In=16A; чувствителност=30mA	8 бр.	Тип PFB4-16/0,03; стандарти: EN61008	35/47	12 месеца	SEZ, Словакия	стр.20
23	89950	Прекъсвач с дефектно токова защита с моментално действие; 2P/двуполюсен; Un=230V; In=25A; чувствителност=30mA	15 бр.	Тип PFB2-25/0,03; стандарти: EN61008	35/47	12 месеца	SEZ, Словакия	стр.20
24	89951	Прекъсвач с дефектно токова защита с моментално действие; 4P/четириполюсен; Un=400V; In=25A; чувствителност=30mA	25 бр.	Тип PFB4-25/0,03; стандарти: EN61008	35/47	12 месеца	SEZ, Словакия	стр.20
25	97738	Прекъсвач с дефектно токова защита с моментално действие; 4P/четириполюсен; Un=400V; In=63A; чувствителност=30mA	10 бр.	Тип PFB4-63/0,03; стандарти: EN61008	35/47	12 месеца	SEZ, Словакия	стр.20
26	97847	Прекъсвач с дефектно-токова защита; 4P; Un=400V; In=40A; чувствителност=30mA	10 бр.	Тип NF14-40/0,03; стандарт: EN61008	35/47	12 месеца	Iskta, Словения	стр.31
27	97848	Прекъсвач с дефектно-токова защита клас АС; 2P; Un=250V; In=16A; ток на утечка=30mA	10 бр.	PFB2-16/0,03; 0090662AC	35/47	12 месеца	SEZ, Словакия	стр.20
28	122451	Контактор, модул тип R25-31 с номинален ток 25A, напрежение на бобината 230V, 3 нормално отворени контакта и 1 нормално затворен	6 бр.	Тип IKD 25 - 31; стандарти: EN61095, EN60947	35/47	12 месеца	Iskta, Словения	стр.41 и 44
29	113308	Пускател въздушен Un=500V AC; Uобоб.=230V AC, 50/60Hz; степен на защита - IP 54; корпус - метален; настройка на гермичната защита 1,6 - 2,5A; темп. на околната среда от -20°C до	4 бр.	Тип NQ3-5.5P, NR2-25; стандарт: EN60947	35/47	12 месеца	Chint, Китай	стр.50



30	114340	Прекъвач автоматичен трифазен Un=380V; In=32A; крива на изключване-C; изключваща възможност-6кА	12	бр.	Тип R163-C32, стандарти: EN60898	35/47	12 месеца	Iskra, Словения	стр.29
----	--------	---	----	-----	----------------------------------	-------	-----------	-----------------	--------

Гаранционни условия:

1. Срок за отстраняване на дефектите (по т. 5.4. от проекта на договор): 35 работни дни/ 47 календарни дни.
2. Срок за доставка на нова стока (по т. 5.5. от проекта на договор): 35 работни дни/ 47 календарни дни.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:



Валери Боянов

01.08.2017

Управител

БОРЕЛИС FOOD

H. T. P.

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обая с предмет:

“Доставка на електроматериали”
Обособена позиция № 1 “Прекъсвачи, превключватели, контактори, пускатели и изключватели”

№	ИД по В.А.А.Н	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Кол-во	Мярка/ мерна единица	Единична Цена	Обща стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	85761	Прекъсвач автоматичен триполюсен Un=380V; In=25A; брой полюси - 3P; крива на изключване-C; изключваща възможност-6кА	20	бр.	5.30	106.00
2	85762	Прекъсвач автоматичен триполюсен Un=380V; In=32A; брой полюси - 3P; крива на изключване-C; изключваща възможност-6кА	20	бр.	5.32	106.40
3	85764	Прекъсвач автоматичен триполюсен Un=380V; In=40A; брой полюси - 3P; крива на изключване-C; изключваща възможност-6кА	27	бр.	5.35	144.45
4	85765	Прекъсвач автоматичен триполюсен Un=380V; In=50A; брой полюси - 3P; крива на изключване-C; изключваща възможност-6кА	7	бр.	5.35	37.45
5	85767	Прекъсвач автоматичен триполюсен Un=380V; In=63A; брой полюси - 3P; крива на изключване-C; изключваща възможност-6кА	11	бр.	5.35	58.85
6	85768	Пускател въздушен, Un=500V, Убобина=380V/50Hz, In=25A, обхват на настройка на термичното реле от 15 до 25А, Pдоп.= 6.5 - 12.5кW, IP54	4	бр.	65.14	260.56
7	85771	Прекъсвач автоматичен еднополюсен; Un=220V; In=63A; крива на изключване-C; изключваща възможност-6кА	21	бр.	2.07	43.47
8	85776	Прекъсвач автоматичен еднополюсен; Un=220V; In=6A; крива на изключване-C; изключваща възможност-6кА	25	бр.	2.53	63.25
9	85778	Прекъсвач автоматичен еднополюсен; Un=220V; In=10A; крива на изключване-C; изключваща възможност-6кА	73	бр.	2.41	175.93
10	85780	Прекъсвач автоматичен еднополюсен; Un=220V; In=16A; крива на изключване - C; изключваща възможност - 6кА	6	бр.	2.07	12.42
11	85781	Прекъсвач автоматичен триполюсен Un=380V; In=6A; брой полюси - 3P; крива на изключване-C; изключваща възможност-6кА	17	бр.	5.35	90.95
12	85783	Прекъсвач автоматичен триполюсен Un=380V; In=10A; брой полюси - 3P; крива на изключване-C; изключваща възможност-6кА	13	бр.	5.50	71.50



Handwritten signature

13	85785	крива на изключване - С; изключваща възможност - 6кА	17			
14	85788	Прекъсвач автоматичен триполюсен Un=380V; In=16A; брой полюси - 3P; крива на изключване - С; изключваща възможност - 6кА	101	бр.	5,35	90,95
15	85789	Прекъсвач автоматичен еднополюсен; Un=220V; In=25A; крива на изключване - С; изключваща възможност - 6кА	38	бр.	2,41	243,41
16	85793	Прекъсвач автоматичен еднополюсен; Un=220V; In=32A; крива на изключване - С; изключваща възможност - 6кА	48	бр.	2,10	79,80
17	85794	Прекъсвач автоматичен еднополюсен; Un=220V; In=40A; крива на изключване - С; изключваща възможност - 6кА	39	бр.	2,10	81,90
18	99551	Прекъсвач с дефектно-токова защита с моментално действие; 2P; Un = 230V; In=40A; чувствителност= 30mA	8	бр.	16,25	130,00
19	99552	Прекъсвач с дефектно-токова защита с моментално действие; 2P; Un = 230V; In=63A; чувствителност= 30mA	6	бр.	16,30	97,80
20	99554	Прекъсвач с дефектно-токова защита с моментално действие; 4P; Un = 400V; In=80A; чувствителност= 30mA	1	бр.	59,49	59,49
21	99555	Прекъсвач с дефектно-токова защита с моментално действие; клас АС; 2P; In = 16A; чувствителност= 30mA	10	бр.	11,20	112,00
22	99556	Прекъсвач с дефектно-токова защита с моментално действие; клас АС; 4P; In = 16A; чувствителност= 30mA	8	бр.	29,01	232,08
23	89950	Прекъсвач с дефектно токова защита с моментално действие, 2P/двуполосен/; Un=230V; In=25A; чувствителност=30mA	15	бр.	19,70	295,50
24	89951	Прекъсвач с дефектно токова защита с моментално действие, 4P/четириполосен/; Un=400V; In=25A; чувствителност =30mA	25	бр.	29,01	725,25
25	97758	Прекъсвач с дефектно токова защита с моментално действие, 4P/четириполосен/; Un=400V; In=63A; чувствителност =30mA	10	бр.	23,60	236,00
26	97847	Прекъсвач с дефектно-токова защита, 4P; Un=400V; In=40A; чувствителност =30mA	10	бр.	15,60	156,00
27	97848	Прекъсвач с дефектно-токова защита клас АС; 2P; Un=250V; In=16A; ток на утечка=30mA	10	бр.	21,70	217,00
28	122451	Контактор, модул тип R25-31 с номинален ток 25А, напрежение на боинната 230V, 3 нормално отворени контакта и 1 нормално затворен	6	бр.	7,04	42,24
29	113308	Пускател въздушен Un =500V АС; Uоб.б.= 230V АС, 50-60Hz; степен на защита - IP 54; корпус - метален; настройка на термичната защита 1,6 - 2,5А; темп. на околната среда от -20°С до +40°С; размери: височина	4	бр.	50,13	200,52



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	182мм, ширина 120мм, дължина 150мм				
30	Прекъсвач автоматичен триполюсен Un=380V; In=32A; крива на изключване-C; изключвача възможност-6кА	12	бр.	5,35	64,20
Обща цена за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС, при условие на доставка ДDP АЕЦ Козлодуй (Incoterms 2010), /цифром/					

словом: четири хиляди триста тридесет и шест лева и седемнадесет стотинки.

Handwritten signature



ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Валери Боянов

01.08.2017.

Управител

БОРЕЛС ЕООД

Handwritten signature