

РАЗЯСНЕНИЯ

по условията на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
**“Изграждане на пречиствателни съоръжения за третиране на отпадъчни води от ПОК
“Леденика” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в природен парк “Врачански балкан”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

Моля за Вашето разяснение по КСС Част Технологична:

1	Монтаж на груба шнекова решетка модел GRC-L3200. Решетъчно сито с отвори 10мм., L=3200, G=320кг., N=0.75kW, материал AISI 304. Проточна кутия 1000x300мм, тръби ф159 "ЕРМАКС"ООД	бр.	1
2	Монтаж на модулна пречиствателна станция БИО-100 комплект с табло за управление , "ЕРМАКС"ООД	бр.	1

От текста е видно, че се отнася само за монтаж. Ако е вярно, моля за Вашето потвърждение.

Дали шнековата решетка и модулна пречиствателна станция БИО-100 са налични и се намират на:

1. Площадката на ПОК “Леденика” или
2. Площадката на “АЕЦ Козлодуй”

Ако второто е вярно, чие задължение е натоварването и превоза от Козлодуй до обекта?

ОТГОВОР:

Предвижда се само монтаж на съоръженията.

Съоръженията са налични и са на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Натоварването и превоза до обекта е задължение на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ЦАНКО БАЧИЙСКИ

