



РАЗЯСНЕНИЯ

по условията на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

“Подмяна на амортизирани участъци от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане. Подмяна на участъци от ТСС на ЖК-3 Север”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси с Вх. № АЕЦ Ф-6051/06.11.2017 г. по обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

В количествената сметка от публикуваната проектна документация – част МТ, поз. 45, 46 и 47 са заложили:

- Доставка и монтаж на гъвкав екраниран кабел LiYCY 2x1.5mm² – 20м
- Направа на суха разделка на кабел LiYCY 2x1.5mm² – 8 броя
- Прозвъняване и подсъединяване на кабел LiYCY 2x1.5mm² – 4 броя

Тези дейности и доставки не са предвидени в Количествената сметка към техническото задание от документацията по процедурата.

Моля да уточните чие задължение са горесцитираните доставки и дейности.

ОТГОВОР:

В количествената сметка от публикуваната проектна документация – част МТ, позиции 45, 46 и 47 са заложили следните дейности:

- позиция 45: Доставка и монтаж на комплект /полиетиленова обсадна тръба Ø125/1.5м и запечатваща тапа/;
- позиция 46: Монтаж на пеноподложки 2000x1000x50mm;
- позиция 47: Двукратно грундиране с антикорозионен грунд ПФ02 на челни заварени съединения.

**ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ЦАНКО БАЧИЙСКИ**

