



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

„Преустройство на Камерна зала в Дом на енергетика в многофункционална зала за кинопрожекции, камерни постановки, конференции, презентации и други”

00353-2018-0072



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-3052/14.05.2018г. от заинтересовано лице по процедурата с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: В техн. спецификация, която прилагаме в поз.3.2 Двулентово озв. тяло ЕНТ212, е посочено изискуемо звуково налягане SPL 127db., а в DWG чертеж 05-AO13 е посочено 130db!?! Кое е правилно?

ОТГОВОР: За правилни се приемат показателите от техническата спецификация.

ВЪПРОС 2: Също и в поз.3.3 – Суб басово тяло VLF 212 – Посочено е SPL 129db, а в DWG чертеж 05-AO13- 141db!?! Кое е правилно?

ОТГОВОР: За правилни се приемат показателите от техническата спецификация.

ВЪПРОС 3: В поз.3.6 – Двулентово озв. тяло SM-12, FBT, е посочено, че се изисква и специализиран калъф. Той задължителен ли е или е печатна грешка?

ОТГОВОР: В позиция 3.6 е допусната печатна грешка. Има се предвид двулентово озвучително тяло модел STAGEMAXX 12A, FBT, в комплект със специализиран калъф за озвучително тяло модел SM-C 12, FBT. Калъфт е задължителен.

ВЪПРОС 4: Ще приемете ли предложение с еквивалентна или по-добра озвучителна техника, (с по-добри работни показатели от изискуемите по задание), но с различен брой и размер на говорителите в звуковите тела?

ОТГОВОР: Предложения с еквивалентни или по-добри показатели, но с различен брой и размер на говорителите биха могли да бъдат приети по преценка на възложителя, при условие, че няма големи разлики в габаритите на озвучителните тела.

ВЪПРОС 5: С цел опростяване на обслужването, пестене на място в контролната кабина и повишаване на функционалността на озв. система, ще приемете ли звукови тела с вградени в тях усилватели, но с еквивалентни и по-добри раб. показатели?

ОТГОВОР: Замяна на пасивни звукови тела със звукови тела с вградени в тях усилватели няма да бъде приета, тъй като в ел. чат на проекта не е предвидено електрическо захранване за тях.

ВЪПРОС 6: Тъй като в техн. задание има модели спрени от производство, възможна ли е замяната им с нови, с еквивалентни раб. характеристики, необходими за този проект?

ОТГОВОР: Да, замяната е възможна, стига техническите показатели да са еквивалентни или по-добри от тези в техническите спецификации.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

