

 **“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА НА СПИРАТЕЛНИ СИЛФОННИ
ВЕНТИЛИ В КОМПЛЕКТ С РЕДУКТОР И
ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАДВИЖВАНЕ, ЗА МОНТАЖ
ПО СИСТЕМИ 5VF НА О I К-Р DN15, PN16,
T=150°C И DN32, PN16, T=150°C”

рег. № 00353-2018-0070

Относно: Разяснения по условията на обществената поръчка

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпило вх. №2707/26.04.2018 г писмено искане за разяснение, предоставяме отговор на въпроса Ви:

ВЪПРОС: „В точка 2.3 на ТЗ 1502, се поставя изискването, максималната височина на арматурата комплект с DN15 да не превишава 400 мм.

Нашия въпрос е, дали е възможно тази височина да бъде превишена със 76 мм, т.е. крайния размер да се получи 476мм.?”

ОТГОВОР: Габаритните размери са съобразени с разположението на арматурите по място.

Не е възможно монтирането на арматури с по-големи размери.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

