



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй

## ЗАПОВЕД

№ АД-3846

гр.Козлодуй, 21 / 12 2018 г.

На основание чл.22, ал.1, т.6 във връзка с чл.181, ал.6 от Закона за обществените поръчки и утвърден Протокол на комисията по Заповед №АД1634/29.05.2018 г., и във връзка с Решение №ЗОП-Р-91/19.04.2018 год. за откриване по процедура-публично състезание с предмет “Доставка на спирателни силфонни вентили в комплект с редуктор и електрическо задвижване, за монтаж по системи 5VF на О I к-р DN15, PN16, T=150°C и DN32, PN16, T=150°C”, с прогнозна стойност на поръчката 493680 лева без ДДС; рег. на поръчката в Регистъра на АОП №00353-2018-0070

### 1. Класиране:

Първо място - Първо място: „ПРО АРМ” ЕООД гр. София, с ЕИК 131453327

1.1. Мотиви: по отношение на участника не са налице основания за отстраняване от процедурата и/или несъответствие с критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията в документацията за участие и участникът се класира на първо място.

2. Определям за Изпълнител на обществената поръчка участника „ПРО АРМ” ЕООД гр. София, с ЕИК 131453327, с мотиви: участникът е класиран на първо място.

3. Отстранявам участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с горе цитирания предмет, както следва:

3.1. “И.Б.Л. - БЪЛГАРИЯ” ЕАД гр. София с ЕИК 202990599, на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, с мотиви, че представената оферта не отговаря на предварително обявени изисквания на възложителя в т.2.3. от Техническо задание №2018.35.РО.VF.ТЗ.1502/1 и публикувано разяснение до всички заинтересовани лица с рег. №1615/03.05.2018 г.:

От спецификацията, техническото описание и документите удостоверяващи съответствието на стоката в спецификацията с изискванията в техническо задание №2018.35.РО.VF.ТЗ.1502/1 е видно, че участникът предлага арматура комплект DN15 PN16 T150 с технически характеристики:

- арматура с обща височина =541 mm.

- максимален размер (широчина/дължина) на комплекта редуктор и електродвигател – 414mm/483mm.

Предложения комплект редуктор и електродвигател за DN15 PN16 T150 е с по-големи размери, а според разположението на арматурите по място, не е възможно монтирането на арматури с размери като предложените, видно от публикувано разяснение до всички заинтересовани лица с рег. №1615/03.05.2018 г.

За арматура комплект DN15 PN16 T150 изискванията за размерите, посочени в т.2.3. от ТЗ 1502/1 са следните:

- Максималната височина измерена от оста на долния отвор да не е по-голяма от 400 mm.
- Максимален размер (широчина/дължина) на комплекта редуктор и електродвигател да не надвишава 250mm/450mm.

3.2. „РУСАТОМ СЕРВИЗ АД – КЛОН БЪЛГАРИЯ” Клон на чуждестранен търговец с ЕИК 203027823, на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, с мотиви, че представената оферта не отговаря на предварително обявени изисквания на възложителя в т.2.3. от Техническо задание №2018.35.РО.VF.ТЗ.1502/1 и публикувано разяснение до всички заинтересовани лица с рег. №1615/03.05.2018 г.:

От спецификацията, техническото описание и документите удостоверяващи съответствието на стоката в спецификацията с изискванията в техническо задание №2018.35.РО.VF.ТЗ.1502/1 е видно, че участника предлага арматура комплект DN15 PN16 T150 с техн. характеристики:

- арматура с обща височина =434 mm.
- максимален размер (широчина/дължина) на комплекта редуктор и електродвигател – 287mm/514mm

Предложения комплект редуктор и електродвигател за DN15 PN16 T150 е с по-големи размери, а според разположението на арматурите по място, не е възможно монтирането на арматури с размери като предложените, видно от публикувано разяснение до всички заинтересовани лица с рег. №1615/03.05.2018 г.

За арматура комплект DN15 PN16 T150 изискванията за размерите, посочени в т.2.3. от ТЗ 1502/1 са следните:

- Максималната височина измерена от оста на долния отвор да не е по-голяма от 400 mm.
- Максимален размер (широчина/дължина) на комплекта редуктор и електродвигател да не надвишава 250mm/450mm.

3.3. “СЕ СПЕЦИАЛНА ЕНЕРГОТЕХНИКА” ООД гр. София с ЕИК 200704049, на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, с мотиви, че представената оферта не отговаря на предварително обявени изисквания на възложителя в Техническо задание №2018.35.РО.VF.ТЗ.1502/1 и публикувано разяснение до всички заинтересовани лица с рег. №1615/03.05.2018 г.:

От спецификацията, техническото описание и документите удостоверяващи съответствието на стоката в спецификацията с изискванията в Техническо задание №2018.35.РО.VF.ТЗ.1502/1 е видно, че участника предлага арматура комплект DN15 PN16 T150 с техн. характеристики:

- арматура с обща височина =434 mm.
- максимален размер (широчина/дължина) на комплекта редуктор и електродвигател – 287mm/514mm

За арматура комплект DN15 PN16 T150 изискванията за размерите, посочени в т.2.3. от ТЗ 1502/1 са следните:

- Максималната височина измерена от оста на долния отвор да не е по-голяма от 400 mm.
- Максимален размер (широчина/дължина) на комплекта редуктор и електродвигател да не надвишава 250mm/450mm.

За размерите, посочени в т.2.3. от ТЗ 1502 е дадено разяснение с рег. №1615/03.05.2018 г. и тези размери не са променени в ТЗ 1502/1

За арматури комплект DN15 PN16 T150 и арматура комплект DN32 PN16 T150 предлага арматури с клас и група по НП-068-05 2ВІв, а изискването по т.2.1 от ТЗ 1502/1 е клас и група по НП-068-05 3СІс.

3.4. “ПРОМТЕХСТРОЙ” ООД гр. Бургас с ЕИК 203546632 на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, с мотиви, че представената оферта не отговаря на предварително обявени изисквания на възложителя в т.2.3., в т.2.2.1. от Техническо задание №2018.35.РО.VF.ТЗ.1502/1, публикувано разяснение до всички заинтересовани лица с рег. №1615/03.05.2018 г., както и т.2.2.1. и т.3.5. от раздел Указания в документацията за участие:

От спецификацията, техническото описание и документите удостоверяващи съответствието на стоката в спецификацията с изискванията в техническо задание №2018.35.РО.VF.ТЗ.1502/1 е видно, че участника предлага арматура комплект DN15 PN16 T150 с техн. характеристики:

- арматура с обща височина =520 mm.

- максимален размер (широчина/дължина) на комплекта редуктор и електродвигател – не е посочен, не може да се уточни от техническото предложение.

За арматура комплект DN15 PN16 T150 изискванията за размерите, посочени в т.2.3. от ТЗ 1502/1 са следните:

- Максималната височина измерена от оста на долния отвор да не е по-голяма от 400 mm.
- Максимален размер (широчина/дължина) на комплекта редуктор и електродвигател да не надвишава 250mm/450mm.

В техническото предложение за предложения комплект арматура DN32 PN16 T150 участника не е посочил:

- параметри на околната среда;
- не е посочен размера (широчина/дължина);

По т.2.2.1. от ТЗ 1502/1 в режими на нормална експлоатация Силфонните вентили в комплект ще работят в условията на околна среда както следва

- Температура - от 20°C до 80°C;
- Налягане - от 0.085 до 0.103 МРа;
- Влажност - до /включително/ 90%;

В колона 3 и в колона 4 от Спецификацията към техническото предложение-участника не е попълнил изискващата се информация за „Наименование, тип, обозначение на производителя”, както и „Техническо описание, съобразно изискванията в ТЗ на възложителя” т.е. за предложените силфонни вентили в комплект не е посочил тип, обозначение на производителя и т.н., но по-надолу в същата Спецификация, за поредни номера от 2.1. до 2.12. вкл. по отношение на резервните части, които трябва да съпровождат доставката на силфонните вентили, колоните 3 и 4 са попълнени с подробна информация, съгласно т.1.3. от ТЗ №2018.35.РО.VF.ТЗ.1502/1.

Съгласно т.2.2.1. и т.3.5. от раздел Указания, спецификацията се изготвя по образеца в документацията за участие и при подготовката на офертата участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя.

#### 4. Информационни данни за участниците:

##### 4.1. “И.Б.Л. - БЪЛГАРИЯ” ЕАД гр. София

вх. №ОП-594/21.05.2018 г.; тел. 02/9521154; email: office@iblbulgaria.com; лице за контакти: Емил Георгиев

##### 4.2. „РУСАТОМ СЕРВИЗ АД – КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ, гр. Козлодуй

вх. №ОП-596/21.05.2018 г; тел.+7(495)995-76-80/122;+359-879-377-977;email: info@rusatomservice.ru; ИМKamenskaya@rusatomservice.ru; лице за контакти: Дмитрий Пашевич

4.3. “СЕ СПЕЦИАЛНА ЕНЕРГОТЕХНИКА” ООД гр. София - вх. №ОП-600/22.05.2018 г.; тел. +359 887 213 111, +359 2 421 97 94; email: info@specenergotech.com; лице за контакти: Андрей Инговатов

4.4. “ПРОМТЕХСТРОЙ” ООД гр. Бургас - вх. №ОП-601/22.05.2018 г.; тел. +359882091121; +359 988796230; email: pts\_ga@mail.bg; лице за контакти: Геннадий Бугрим

4.5. „ПРО АРМ” ЕООД гр. София - вх. №ОП-607/22.05.2018 г.; тел. +359 882 554 633; email: office@proarm.bg; лице за контакти: Емил Мерджанов

На основание чл.181, ал.8 във връзка с чл.43, ал.1 от ЗОП, настоящото решение в един и същи ден да се изпрати до всички участници и да се публикува в профила на купувача.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача:  
[http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally\\_orders&psub=com\\_procedures&id=3662](http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&psub=com_procedures&id=3662).

Съгласно чл.197, ал.1 т.7, б.а) от ЗОП настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията, в 10-дневен (десетдневен) срок от получаването му.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НАСКО АД

