



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

Заличено на основание
чл. 2 от ЗЗЛД

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

1 17 . 04 . 2018г.

ИВАН АНДРЕЕВ

ДОКЛАД

На 26.04.2018г. в изпълнение на Заповед № АД-1264/25.04.2018г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, се събра комисия в състав:

Председател: Иван Митев - Главен енергетик "Електрооборудване", Н-ние „Ремонт”

Членове:

1. Андриан Деков – Р-л група "Надеждно захранване", Н-ние „Ремонт”
2. Калоян Иванов – Р-л л-рия "Акумулаторни батерии", Н-ние „Ремонт”
3. Биляна Цанкова – Гл. специалист проектно осигуряване, У-ние „Инвестиции”
4. Веселка Тракийска – Р-л с-р ИК – ЕЧ и СКУ, У-ние „Инвестиции”
5. Александър Ангелов – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”
6. Ралица Арсенова – Ст. юрисконсулт, У-ние “Правно”

със задача да отвори, разгледа и оцени представените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Проектиране, доставка и монтаж на акумулаторна батерия 5EA10 и 5EA30”**.

След предаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и запознаване с неговото съдържание председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците съгласно приложения присъствен лист.

Комисията констатира:

1. След изтичане на 3 /три/ работни дни, в които не е избрана за контрол процедурата е открита с Решение № ЗОП-Р-54/14.03.2018г.;
2. След одобряване на изготвената документацията за участие в процедурата, обявлението е изпратено за публикуване на 14.03.2018г.;
3. Обявлението и Решението са публикувани на сайта на АОП на 16.03.2018г. след публикуването на обявлението в ОВ на ЕС с № 2018/S053-118188/16.03.2018г.;
4. Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2018-0042;
5. Срокът за подаване на оферти от участниците е 23.04.2018г.;
6. До изтичане на сроковете за подаване на оферти са постъпили 6 (шест) оферти, както следва:

1. Вх. № ОП-457/23.04.2018г./10:41ч. „МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София с ЕИК: 175329555 – 1ва и 2ра ОП
2. Вх. № ОП-461/23.04.2018г./12:43ч. „КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София с ЕИК: 131087680 - 1ва и 2ра ОП
3. Вх. № ОП-465/23.04.2018г./14:01ч. „Енерджи Сорс” ЕООД, гр. София с ЕИК: 203248686 - 1ва и 2ра ОП
4. Вх. № ОП-468/23.04.2018г./14:41ч. ДЗЗД „Джи Си Ар – Тристан 02” с участници „Тристан 02” ООД, гр. София и „Джи Си Ар” ЕООД, гр. София - 1ва и 2ра ОП

5. Вх. № ОП-469/23.04.2018г./15:44ч. „ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК: 831577794 - 1ва и 2ра ОП

6. Вх. № ОП-470/23.04.2018г./15:51ч. „Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй с ЕИК: 202363027 - 1ва и 2ра ОП

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване, като извърши следните действия:

1. Оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

2. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

3. Комисията предложи на присъстващите представители на участниците да подпишат техническите предложения на останалите участници, както и плика с „Предлагани ценови параметри”. Участниците се отказаха от правото си да подпишат техническите предложения и запечатания плик с цените на останалите участници.

При разглеждане на представените документи и информация необходими за извършване на подбор на участниците, комисията констатира нередовно представени документи, за което състави Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП относно съответствието на представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Срокът за представяне на допълнително изискваните документи и/или информация е 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола от участниците.

На 12.07.2018г., в изпълнение на Заповед АД-1264/25.04.2018г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, се събра комисия в състав:

Председател: Иван Митев - Главен енергетик "Електрооборудване", Н-ние „Ремонт”

Членове:

1. Андриан Деков – Р-л група "Надеждно захранване", Н-ние „Ремонт”
2. Калоян Иванов – Р-л л-рия "Акумулаторни батерии", Н-ние „Ремонт”
3. Биляна Цанкова – Гл. специалист проектно осигуряване, У-ние „Инвестиции”
4. Веселка Тракийска – Р-л с-р ИК – ЕЧ и СКУ, У-ние „Инвестиции”
5. Александър Ангелов – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”
6. Ралица Арсенова – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”

със задача да продължи работата си относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Проектиране, доставка и монтаж на акумулаторна батерия 5EA10 и 5EA30”**

Комисията констатира следното:

1. Протоколът с констатациите е изпратен до участниците на 02.07.2018г. по имейл с електронен подпис .

2. Крайният срок за получаване на допълнително изискваните документи е 09.07.2018г. включително.

3. Получени са допълнителните документи както следва:

- Вх. № ОП-788/04.07.2018г./15:00ч. „Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй
- Вх. № ОП-793/05.07.2018г./14:18ч. „ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ” ООД, гр. Козлодуй
- Вх. № ОП-795/05.07.2018г./15:22ч. „МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София
- Вх. № ОП-798/06.07.2018г./12:02ч. ДЗЗД „Джи Си Ар – Тристан 02”
- Вх. № ОП-803/09.07.2018г./10:11ч. „Енерджи Сорс” ЕООД, гр. София

Пликите с допълнителните документи бяха отворени по реда на постъпването им в централно деловодство и разгледани от комисията.

Комисията установи следното:

Участниците „МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София, „КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София, „Енерджи Сорс” ЕООД, гр. София, ДЗЗД „Джи Си Ар – Тристан 02”, „ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ” ООД, гр. Козлодуй и „Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй са представили нови коректно попълнени ЕЕДОП-и с отстранени всички пропуски от направените констатации.

Комисията прегледа допълнително представените документи. В резултат на извършената проверка, установи, че всички участници отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и комисията реши да ги допусне до разглеждане техническите им предложения и по двете обособени позиции като се запозна с тях в същия ден.

Кратко описание на техническите предложения:

„МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София – 1ва и 2ра ОП

1-ва ОП:

1. Брой човекомесеци от работната програма – 4.40
2. Общ срок за изпълнение – 207 календарни дни
3. Производител и страна на произход на основното оборудване – „BAE Batterien” GmbH – Германия/Вносител – „Валбис Трейд” ЕООД България; „Alpha Passoni” - Германия/Вносител – „Валбис Трейд” ЕООД България
4. Производител и страна на произход на резервните части - „BAE Batterien” GmbH – Германия/Вносител – „Валбис Трейд” ЕООД България; „Вени и Ко”/България
5. Гаранционен срок/ Проектен ресурс на основното оборудване – 24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация/ 20 години
6. Гаранционен срок/ Проектен ресурс на резервните части – 24 месеца от датата на приемане на входящ контрол без забележки/ 20 години; 24 месеца

2ра ОП:

1. Брой човекомесеци от работната програма – 4.40
2. Общ срок за изпълнение – 207 календарни дни
3. Производител и страна на произход на основното оборудване – „BAE Batterien” GmbH – Германия/Вносител – „Валбис Трейд” ЕООД България; „Alpha Passoni” - Германия/Вносител – „Валбис Трейд” ЕООД България
4. Производител и страна на произход на резервните части - „BAE Batterien” GmbH – Германия/Вносител – „Валбис Трейд” ЕООД България; „Вени и Ко”/България
5. Гаранционен срок/ Проектен ресурс на основното оборудване – 24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация/ 20 години
6. Гаранционен срок/ Проектен ресурс на резервните части – 24 месеца от датата на приемане на входящ контрол без забележки/ 20 години; 24 месеца

„КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София - 1ва и 2ра ОП

1-ва ОП:

1. Брой човекомесеци от работната програма – 5.15

2. Общ срок за изпълнение – 180 календарни дни
3. Производител и страна на произход на основното оборудване – „Midac” – Италия; „Alpha Passoni” - Германия
4. Производител и страна на произход на резервните части – „Midac” – Италия
5. Гаранционен срок/ Проектен ресурс на основното оборудване – 24 месеца/ 20; 30 години
6. Гаранционен срок/ Проектен ресурс на резервните части – 24 месеца/ 20 години; 24 месеца

2ра ОП:

1. Брой човекомесеци от работната програма – 5.15
2. Общ срок за изпълнение – 180 календарни дни
3. Производител и страна на произход на основното оборудване – „Midac” – Италия; „Alpha Passoni” - Германия
4. Производител и страна на произход на резервните части – „Midac” – Италия
5. Гаранционен срок/ Проектен ресурс на основното оборудване – 24 месеца/ 20; 30 години
6. Гаранционен срок/ Проектен ресурс на резервните части – 24 месеца/ 20 години; 24 месеца

„Енерджи Сорс” ЕООД, гр. София - 1ва и 2ра ОП

1-ва ОП:

1. Брой човекомесеци от работната програма – 5.15
2. Общ срок за изпълнение – 180 календарни дни
3. Производител и страна на произход на основното оборудване – „EnerSys” – Франция; „Alpha Passoni” - Италия
4. Производител и страна на произход на резервните части – „EnerSys” – Франция; „Кнпрех” – Германия; „Globus” - Германия
5. Гаранционен срок/ Проектен ресурс на основното оборудване – 24 месеца/ 25; 30 години
6. Гаранционен срок/ Проектен ресурс на резервните части – 24 месеца/ 25 години; 24 месеца

2ра ОП:

1. Брой човекомесеци от работната програма – 5.15
2. Общ срок за изпълнение – 180 календарни дни
3. Производител и страна на произход на основното оборудване – „EnerSys” – Франция; „Alpha Passoni” - Италия
4. Производител и страна на произход на резервните части – „EnerSys” – Франция; „Кнпрех” – Германия; „Globus” - Германия
5. Гаранционен срок/ Проектен ресурс на основното оборудване – 24 месеца/ 25; 30 години
6. Гаранционен срок/ Проектен ресурс на резервните части – 24 месеца/ 25 години; 24 месеца

ДЗЗД „Джи Си Ар – Тристан 02” - 1ва и 2ра ОП

1-ва ОП:

1. Брой човекомесеци от работната програма – 5.77

2. Общ срок за изпълнение – 172 календарни дни
3. Производител и страна на произход на основното оборудване – „FIAMM” - Италия
4. Производител и страна на произход на резервните части – „FIAMM” – Италия; „Alpha Passoni” - Германия
5. Гаранционен срок/ Проектен ресурс на основното оборудване – 24 месеца/ 25 години
6. Гаранционен срок/ Проектен ресурс на резервните части – 24 месеца/ 25 години

2ра ОП:

1. Брой човекомесеци от работната програма – 5.77
2. Общ срок за изпълнение – 172 календарни дни
3. Производител и страна на произход на основното оборудване – „FIAMM” - Италия
4. Производител и страна на произход на резервните части – „FIAMM” – Италия; „Alpha Passoni” - Германия
5. Гаранционен срок/ Проектен ресурс на основното оборудване – 24 месеца/ 25 години
6. Гаранционен срок/ Проектен ресурс на резервните части – 24 месеца/ 25 години

„ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ” ООД, гр. Козлодуй - 1ва и 2ра ОП

1-ва ОП:

1. Брой човекомесеци от работната програма – 6
2. Общ срок за изпълнение - 6 календарни месеца
3. Производител и страна на произход на основното оборудване – „FIAMM” – Италия; „Passoni Paoloe figli” S.r.l – Италия; „ЕЛКАБЕЛ” – България; „ИСКРА СИЛАТРОНИК”
4. Производител и страна на произход на резервните части – „FIAMM” – Италия
5. Гаранционен срок/ Проектен ресурс на основното оборудване – 24 месеца/ 20 години
6. Гаранционен срок/ Проектен ресурс на резервните части – 24 месеца/ 20 години

2ра ОП:

1. Брой човекомесеци от работната програма – 6
2. Общ срок за изпълнение - 6 календарни месеца
3. Производител и страна на произход на основното оборудване – „FIAMM” – Италия; „Passoni Paoloe figli” S.r.l – Италия; „ЕЛКАБЕЛ” – България; „ИСКРА СИЛАТРОНИК”
4. Производител и страна на произход на резервните части – „FIAMM” – Италия
5. Гаранционен срок/ Проектен ресурс на основното оборудване – 24 месеца/ 20 години
6. Гаранционен срок/ Проектен ресурс на резервните части – 24 месеца/ 20 години

„Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй - 1ва и 2ра ОП

1-ва ОП:

1. Брой човекомесеци от работната програма – 5.15
2. Общ срок за изпълнение – 6 календарни месеца
3. Производител и страна на произход на основното оборудване – „GNB Industrial Power, A Division of Exide Technologies” – Португалия; „Passoni Paoloe figli” S.r.l – Италия; Alpha industrie – bedarfs GmbH - Германия

4. Производител и страна на произход на резервните части – „GNB Industrial Power, A Division of Exide Technologies” – Португалия
5. Гаранционен срок/ Проектен ресурс на основното оборудване – 36 месеца от датата на въвеждане в експлоатация/ 25 години
6. Гаранционен срок/ Проектен ресурс на резервните части – 24 месеца от датата на приемане на доставката/25 години;

2ра ОП:

1. Брой човекомесеци от работната програма – 5.15
2. Общ срок за изпълнение – 6 календарни месеца
3. Производител и страна на произход на основното оборудване – „GNB Industrial Power, A Division of Exide Technologies” – Португалия; „Passoni Paoloe figli” S.r.l – Италия; Alpha industrie – bedarfs GmbH - Германия
4. Производител и страна на произход на резервните части – „GNB Industrial Power, A Division of Exide Technologies” – Португалия
5. Гаранционен срок/ Проектен ресурс на основното оборудване – 36 месеца от датата на въвеждане в експлоатация/ 25 години
6. Гаранционен срок/ Проектен ресурс на резервните части – 24 месеца от датата на приемане на доставката/25 години;

След подробно запознаване на комисията с документите от техническите предложения на участниците, същата реши, да изиска допълнителна информация от ДЗЗД „Джи Си Ар – Тристан 02” на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП. Писмото с № 2672/20.07.2018г. е изпратено на участника на същата дата, като срока за представяне на изисканата информация е 5 работни дни (27.07.2018г. включително).

На 30.07.2018г. в изпълнение на Заповед № АД-1264/25.04.2018г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, се събра комисия в състав:

Председател: Иван Митев - Главен енергетик "Електрооборудване", Н-ние „Ремонт”

Членове:

1. Андриан Деков – Р-л група "Надеждно захранване", Н-ние „Ремонт”
2. Калоян Иванов – Р-л л-рия "Акумулаторни батерии", Н-ние „Ремонт”
3. Биляна Цанкова – Гл. специалист проектно осигуряване, У-ние „Инвестиции”
4. Веселка Тракийска – Р-л с-р ИК – ЕЧ и СКУ, У-ние „Инвестиции”
5. Александър Ангелов – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”
6. Ралица Арсенова – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”

със задача да разгледа допълнително представените документи.

Комисията установи:

Писмото с искане за представяне на допълнителна информация на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП е изпратено на участника на 20.07.2018г.

На 26.07.2018г. участникът е представил допълнителни документи с Вх. № Ф-4443/26.07.2018г.

След като се запозна с представената допълнителна информация, комисията установи, че участникът е представил копие на доклад от заводски изпитания.

С оглед гореизложеното комисията реши да изиска от участника оригинална заводска документация или оригинален каталог на предлаганата акумулаторна батерия.

С писмо с № 2830/06.08.2018г. са изискани оригиналната заводска документация или оригиналния каталог на предлаганата акумулаторна батерия, като срока за представяне на

изисканата информация е 5 работни дни (13.08.2018г. включително).

На 16.08.2018г. в изпълнение на Заповед № АД-1264/25.04.2018г., Заповед № АД-2510/15.08.2018г. и Заповед № АД-2515/16.08.2018г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, се събра комисия в състав:

Председател: Ивайло Джантов – Р-л сектор „Електросилово оборудване“, Н-ние „Ремонт“

Членове:

1. Андриан Деков – Р-л група "Надеждно захранване", Н-ние „Ремонт“
2. Калоян Иванов – Р-л л-рия "Акумулаторни батерии", Н-ние „Ремонт“
3. Биляна Цанкова – Гл. специалист проектно осигуряване, У-ние „Инвестиции“
4. Людмила Момчилова – Експерт ИК - ЕЧ и СКУ, У-ние „Инвестиции“
5. Александър Ангелов – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”
6. Ралица Арсенова – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”

със задача да разгледа допълнително представените документи.

Новоприсъстващия председател и член на комисията попълниха декларация по чл. 103, ал.2 от ЗОП.

Комисията установи:

На 06.08.2018г. е изпратено писмо с № 2830/06.08.2018г., с което са изискани оригиналната заводска документация или оригиналния каталог на предлаганата акумулаторна батерия.

На 09.08.2018г. участникът е представил допълнителни документи с Вх. № ОП-952/09.08.2018г.

След като се запозна с представената допълнителна информация, комисията установи, че участникът е представил копие от каталога на завода производител на предлаганата акумулаторна батерия и декларация от производителя за истинността на представените в каталога данни, но копията на документите не са заверени с гриф „Вярно с оригинала“.

С писмо № ЗИД-912/21.08.2018г. комисията изиска същият набор от документи заверени с гриф „Вярно с оригинала“, като срока за представяне на изисканата информация е 3 работни дни (24.08.2018г. включително)

На 28.08.2018г. в изпълнение на Заповед № АД-1264/25.04.2018г., Заповед № АД-2510/15.08.2018г. и Заповед № АД-2515/16.08.2018г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, се събра комисия в състав:

Председател: Ивайло Джантов – Р-л сектор „Електросилово оборудване“, Н-ние „Ремонт“

Членове:

1. Андриан Деков – Р-л група "Надеждно захранване", Н-ние „Ремонт“
2. Калоян Иванов – Р-л л-рия "Акумулаторни батерии", Н-ние „Ремонт“
3. Биляна Цанкова – Гл. специалист проектно осигуряване, У-ние „Инвестиции“
4. Людмила Момчилова – Експерт ИК - ЕЧ и СКУ, У-ние „Инвестиции“
5. Александър Ангелов – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”
6. Ралица Арсенова – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”

със задача да разгледа допълнително представените документи.

Комисията установи:

На 21.08.2018г. е изпратено писмо с № ЗИД-912/21.08.2018г., с което е изискано заверено с гриф „Вярно с оригинала“ представеното копие от каталога на завода производител на предлаганата акумулаторна батерия.

На 23.08.2018г. участникът е представил допълнителни документи с Вх. № ОП-1023/23.08.2018г.

След като се запозна с представената допълнителна информация, комисията установи, че

участникът е представил копие от каталога на завода производител на предлаганата акумулаторна батерия заверено с гриф „Вярно с оригинала“.

След подробно запознаване на комисията с документите от техническите предложения на участниците, същата установи:

Офертата на участника "Квант Инженеринг" ООД, гр.София по 1ва и 2ра ОП не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

Констатирани са следните несъответствия с Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1507 и Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1426:

- В т. II.2.3. от техническото предложение, за акумулаторните батерии и стелажи са посочени: Клас по безопасност 4-Н и Категория по сеизмоустойчивост 3, което не съответства на изискването на т.3.2. от ТЗ № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1507 и ТЗ № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1426 – клас по безопасност: 3-О по НП 001-15 и сеизмична категория: 1 по НП-031-01.

Офертата на участника „ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ“ ООД, гр. Козлодуй по 1ва и 2ра ОП не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

Констатирани са следните несъответствия с Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1507 и Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1426:

В офертата не са посочени никакви данни за следните характеристики и изисквания зададени в Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1507 и Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1426:

- Номинално напрежение на един елемент;
- Напрежение на подзаряд на един елемент;
- Крайно разрядно напрежение на един елемент;
- Гъстота на електролита в напълно заредено състояние;
- Отговаря ли акумулаторната батерия на изискването да осигури "Продължителен ток на разряд за 10 часа: 150А до крайно напрежение 1,80 V на елемент, при 20⁰С.";
- Номинално напрежение на батерията;
- Напрежение на подзаряд на батерията;
- Обхват на работна температура;
- Препоръчителна работна температура;
- Време на разряд;
- Вътрешно съпротивление;
- Дизайн на пластините;
- Материал на корпуса;
- Начин на осъществяване на свързването на елементите на батерията;
- Вентилационни капачки със защита против взрив и възпламеняване;
- Отговарят ли стелажите на изискването да са защитени от въздействието на електролита с устойчиво покритие;
- Отговарят ли стелажите на изискването да са покрити с изолационен материал и да са изолирани от железобетонната конструкция на пода или фундамента;
- Отговарят ли стелажите на изискването конструкцията на стелажите трябва да позволява лесно демонтиране и монтиране на батерията;
- Отговарят ли стелажите на изискването да са на едно ниво с височина 300÷900мм. с цел достъп и лесно техническо обслужване и подмяна на елементите на акумулаторната батерия;
- Отговарят ли на изискването акумулаторната батерия да е в сухо-заредено състояние;
- Не е дадено дали ще има електролит към резервните сухо-заредени елементи;
- Няма данни дали ще се доставят специфични изолирани инструменти, повдигателно устройство и транспортни колички съгласно точки 3.1.14, 3.1.16 и 3.1.17 от Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1507 и Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1426;

Офертата на участника „Енергомонтаж-МК“ ЕООД, гр. Козлодуй по 1ва и 2ра ОП не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

Констатирани са следните несъответствия с Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1507 и Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1426:

- В т. II.2.3. от техническото предложение са посочени: Клас по безопасност 4 и Категория по сеизмоустойчивост 4, което не съответства на изискването на т.3.2. от Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1507 и Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1426 – клас по безопасност: 3-О по НП 001-15 и сеизмична категория: 1 по НП-031-01.
- Няма данни за обхвата на работната температура и препоръчителната такава;
- Няма данни за стилажите дали са с устойчиво изолационно покритие;
- Не е дадено дали ще има електролит към резервните сухо-заредени елементи;
- Няма данни дали ще се доставят специфични изолирани инструменти, повдигателно устройство и транспортни колички съгласно точки 3.1.14, 3.1.16 и 3.1.17 от ТЗ

Офертата на участника „МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София по 1ва и 2ра ОП отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Офертата на участника „Енерджи Сорс” ЕООД, гр. София по 1ва и 2ра ОП отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Офертата на участника ДЗЗД „Джи Си Ар – Тристан 02” по 1ва и 2ра ОП отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Комисията реши:

1. Не допуска участниците "Квант Инженеринг"ООД, гр.София по 1ва и 2ра ОП, „ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ” ООД, гр. Козлодуй по 1ва и 2ра ОП и „Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй по 1ва и 2ра ОП до по нататъшно участие в процедурата, а именно отваряне на ценовите им оферти, с горепосочените мотиви.

2. Допуска участниците „МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София по 1ва и 2ра ОП, „Енерджи Сорс” ЕООД, гр. София по 1ва и 2ра ОП и ДЗЗД „Джи Си Ар – Тристан 02” по 1ва и 2ра ОП до по нататъшно участие в процедурата, а именно отваряне на ценовите им оферти.

3. Отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници да се извърши на 31.08.2018г. от 14:30 ч. в заседателна зала на Управление “Търговско”, етаж 2, на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

На 31.08.2018г. в изпълнение на Заповед № АД-1264/25.04.2018г., Заповед № АД-2510/15.08.2018г. и Заповед № АД-2515/16.08.2018г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, се събра комисия в състав:

Председател: Ивайло Джантов – Р-л сектор „Електросилово оборудване”, Н-ние „Ремонт”

Членове:

1. Андриан Деков – Р-л група "Надеждно захранване", Н-ние „Ремонт”
2. Калоян Иванов – Р-л л-рия "Акумулаторни батерии", Н-ние „Ремонт”
3. Биляна Цанкова – Гл. специалист проектно осигуряване, У-ние „Инвестиции”
4. Людмила Момчилова – Експерт ИК - ЕЧ и СКУ, У-ние „Инвестиции”
5. Александър Ангелов – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”
6. Ралица Арсенова – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”

със задача да отвори пликотовете с надпис „Предложени ценови параметри” и оповести ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Проектиране, доставка и монтаж на акумулаторна батерия 5EA10 и 5EA30”**

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците съгласно приложения присъствен лист.

Комисията констатира:

На 28.08.2018г. е публикувано информационно съобщение за датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници в профила на купувача на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Комисията отвори ценовите предложения на допуснатите участници.

Участникът „МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София предлага да изпълни настоящата обществена поръчка за цена в размер на:

Предлагана цена за **Обособена позиция № 1** – 438 500.00 лв. без ДДС

Предлагана цена за **Обособена позиция № 2** – 438 500.00 лв. без ДДС

Обща предлагана цена – 877 000.00 лв. без ДДС

Участникът „Енерджи Сорс” ЕООД, гр. София предлага да изпълни настоящата обществена поръчка за цена в размер на:

Предлагана цена за **Обособена позиция № 1** – 545 956.55 лв. без ДДС

Предлагана цена за **Обособена позиция № 2** – 547 383.20 лв. без ДДС

Обща предлагана цена – 1 093 339.75 лв. без ДДС

Участникът ДЗЗД „Джи Си Ар – Тристан 02” предлага да изпълни настоящата обществена поръчка за цена в размер на:

Предлагана цена за **Обособена позиция № 1** – 445 553.72 лв. без ДДС

Предлагана цена за **Обособена позиция № 2** – 446 187.09 лв. без ДДС

Обща предлагана цена – 891 740.81 лв. без ДДС

Комисията продължи своята работа с цел проверка за обстоятелствата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП и установи, че няма ценова оферта която да е с повече от 20% по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници в процедурата, което е видно от следните изчисления:

За обособена позиция № 1

Участник	Цена за изпълнение (в лева без ДДС)	Средна стойност на останалите оферти (лева)	Разлика	Процентно съотношение (с над 20% по-благоприятно)
„МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София	438 500.00	495.755.14	57.255.14	11.55
„Енерджи Сорс” ЕООД, гр. София	545 956.55	442.026.86	-103.929.69	-23.51
ДЗЗД „Джи Си Ар – Тристан 02”	445 553.72	492.228.28	46.674.56	9.48

За обособена позиция № 2

Участник	Цена за изпълнение (в лева без ДДС)	Средна стойност на останалите оферти (лева)	Разлика	Процентно съотношение (с над 20% по-благоприятно)
„МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София	438 500.00	496.785.15	58.285.15	11.73
„Енерджи Сорс” ЕООД, гр. София	547 383.20	442.343.55	-105.039.66	-23.75
ДЗЗД „Джи Си Ар – Тристан 02”	446 187.09	492.941.60	46.754.51	9.48

Съгласно точка II.2.5) от обявлението за участие в открита процедура критерий за възлагане на поръчката е най-ниската цена. В резултата на това се получи следното класиране:

По обособена позиция № 1

I място „МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София - 438 500.00 лв. без ДДС.

II място ДЗЗД „Джи Си Ар – Тристан 02” - 445 553.72 лв. без ДДС.

III място „Енерджи Сорс” ЕООД, гр. София - 545 956.55 лв. без ДДС.

По обособена позиция № 2

I място „МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София - 438 500.00 лв. без ДДС.

II място ДЗЗД „Джи Си Ар – Тристан 02” - 446 187.09 лв. без ДДС.

III място „Енерджи Сорс” ЕООД, гр. София - 547 383.20 лв. без ДДС.

Обобщавайки всичко по горе изложено комисията предлага на Възложителя:

1. На основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП във връзка с чл.47, ал.3 от ППЗОП да отстрани от участие „КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София - 1ва и 2ра по обособена позиция № 1 и № 2 със следния мотив: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Фактическото основание:

Участникът „КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София - 1ва и 2ра ОП в т. II.2.3. от техническото предложение, за акумулаторните батерии и стелажи е посочил: Клас по безопасност 4-Н и Категория по сеизмоустойчивост 3, което не съответства на изискването на т.3.2. от Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1507 и Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1426 – клас по безопасност: 3-О по НП 001-15 и сеизмична категория: 1 по НП-031-01.

2. На основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП във връзка с чл.47, ал.3 от ППЗОП да отстрани от участие „ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ” ООД, гр. Козлодуй по обособена позиция № 1 и № 2 със следния мотив: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Фактическото основание:

Участникът „ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ” ООД, гр. Козлодуй по 1ва и 2ра ОП в офертата си не е посочил никакви данни за следните характеристики и изисквания зададени в Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1507 и Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1426:

- Номинално напрежение на един елемент;
- Напрежение на подзаряд на един елемент;
- Крайно разрядно напрежение на един елемент;
- Гъстота на електролита в напълно заредено състояние;

-Отговаря ли акумулаторната батерия на изискването да осигури "Продължителен ток на разряд за 10 часа: 150А до крайно напрежение 1,80 V на елемент, при 20⁰С."

-Номинално напрежение на батерията;

-Напрежение на подзаряд на батерията;

-Обхват на работна температура;

-Препоръчителна работна температура;

-Време на разряд;

-Вътрешно съпротивление;

-Дизайн на пластините;

-Материал на корпуса;

-Начин на осъществяване на свързването на елементите на батерията;

-Вентилационни капачки със защита против взрив и възпламеняване;

- Отговарят ли стелажите на изискването да са защитени от въздействието на електролита с устойчиво покритие;

- Отговарят ли стелажите на изискването да са покрити с изолационен материал и да са изолирани от железобетонната конструкция на пода или фундамента;

- Отговарят ли стелажите на изискването конструкцията на стелажите трябва да позволява лесно демонтиране и монтиране на батерията;

- Отговарят ли стелажите на изискването да са на едно ниво с височина 300+900мм. с цел достъп и лесно техническо обслужване и подмяна на елементите на акумулаторната батерия;

- Отговарят ли на изискването акумулаторната батерия да е в сухо-заредено състояние;

-Не е дадено дали ще има електролит към резервните сухо-заредени елементи;

-Няма данни дали ще се доставят специфични изолирани инструменти, повдигателно устройство и транспортни колички съгласно точки 3.1.14, 3.1.16 и 3.1.17 от Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1507 и Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1426;

3. На основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП във връзка с чл.47, ал.3 от ППЗОП да отстрани от участие „Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй по 1ва и 2ра по обособена позиция № 1 и № 2 със следния мотив: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Фактическото основание:

Участникът „Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй по 1ва и 2ра ОП - В т. II.2.3. от техническото предложение е посочил: Клас по безопасност 4 и Категория по сеизмоустойчивост 4 , което не съответства на изискването на т.3.2. от Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1507 и Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1426 – клас по безопасност: 3-О по НП 001-15 и сеизмична категория: 1 по НП-031-01.

- Няма данни за обхвата на работната температура и препоръчителната такава;

- Няма данни за стелажите дали са с устойчиво изолационно покритие;

- Не е дадено дали ще има електролит към резервните сухо-заредени елементи;

- Няма данни дали ще се доставят специфични изолирани инструменти, повдигателно устройство и транспортни колички съгласно точки 3.1.14, 3.1.16 и 3.1.17 от Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1507 и Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1426

4. На основание чл.106, ал.3 и ал.6 от ЗОП:

4.1 Да утвърди настоящия протокол от работата на комисията

4.2. Да обяви с мотивирано решение класирането на участниците;

4.3 Да определи за изпълнител класираният на първо място участник и по двете обособени позиции и сключи договор с него.

Ориентировъчната стойност по доклад с Рег. № И-1562/30.11.2016г. за стартиране на процедурата по двете обособени позиции е **920 700.00 лв.**

Ориентировъчната стойност по обособена позиция № 1 е в размер на 460 700.00 лв. без

ДДС.

Ориентировъчната стойност по обособена позиция № 2 е в размер на 460 000.00 лв. без

ДДС.

Цената на предложеният за класиране на първо място участник по обособена позиция № 1 е в размер на 438 500.00 лв. без ДДС

Цената на предложеният за класиране на първо място участник по обособена позиция № 2 е в размер на 438 500.00 лв. без ДДС

Общата цена по двете обособени позиции е в размер на 877 000.00 лв. без ДДС

Настоящият протокол се състави на 31.08.2018г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.181, ал.6 от ЗОП.

Приложения:

1. Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП

2. Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП

3. Присъствен лист – 2 бр.

Председател:

Заличено на основание
чл. 2 от ЗЗЛД

/Ив. Джамгов/

Членове:

Заличено на основание чл. 2
от ЗЗЛД

/А. Деков/

Заличено на основание
чл. 2 от ЗЗЛД

2. /К. Иванов/

Заличено на основание
чл. 2 от ЗЗЛД

3. /Б. Цанкова/

Заличено на основание
чл. 2 от ЗЗЛД

4. /Л. Момчилова/

Заличено на основание
чл. 2 от ЗЗЛД

5. /Ал. Ангелов/

Заличено на основание
чл. 2 от ЗЗЛД

6. /Р. Арсенова/



ПРОТОКОЛ

по чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) относно съответствието на представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: **“Проектиране, доставка и монтаж на акумулаторна батерия 5EA10 и 5EA30”**

На 26.04.2018г. в изпълнение на Заповед №АД-1264/25.04.2018г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, се събра комисия в състав:

Председател: Иван Митев - Главен енергетик "Електрооборудване", Н-ние „Ремонт”

Членове:

1. Андриан Деков – Р-л група "Надеждно захранване", Н-ние „Ремонт”
2. Калоян Иванов – Р-л л-рия "Акумулаторни батерии", Н-ние „Ремонт”
3. Биляна Цанкова – Гл. специалист проектно осигуряване, У-ние „Инвестиции”
4. Веселка Тракийска – Р-л с-р ИК – ЕЧ и СКУ, У-ние „Инвестиции”
5. Александър Ангелов – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”
6. Ралица Арсенова – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”

със задача да извърши предварителния подбор на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Проектиране, доставка и монтаж на акумулаторна батерия 5EA10 и 5EA30”**.

На публично заседание, Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

В закрити заседания, Комисията разгледа представените от участниците документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и направи следните констатации:

I. Липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

I.1. Вх. № ОП-457/23.04.2018г./10:41ч. „МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София – 1ва и 2ра ОП ЕИК 175329555

Участникът е представил ЕЕДОП. Представени са самостоятелни ЕЕДОП за всички декларирани подизпълнители. Всички представени ЕЕДОП са на електронен носител.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на участника се констатира следното:

- Участникът възнамерява да възложи изпълнението на част от поръчката на следните подизпълнители:

- „Валбис Трейд“ ЕООД, гр.София с ЕИК 175032785 в частта доставка на акумулаторни батерии, със съответстващия им дял в % от поръчката (66%);

- „Електрически системи“ ООД, гр.София с ЕИК 130241766 в частта проектиране, със съответстващия им дял в % от поръчката (5%);

- „Електро Пуск“ ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509 в частта пуско-наладъчни работи (ПНР), със съответстващия им дял в % от поръчката (1%).

- Представеният ЕЕДОП не е цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на декларирания за подизпълнител „Валбис Трейд“ ЕООД, гр.София с ЕИК 175032785 се констатира следното:

- Представеният ЕЕДОП не е цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на декларирания за подизпълнител „Електрически системи“ ООД, гр.София с ЕИК 130241766 се констатира, че същият е цифрово подписан и коректно попълнен.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на декларирания за подизпълнител „Електро Пуск“ ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509 се констатира следното:

- Представеният ЕЕДОП не е цифрово подписан.

- В представеният ЕЕДОП в част II: “Информация за икономическия оператор”, Раздел Б: “Информация за представителите на икономическия оператор” за управител на дружеството е декларирана Цеца Василева Младенова. След справка в Търговският регистър се установи, че управител на дружеството е Гълъбин Цветанов Младенов, т.е. представеният ЕЕДОП не е цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП.

1.2 Вх. № ОП-461/23.04.2018г./12:43ч. „КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София - 1ва и 2ра ОП ЕИК 131087680

Участникът е представил ЕЕДОП. Представени са и самостоятелни ЕЕДОП за всички декларирани подизпълнители. Всички представени ЕЕДОП са на електронен носител.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на участника се констатира следното:

- Участникът се позовава на капацитета на други субекти (трето лице) - „Атоменергоремонт“ АД, гр. Козлодуй с ЕИК 106530686, но за същият не е представил цифрово подписан ЕЕДОП от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП.

Участникът възнамерява да възложи изпълнението на част от поръчката на следните подизпълнители:

- „Електрически системи“ ООД, гр.София с ЕИК 130241766 в частта проектиране, със съответстващия им дял в % от поръчката (6%);

- „Електро Пуск“ ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509 в частта ПНР, със съответстващия им дял в % от поръчката (5%);

- „Атомстрой“ ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 203608020 в частта демонтаж на старо оборудване и монтаж на новото оборудване, със съответстващия им дял в % от поръчката (11%).

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на декларирания за подизпълнител „Електрически системи“ ООД, гр.София с ЕИК 130241766 се констатира, че същият е цифрово подписан и коректно попълнен.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на декларирания за подизпълнител „Електро Пуск“ ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509 се констатира следното:

- Представеният ЕЕДОП не е цифрово подписан.

- В представеният ЕЕДОП в част II: “Информация за икономическия оператор”, Раздел Б: “Информация за представителите на икономическия оператор” за управител на дружеството е декларирана Цеца Василева Младенова. След справка в Търговският регистър се установи, че управител на дружеството е Гълъбин Цветанов Младенов, т.е. представеният ЕЕДОП не е цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на декларирания за подизпълнител „Атомстрой“ ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 203608020 се констатира, че същият е цифрово подписан и коректно попълнен.

**И.З. Вх. № ОП-465/23.04.2018г./14:01ч. „Енерджи Сорс“ ЕООД, гр. София - 1ва и 2ра ОП
ЕИК 203248686**

Участникът е представил ЕЕДОП. Представени са и самостоятелни ЕЕДОП за всички декларирани подизпълнители. Всички представени ЕЕДОП са на електронен носител.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на участника се констатира следното:

- Участникът възнамерява да възложи изпълнението на част от поръчката на следните подизпълнители:

- „Електрически системи“ ООД, гр.София с ЕИК 130241766 в частта проектиране, със съответстващия им дял в % от поръчката (5%);

- „Електро Пуск“ ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509 в частта ПНР, със съответстващия им дял в % от поръчката (4%);

- „Атомстрой“ ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 203608020 в частта демонтаж на старо

оборудване и монтаж на новото оборудване, със съответстващия им дял в % от поръчката (10%).

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на декларирания за подизпълнител „Електрически системи“ ООД, гр.София с ЕИК 130241766 се констатира, че същият е цифрово подписан и коректно попълнен.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на декларирания за подизпълнител „Електро Пуск“ ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509 се констатира следното:

- Представеният ЕЕДОП не е цифрово подписан.

- В представеният ЕЕДОП в част II: “Информация за икономическия оператор”, Раздел Б: “Информация за представителите на икономическия оператор” за управител на дружеството е декларирана Цеца Василева Младенова. След справка в Търговският регистър се установи, че управител на дружеството е Гълъбин Цветанов Младенов, т.е. представеният ЕЕДОП не е цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на декларирания за подизпълнител „Атомстрой“ ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 203608020 се констатира, че същият е цифрово подписан и коректно попълнен.

I.4. Вх. № ОП-468/23.04.2018г./14:41ч. ДЗЗД „Джи Си Ар – Тристан 02” - 1ва и 2ра ОП

Участникът е представил Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Представени са самостоятелни ЕЕДОП за всички партньори в обединението и самостоятелни ЕЕДОП за всички декларирани подизпълнители. Всички представени ЕЕДОП са на електронен носител.

Съгласно представения договор за учредяване на дружеството по ЗЗД партньори в обединението са:

- „Джи Си Ар” ЕООД, гр. София с ЕИК 831280864;
- „Тристан 02” ООД, гр. София с ЕИК 130839386.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на участника се констатира следното:

- Участникът възнамерява да възложи изпълнението на част от поръчката на следните подизпълнители:

- „Заводски строежи-Козлодуй” АД, гр. Козлодуй, с ЕИК 106002315 в частта строително монтажни работи (СМР), със съответстващия им дял в % от поръчката (12%);

- „Електро Пуск” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509 в частта пуско-наладъчни работи (ПНР), със съответстващия им дял в % от поръчката (4%);

- В представеният ЕЕДОП не е попълнена информацията в част VI: „Заклучителни положения”.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на „Джи Си Ар“ ЕООД, гр. София с ЕИК 831280864 – партньор в обединението се констатира следното:

- В представеният ЕЕДОП не е попълнена информацията в част VI: „Заклучителни положения“.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на „Тристан 02“ ООД, гр. София с ЕИК 130839386 – партньор в обединението се констатира следното:

- В представеният ЕЕДОП не е попълнена информацията в част VI: „Заклучителни положения“;

- Представеният ЕЕДОП не е цифрово подписан от задълженото лице по чл.40, ал. 1 от ППЗОП.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на декларирания за подизпълнител „Заводски строежи-Козлодуй“ АД, гр. Козлодуй, с ЕИК 106002315 се констатира следното:

- Представеният ЕЕДОП е цифрово подписан само от Богомил Манчев, т.е. не е цифрово подписан от лицата членове на управителния орган съгласно чл.40, ал. 1 от ППЗОП;

- В представеният ЕЕДОП има деклариран персонал правоспособен по заваряване, но от списъка не става ясно дали същите са сертифицирани за контрол на метала и заварените съединения, съгласно БДС EN ISO 9712 и за надзор по заваряване съгласно изискванията на БДС EN ISO 14731;

- В представеният ЕЕДОП не е попълнена информацията в част VI: „Заклучителни положения“.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на декларирания за подизпълнител „Електро Пуск“ ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509 се констатира следното:

- Представеният ЕЕДОП не е цифрово подписан.

- В представеният ЕЕДОП в част II: “Информация за икономическия оператор”, Раздел Б: “Информация за представителите на икономическия оператор” за управител на дружеството е декларирана Цеца Василева Младенова. След справка в Търговският регистър се установи, че управител на дружеството е Гълъбин Цветанов Младенов, т.е. представеният ЕЕДОП не е цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП.

I.5. Вх. № ОП-469/23.04.2018г./15:44ч. „ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ“ ООД, гр. Козлодуй - 1ва и 2ра ОП ЕИК 831577794

Участникът е представил ЕЕДОП. Представени са самостоятелни ЕЕДОП за всички декларирани подизпълнители. Всички представени ЕЕДОП са на електронен носител.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на участника се констатира следното:

- Участникът възнамерява да възложи изпълнението на част от поръчката на следния подизпълнител:

„МИГ 23“ ЕООД, гр.София с ЕИК 131490350 в частта доставка, част от демонтажните и монтажни дейности и ПНР, със съответстващия им дял в % от поръчката (94%).

- Представеният ЕЕДОП е цифрово подписан от Росица Димитрова Борисова. След справка в Търговският регистър се установи, че управител на дружеството е Костадин Върбанов Димитров, т.е. представеният ЕЕДОП не е цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на декларирания за подизпълнител „МИГ 23“ ЕООД, гр. София с ЕИК 131490350 се констатира следното:

- В представеният ЕЕДОП в част IV: „Критерии за подбор”, Раздел В: „Технически и професионални способности” има деклариран персонал правоспособен по заваряване, но от списъка не става ясно дали същите са сертифицирани за контрол на метала и заварените съединения, съгласно БДС EN ISO 9712 и за надзор по заваряване съгласно изискванията на БДС EN ISO 14731;

- В представеният ЕЕДОП в част IV: „Критерии за подбор”, Раздел В: „Технически и професионални способности” не е декларирано обстоятелството, че същият разполага с необходимите организации включени или не в структурата си, включително такива които отговарят за контрола на качеството, а именно: орган за контрол от вида С/А, в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020 (или еквивалент) за дейности по необходимите пусково наладъчни работи (ПНР) на оборудването, т.е. декларирания подизпълнител не отговаря на критерия за подбор съобразно вида (част ПНР) и дела от поръчката която ще изпълнява.

I.6. Вх. № ОП-470/23.04.2018г./15:51ч. „Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй - 1ва и 2ра ОП ЕИК 202363027

Не е представен ЕЕДОП за Участника. Същият е представил на електронен носител самостоятелни ЕЕДОП за:

- “Дател” ООД, гр. София с ЕИК 201745999;
- „Електрически системи“ ООД, гр.София с ЕИК 130241766;
- „Електро Пуск“ ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509 – 2 бр;
- „Марпекс” ООД, гр. София с ЕИК 040380813.

Съгласно представените декларации за съгласие от цитираните фирми става ясно, че същите се явяват подизпълнители на “Енергомонтаж - МК” ЕООД, гр. Козлодуй. От същите декларации става ясно, че вида от поръчката която ще изпълняват е следният:

- За “Дател” ООД, гр. София с ЕИК 201745999 – част безразрушителен контрол на метали и заварени съединения;
- За „Електрически системи“ ООД, гр.София с ЕИК 130241766 - част проектиране;
- За „Електро Пуск“ ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509 - част ПНР;

- За „Марпекс“ ООД, гр. София с ЕИК 040380813 - част доставка на акумулаторни батерии, стелажи, аксесоари за монтаж и пуск и резервни части.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на „Дател“ ООД, гр. София с ЕИК 201745999 се констатира следното:

- Представеният ЕЕДОП е цифрово подписан от Красимир Крумов. След справка в Търговският регистър се установи, че управител на дружеството е Александър Методиев Стоилков, т.е. представеният ЕЕДОП не е цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на декларирания за подизпълнител „Електрически системи“ ООД, гр.София с ЕИК 130241766 се констатира, че същият е цифрово подписан и коректно попълнен.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на декларирания за подизпълнител „Електро Пуск“ ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509 се констатира следното:

- Представеният ЕЕДОП не е цифрово подписан.

- В представеният ЕЕДОП в част II: “Информация за икономическия оператор”, Раздел Б: “Информация за представителите на икономическия оператор” за управител на дружеството е декларирана Цеца Василева Младенова. След справка в Търговският регистър се установи, че управител на дружеството е Гълъбин Цветанов Младенов, т.е. представеният ЕЕДОП не е цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на декларирания за подизпълнител „Марпекс“ ООД, гр. София с ЕИК 040380813 се констатира, че същият е цифрово подписан и коректно попълнен.

II. Документи и/или информация, които следва да се представят:

II.1. “МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София с ЕИК 175329555

II.1.1. За Участника:

- Нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция, приложен на CD, цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП.

II.1.2. За декларирания подизпълнител - „Валбис Трейд“ ЕООД, гр.София с ЕИК 175032785:

- Нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция, приложен на CD, цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП.

II.1.3. За декларирания подизпълнител - „Електро Пуск“ ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509:

II.1.4. - Нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция, приложен на CD, цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП.

II.2. “КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София с ЕИК 131087680

II.2.1. За декларираното трето лице „Атоменергоремонт“ АД, гр. Козлодуй с ЕИК 106530686:

- ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция, приложен на CD, цифрово подписан от задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП.

II.2.2. За декларирания подизпълнител - „Електро Пуск” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509:

II.2.3. - Нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция, приложен на CD, цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП.

II.3. “Енерджи Сорс” ЕООД, гр. София с ЕИК 203248686

II.3.1. За декларирания подизпълнител - „Електро Пуск” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509:

- Нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция, приложен на CD, цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП.

II.4. ДЗЗД “Джи Си Ар – Тристан 02”, гр. София

II.4.1. За Участника:

- Нов ЕЕДОП в електронен вид, цифрово подписан, във вид който не позволява редакция, приложен на CD с коректно попълнена информация в част VI „Заклучителни положения”.

II.4.2. За партньора в обединението - „Джи Си Ар” ЕООД, гр. София с ЕИК 831280864:

- Нов ЕЕДОП в електронен вид, цифрово подписан, във вид който не позволява редакция, приложен на CD с коректно попълнена информация в част VI „Заклучителни положения”.

II.4.3. За партньора в обединението - „Тристан 02” ООД, гр. София с ЕИК 130839386:

- Нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция, приложен на CD с коректно попълнена информация в част VI „Заклучителни положения”, цифрово подписан от лицата по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП.

II.4.4. За декларирания подизпълнител - „Заводски строежи-Козлодуй” АД, гр. Козлодуй, с ЕИК 106002315:

- Нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция, приложен на CD с коректно попълнена информация в част IV: „Критерии за подбор”, Раздел В: „Технически и

професионални способности” и в част VI: „Застъпителни положения”, цифрово подписан от лицата по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП.

II.4.5. За декларирания подизпълнител - „Електро Пуск” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509:

- Нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция, приложен на CD, цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП.

II.5. “ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 831577794

II.5.1. За Участника:

- Нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция, приложен на CD, цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП.

II.5.2. За декларирания подизпълнител - „МИГ 23” ЕООД, гр.София с ЕИК 131490350:

- Нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция, приложен на CD с коректно попълнена информация в част IV: „Критерии за подбор”, Раздел В: „Технически и професионални способности”, цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП.

II.6. “Енергомонтаж - МК” ЕООД, гр. Козлодуй с ЕИК 202363027

II.6.1. За Участника:

- ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция, приложен на CD, цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП.

II.6.2. За декларирания подизпълнител - “Дател” ООД, гр. София с ЕИК 201745999:

- Нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция, приложен на CD, цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП.

II.6.3. За декларирания подизпълнител - „Електро Пуск” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509:

- Нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция, приложен на CD, цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП.

III. Срок за представяне на допълнителната информация и/или документи

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП на участниците се дава възможност в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на офертите.

Документите и/или информацията трябва да бъдат представени в централното деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД до 16:00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: "Допълнително изискани документи и/или информация за открита процедура с предмет: "Проектиране, доставка и монтаж на акумулаторна батерия 5EA10 и 5EA30".

Председател: Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
/И. Митев/

Членове:

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

/А. Деков/

/К. Иванов/

/Б. Цанкова/

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

/В. Тракийска/

/Р. Арсенова/

/Ал. Ангелов/

ПРОТОКОЛ

по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП

За постъпили оферти за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:

“Проектиране, доставка и монтаж на акумулаторна батерия 5EA10 и 5EA30”

Краен срок за подаване на офертите: до 16:00 часа на 23.04.2018г.

Отваряне на офертите: 13:30 часа на 25.04.2018г.

1. Вх. № ОП-457/23.04.2018г./10:41ч. „МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София – 1ва и 2ра ОП
2. Вх. № ОП-461/23.04.2018г./12:43ч. „КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София - 1ва и 2ра ОП
3. Вх. № ОП-465/23.04.2018г./14:01ч. „Енерджи Сорс” ЕООД, гр. София - 1ва и 2ра ОП
4. Вх. № ОП-468/23.04.2018г./14:41ч. ДЗЗД „Джи Си Ар – Тристан 02” - 1ва и 2ра ОП
5. Вх. № ОП-469/23.04.2018г./15:44ч. „ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ” ООД, гр. Козлодуй - 1ва и 2ра ОП
6. Вх. № ОП-470/23.04.2018г./15:51ч. „Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй - 1ва и 2ра ОП

Предал:

Специалист „ОП”:

/Ал. Ангелов/

Заличено на основание
чл. 2 от ЗЗЛД

Приел:

Гл. енергетик „Е”, ЕП2:

/И. Митев/

Заличено на основание
чл. 2 от ЗЗЛД



"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в открита процедура с предмет:

“Проектиране, доставка и монтаж на акумулаторна батерия 5EA10 и 5EA30”

Отваряне на цени

31.08.2018г.

Фирма: Иванс инженеринг ОУД

Представител: Леванко Шопов
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Заличено на основание
чл. 2 от ЗЗЛД

Фирма: Монтажни Ко ЕООД

Представител: Викториа Швенева
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Заличено на
основание чл. 2 от
ЗЗЛД

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в открита процедура с предмет:

"Проектиране, доставка и монтаж на акумулаторна батерия 5EA10 и 5EA30"

Отваряне на оферти

25.04.2018г.

Фирма: и Монтажи Ко "ЕООД"

Представител: Пламен Цветков, Експерт Инж.
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Не искам да подписвам техн. оферта.
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Юлия и Анис Ар "ЕООД"

Представител: Юлия Дитирова, специалист
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Не желая да подписвам техн. през
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД