



# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

## ЗАПОВЕД

№ АД-2872

гр. Козлодуй, 18 / 09 2018г.

На основание чл.106, ал.6 във връзка с чл. 108, т.1 от Закона за обществените поръчки и Доклад на комисия по Заповед № АД-1264/25.04.2018г., Заповед № АД-2510/15.08.2018г. и Заповед № АД-2515/16.08.2018г. във връзка с Решение № ЗОП-Р-54/14.03.2018г. с което е одобрено Обявление № ЗОП-О-158/14.03.2018г. и Обявление в ОВ на ЕС с № 2018/S053-118188 за стартиране на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Проектиране, доставка и монтаж на акумулаторна батерия 5EA10 и 5EA30”**, регистрационен номер в АОП № 00353-2018-0042, с прогнозна стойност **920 700.00**лв. без ДДС.

1. **Класирам участниците в процедурата, както следва:**

Обособена позиция № 1 – **Проектиране, доставка и монтаж на акумулаторна батерия 5EA10**

**Първо място**

**„МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София ЕИК 175329555**

Телефон: 02/ 920 40 58

Email: [office@montagi-co.com](mailto:office@montagi-co.com)

Лице за контакти: Белин Маринов

Участникът ще ползва като подизпълнители:

„Валбис Трейд“ ЕООД, гр.София с ЕИК 175032785, с дял на участие 66%

„Електрически системи“ ООД, гр.София с ЕИК 130241766 , с дял на участие 5%

„Електро Пуск“ ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509, с дял на участие 1%

**Второ място**

**„Енерджи Сорс” ЕООД, гр. София ЕИК 203248686**

Телефон: +359 888014112

Email: [v.vartiiski@nrgsource.eu](mailto:v.vartiiski@nrgsource.eu)

Лице за контакти: Владимир Въртйски

Участникът ще ползва като подизпълнители:

„Електрически системи“ ООД, гр.София с ЕИК 130241766 , с дял на участие 5%

„Електро Пуск“ ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509, с дял на участие 4%

„Атомстрой“ ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 203608020 с дял на участие 10%

**Трето място**

**ДЗЗД „Джи Си Ар – Тристан 02”**

Телефон: 02/ 4748844

Email: [info@gcr.bg](mailto:info@gcr.bg)

Лице за контакти: Димитър Аврамски

Участникът ще ползва като подизпълнители:

„Заводски строежи-Козлодуй” АД, гр. Козлодуй, с ЕИК 106002315, с дял на участие 12%

„Електро Пуск“ ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509, с дял на участие 4%

**Обособена позиция № 2 – Проектиране, доставка и монтаж на акумулаторна батерия 5EA30**

**Първо място**

**„МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София ЕИК 175329555**

Телефон: 02/ 920 40 58

Email: [office@montagi-co.com](mailto:office@montagi-co.com)

Лице за контакти: Белин Маринов

Участникът ще ползва като подизпълнители:

„Валбис Трейд“ ЕООД, гр.София с ЕИК 175032785, с дял на участие 66%

„Електрически системи“ ООД, гр.София с ЕИК 130241766 , с дял на участие 5%

„Електро Пуск“ ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509, с дял на участие 1%

**Второ място**

**„Енерджи Сорс” ЕООД, гр. София ЕИК 203248686**

Телефон: +359 888014112

Email: [v.vartiiski@nrgsource.eu](mailto:v.vartiiski@nrgsource.eu)

Лице за контакти: Владимир Въртийски

Участникът ще ползва като подизпълнители:

„Електрически системи“ ООД, гр.София с ЕИК 130241766 , с дял на участие 5%

„Електро Пуск“ ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509, с дял на участие 4%

„Атомстрой“ ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 203608020 с дял на участие 10%

**Трето място**

**ДЗЗД „Джи Си Ар – Тристан 02”**

Телефон: 02/ 4748844

Email: [info@gcr.bg](mailto:info@gcr.bg)

Лице за контакти: Димитър Аврамски

Участникът ще ползва като подизпълнители:

„Заводски строежи-Козлодуй” АД, гр. Козлодуй, с ЕИК 106002315, с дял на участие 12%

„Електро Пуск“ ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509, с дял на участие 4%

**2. Отстранявам следните участници по Обособена позиция № 1 – Проектиране, доставка и монтаж на акумулаторна батерия 5EA10 и Обособена позиция № 2 – Проектиране, доставка и монтаж на акумулаторна батерия 5EA30:**

**2.1. „КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София ЕИК 131087680**

Телефон: 02/ 8688860; 0889919742

Email: [office@qvant-bg.com](mailto:office@qvant-bg.com)

Лице за контакти: Йосиф Делийски

Участникът ще ползва като подизпълнители:

„Електрически системи“ ООД, гр.София с ЕИК 130241766 , с дял на участие 6%

„Електро Пуск“ ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509, с дял на участие 5%

„Атомстрой“ ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 203608020 с дял на участие 11%

**Правно основание:** чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП във връзка с чл.47, ал.3 от ППЗОП - участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

**Фактическо основание:** Участникът в т. II.2.3. от техническото предложение, за акумулаторните батерии и стелажи е посочил: Клас по безопасност 4-Н и Категория по сеизмоустойчивост 3 , което не съответства на изискването на т.3.2. от Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1507 и Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1426 – клас по безопасност: 3-О по НП 001-15 и сеизмична категория: 1 по НП-031-01.

2.2. **„ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ” ООД, гр. Козлодуй ЕИК 831577794**

Телефон: 0973/ 7 2205

Email: [ips@inpris.com](mailto:ips@inpris.com)

Лице за контакти: Костадин Димитров

Участникът ще ползва като подизпълнител:

„МИГ 23” ЕООД, гр.София с ЕИК 131490350, с дял на участие 94%

**Правно основание:** чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП във връзка с чл.47, ал.3 от ППЗОП - участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

**Фактическо основание:** Участникът в офертата си не е посочил никакви данни за следните характеристики и изисквания зададени в Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1507 и Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1426:

- Номинално напрежение на един елемент;
- Напрежение на подзаряд на един елемент;
- Крайно разрядно напрежение на един елемент;
- Гъстота на електролита в напълно заредено състояние;
- Отговаря ли акумулаторната батерия на изискването да осигури “Продължителен ток на разряд за 10 часа: 150А до крайно напрежение 1,80 V на елемент, при 20<sup>0</sup>С.”;
- Номинално напрежение на батерията;
- Напрежение на подзаряд на батерията;
- Обхват на работна температура;
- Препоръчителна работна температура;
- Време на разряд;
- Вътрешно съпротивление;
- Дизайн на пластините;
- Материал на корпуса;
- Начин на осъществяване на свързването на елементите на батерията;
- Вентилационни капачки със защита против взрив и възпламеняване;
- Отговарят ли стелажите на изискването да са защитени от въздействието на електролита с устойчиво покритие;
- Отговарят ли стелажите на изискването да са покрити с изолационен материал и да са изолирани от железобетонната конструкция на пода или фундамента;

- Отговарят ли стелажите на изискването конструкцията на стелажите трябва да позволява лесно демонтиране и монтиране на батерията;
- Отговарят ли стелажите на изискването да са на едно ниво с височина 300÷900мм. с цел достъп и лесно техническо обслужване и подмяна на елементите на акумулаторната батерия;
- Отговарят ли на изискването акумулаторната батерия да е в сухо-заредено състояние;
- Не е дадено дали ще има електролит към резервните сухо-заредени елементи;
- Няма данни дали ще се доставят специфични изолирани инструменти, повдигателно устройство и транспортни колички съгласно точки 3.1.14, 3.1.16 и 3.1.17 от Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1507 и Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1426;

### 2.3. „Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй ЕИК 202363027

Телефон: 0973 70202

Email: [office@energomontaj-mk.com](mailto:office@energomontaj-mk.com)

Лице за контакти: Димитър Колев, Марин Колев

Участникът ще ползва като подизпълнители:

„Електрически системи“ ООД, гр.София с ЕИК 130241766 , с дял на участие 5,19%

„Електро Пуск“ ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509, с дял на участие 4%

„Марпекс” ООД, гр. София с ЕИК 040380813 с дял на участие 75,55%

**Правно основание:** чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП във връзка с чл.47, ал.3 от ППЗОП - участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

#### **Фактическо основание:**

Участникът в т. II.2.3. от техническото предложение е посочил: Клас по безопасност 4 и Категория по сеизмоустойчивост 4 , което не съответства на изискването на т.3.2. от Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1507 и Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1426 – клас по безопасност: 3-О по НП 001-15 и сеизмична категория: 1 по НП-031-01.

- Няма данни за обхвата на работната температура и препоръчителната такава;

- Няма данни за стелажите дали са с устойчиво изолационно покритие;

- Не е дадено дали ще има електролит към резервните сухо-заредени елементи;

- Няма данни дали ще се доставят специфични изолирани инструменти, повдигателно устройство и транспортни колички съгласно точки 3.1.14, 3.1.16 и 3.1.17 от Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1507 и Техническо задание № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1426

**3. Определям класирания на първо място участник „МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София ЕИК 175329555 по Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2, за Изпълнител на обществената поръчка с мотива, че офертата му отговаря на предварително обявените условия на поръчката и предложената цена е най-ниска, съгласно избрания критерий за възлагане “най-ниска цена”.**

На основание чл.181, ал. 8 във връзка с чл.43, ал.1 от ЗОП, настоящето решение следва да се изпрати в един и същи ден до всички участници и да се публикува в профила на купувача.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача  
[http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally\\_orders&p2=com\\_archiv  
&id=3671](http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&p2=com_archiv&id=3671)

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП настоящето решение може да бъде обжалвано  
в 10 (десет) дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ТОДОРОВ АНДРЕЕВ

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД