

УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
/ 09 . 05 . 2018 г. **ИВАН АНДРЕЕВ**



ПРОТОКОЛ

На 24.04.2018 г., в изпълнение на Заповед № АД-1250/24.04.2018 г. на Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД комисия в състав:

Председател: Катя Минкова – Гл. технолог ИО, ЕП2

Членове:

1. Стефка Ваклинова – Р-л сектор “ЕХО”, ЕП2
2. Емил Шербанов – Р-л сектор, СКУ –ТИА, ЕП-2
3. Светлин Маринов – Р-л група “ТОиХТ”, “ЕХО”, ЕП2
4. Албена Съйкова – Специалист „ИД”, отдел „ОА”, У-ние „Инвестиции”
5. Пенка Илиева – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”
6. Анелия Момчилова – Експерт „ОП”, У-ние „Търговско”

се събра да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка и монтаж на система за on-line мониторинг за съдържание на нефтопродукти във вода”**.

Комисията констатира:

1. Процедурата е регистрирана в Системата за случаен избор (ССИ) в АОП на 09.03.2018 г.

2. След изтичане на 3 /три/ работни дни, в които не е избрана за контрол, процедурата е открита с решение № ЗОП-Р-55/15.03.2018 г., с което са одобрени обявление за оповестяване на откриване на процедура с № ЗОП-О-160/15.03.2018 г. и Документацията за участие в процедурата.

3. Обществената поръчка е вписана в Регистъра на Агенция по обществени поръчки под № 00353-2018-0043 на 15.03.2018 г. и в същия ден Документацията за участие е публикувана в профила на купувача на Възложителя.

4. Поръчката е обявена с прогнозна стойност в размер на 48 500.00 лв. без ДДС и критерии за възлагане „най-ниска цена”.

5. На 29.03.2018г. в профила на купувача на Възложителя е публикувано информационно съобщение с указания за представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП.

6. Сроктът за подаване на оферти от участниците е 16:00 часа на 12.04.2018 г.

7. В първоначално определения срок е постъпила 1 (една) оферта както следва:

- Вх. № ОП - 400/11.04.2018 г., 11:06 ч., **“ЕнергоСервиз” АД, гр. София** с ЕИК: 200334806.

7. На основание чл.100, ал.12, т.1, от Закона за обществени поръчки - срокът за получаване на оферта е удължен с решение № ЗОП-Р-84/13.04.2018г.

8. Новият срок за подаване на оферти от участници е 16:00 часа на 23.04.2018 г.

9. В определеният нов срок няма постъпили оферти.

След предаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и запознаване с неговото съдържание председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

На заседанието на комисията присъства представител на Участника **“ЕнергоСервиз” АД, гр. София**, съгласно приложен присъствен лист.

Комисията отвори получената оферта, след което извърши последователно следните действия:

1. Оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри.

2. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”.

Комисията продължи работата си, като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Съставен е Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП, съгласно който следва да се представят допълнителни документи и/или информация в срок от 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола.

Протоколът по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП е публикуван в профила на купувача на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД на 24.04.2018 г., изпратен е по имейл с електронен подпис до участника и е неразделна част от настоящия протокол.

Срокът за получаване на допълнително изискваните документи е 16:00ч. на 03.05.2018г.

3. В посочения срок са получени допълнителни документи с Вх. № ОП-522/02.05.2018г. в 13:50 ч. от **“ЕнергоСервиз” АД, гр. София**

На 08.05.2018г., в изпълнение на Заповед № АД-1250/24.04.2018 г. комисия в състав:

Председател: Катя Минкова – Гл. технолог ИО, ЕП2

Членове:

1. Стефка Ваклинова – Р-л сектор “ЕХО”, ЕП2
2. Емил Шербанов – Р-л сектор, СКУ –ТИА, ЕП-2
3. Светлин Маринов – Р-л група “ТОиХТ”, “ЕХО”, ЕП2
4. Албена Съйкова – Специалист „ИД”, отдел „ОА”, У-ние „Инвестиции”
5. Пенка Илиева – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”
6. Анелия Момчилова – Експерт „ОП”, У-ние „Търговско”

се събра със задача да продължи работата си относно публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка и монтаж на система за on-line мониторинг за съдържание на нефтопродукти във вода”**.

Допълнителните документи бяха отворени и разгледани от състава на комисията.

Комисията установи, че представените Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от името на участника “ЕнергоСервиз” АД, гр. София и от името на подизпълнителя „Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй са цифрово подписани, съгласно изискванията на чл. 67, ал. 4 ЗОП и Информационното съобщение от 29.03.2018г., публикувано в преписката на процедурата в профила на купувача.

Комисията реши, да допусне до разглеждане на Техническото предложение на Участника **“ЕнергоСервиз” АД, гр. София** с мотива, че представените документи са съответстващи с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Комисията продължи своята работа с преглед на техническото предложението за изпълнение на поръчката, и констатира:

Техническо предложение на “ЕнергоСервиз” АД, гр. София

Предложено за доставка оборудване и производство на фирма НАСН.

Предложението за доставка включва сонда FP360sc, контролер SC 1000, шкаф за контролера, стойки за монтаж на шкафа и сондата, система за подаване и управление на съгъстен въздух за почистване на сондата.

Електрическата инсталация, предвидена в предложението включва:

- Изграждане на трасе и полагане на захранващ кабел, общо 380м., от които 180м. в охранна тръба. Изграждане на заземителна инсталация.
- Изграждане на трасе и полагане на сигнален кабел, общо 380м., от които 180м. в охранна тръба.

Двата кабела - сигнален и захранващ, се полагат в обща охранна тръба.

Съгласно изискването на т. 5.3. от Техническото задание на Възложителя: „полагането на кабели да се извърши в земен изкоп 0.8/0.4m –дължина ~ 10m до връзката със съществуващото кабелно трасе“.

Техническото предложение на “ЕнергоСервиз” АД, касаещо електрическата инсталация **не отговаря на изискванията** от Техническото задание на Възложителя. **Предложените 380м за изграждане на трасе и полагане на захранващ и сигнален кабел със същата дължина, не отговарят на заложените параметри в т.5.3. от Техническото задание - полагането на кабели да се извърши в земен изкоп 0.8/0.4m –дължина ~ 10m до връзката със съществуващото кабелно трасе”.**

Участникът е представил оферта, която **не отговаря** на предварително обявените условия на Възложителя.

Комисията реши:

1. Да не допусне участника “ЕнергоСервиз” АД, гр. София до по - нататъшно участие в процедурата, а именно да не отваря Ценовото му предложение, с горепосочените мотиви.

Обобщавайки гореизложеното, **комисията предлага** на Възложителя:

1. На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП да **отстрани** участника “ЕнергоСервиз” АД, гр. София .

Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а)” от ЗОП.

Фактическо основание: Участникът е представил оферта, която **не отговаря** на предварително обявените условия на Възложителя, а именно: **Предложените 380м за изграждане на трасе и полагане на захранващ и сигнален кабел със същата дължина, не отговарят на заложените параметри в т.5.3. от Техническото задание - полагането на кабели да се извърши в земен изкоп 0.8/0.4m –дължина ~ 10m до връзката със съществуващото кабелно трасе”.**

2. На основание чл. 110, ал.1, точка 2 да **прекрати** процедурата с мотива, че представената оферта на единствения участник “ЕнергоСервиз” АД, гр. София, **не отговаря** на предварително обявените условия на Възложителя.

Във връзка с чл. 106, ал.1 от ЗОП цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за утвърждаване и за вземане на решение по чл.181, ал.6 от ЗОП.

Настоящият протокол се състави на 12.06.2018 г.

Приложения:

1. Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП;
2. Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП;

Председател:
/ Катя Минкова /

Членове:
1.
/ Стефка Ваклинова /

2.
/ Емил Шербанов /

3.
/ Светлин Маринов /

4.
/ Албена Съйкова /

5.
/ Пенка Илиева /

6.
/ Анелия Момчилова /



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй тел. 359 973 7 35 30, факс 359 973 7 60 27

ПРОТОКОЛ

по чл.48, ал.6 от ППЗОП

За получените оферти за участие в публично състезание
за възлагане на обществена поръчка с предмет:
**“Доставка и монтаж на система за on-line мониторинг за съдържание на
нефтепродукти във вода”**

1. Вх. № ОП-400/11.04.2018г./16:44ч. на „Енергосервиз” АД, гр. София

Краен срок за подаване на офертите: до 16:00 часа на 23.04.2018 г.

Отваряне на офертите: 13:30 часа на 24.04.2018 г.

Предаващо лице,
Експерт “ОП”.....
/Анелия Момчилова/

Председател на комисията,
Гл. технолог ИО, ЕП2:.....
/Катя Минкова/

ПРОТОКОЛ

по чл.54, ал.7 от ППЗОП

относно съответствието на представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **“Доставка и монтаж на система за on-line мониторинг за съдържание на нефтопродуктите във вода”**

На 24.04.2018 г. в изпълнение на Заповед № АД – 1250/23.04.2018г. се събра комисия в състав:

Председател: Катя Минкова – Гл. технолог ИО, ЕП2

Членове:

1. Стефка Ваклинова – Р-л сектор “ЕХО”, ЕП2
2. Емил Шербанов – Р-л сектор, СКУ –ТИА, ЕП-2
3. Светлин Маринов – Р-л група “ТОиХТ”, “ЕХО”, ЕП2
4. Албена Съикова – Специалист “ИД”, отдел „ОА”, У-ние „Инвестиции”
5. Пенка Илиева – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”
6. Анелия Момчилова – Експерт “ОП”, У-ние “Търговско”

със задача да разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя на участниците в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка и монтаж на система за on-line мониторинг за съдържание на нефтопродуктите във вода”**

Комисията отвори постъпилата оферта и направи следните констатации:

I. Липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор

I.1. Оферта с Вх. № ОП-400/11.04.2018 г., 16:44 ч. “Енергосервиз” АД, гр. София, с ЕИК 200334806

Участникът е представил Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който не е съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП и изискванията на Информационно съобщение от 30.03.2018г., публикувано в преписката на процедурата в профила на купувача, представения ЕЕДОП не е цифрово подписан.

В представения ЕЕДОП, участникът е посочил, че ще използва като подизпълнител „Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй с 20% дял от поръчката. Представения от

подизпълнителя Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), не е съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП и изискванията на Информационно съобщение от 30.03.2018г., публикувано в преписката на процедурата в профила на купувача, представения ЕЕДОП не е цифрово подписан.

Няма друга установена липса, непълнота или несъответствие на информацията в офертата, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника.

II. Документи и/или информация, които следва да се представи

II.1. Участникът “Енергосервиз” АД, гр. София да представи ЕЕДОП цифрово подписан, съгласно изискванията на чл. 67, ал. 4 ЗОП и Информационно съобщение от 30.03.2018г., публикувано в преписката на процедурата в профила на купувача.

II.2. Нов ЕЕДОП да се представи от името на подизпълнителя „Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй цифрово подписан, съгласно изискванията на чл. 67, ал. 4 ЗОП и Информационно съобщение от 30.03.2018г., публикувано в преписката на процедурата в профила на купувача.

III. Срок за представяне на допълнителната информация и/или документи

На основание чл. 104, ал.4 от ЗОП и чл. 54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП на участниците се дава възможност в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления за участие.

Документите и/или информацията трябва да бъдат представени в Централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнителни документи за процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Доставка и монтаж на система за on-line мониторинг за съдържание на нефтопродуктите във вода”.

Председател:

/ Катя Минкова /

Членове:

1.

/ Стефка Ваклинова /

2.

/ Емил Шербанов /

3.

/ Светлин Маринов /

4.

/ Албена Съйкова /

5.

/ Пенка Илиева /

6.

/ Анелия Момчилова /



ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

за участие в публично състезание с предмет:

**“Доставка и монтаж на система за on-line мониторинг за съдържание на нефтопродукти
във вода”**

отваряне на оферти

24.04.2018 г./ 13:30 ч.

Фирма: Енергосервис АД

Представител: Томас Цонков /име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: _____ /име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: _____

Представител: _____ /име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: _____ /име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: _____

Представител: _____ /име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: _____ /име, фамилия, длъжност и подпис/