



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй


гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на помпи потопяеми, вибрационни и помпа за хидравлични изпитания”

рег. № в АОП 00353-2018-0057



Относно: Разяснения по документацията за участие в публично състезание

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-2279/10.04.2018 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет по Обособена позиции 2 – „Помпи потопяеми трифазни шахтови”, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС №1: Моля да уточните какъв е работният флуид?

ОТГОВОР: Работният флуид е вода.

ВЪПРОС №2: Каква е работната температура на флуида?

ОТГОВОР: Работната температура е $5 \div 30$ C°.

ВЪПРОС №3: Какво е рН на флуида за позиции 1÷5? В спецификацията е дадено рН 5-8 само за позиция 6.

ОТГОВОР: рН на флуида за подпозиции 1÷5 е 5-10.

ВЪПРОС №4: Някои от позициите помпи са дадени с различни дименсии за дебит: поз. 1-4 и 6 в л/сек, поз. 5 в м3/ч. Моля да потвърдите че тези дименсии трябва да се използват при разчетите.

ОТГОВОР: Потвърждаваме, че дименсиите са верни.

ВЪПРОС №5: Като материал за корпус за всички позиции сте определили неръждаема стомана. При посоченото по горе рН корпуса може да бъде и от чугун. Бихте ли разгледали възможността за помпа от чугун с плакировка от високо хромна стомана?

ОТГОВОР: Моля да се придържате към изискванията поставени в техническата спецификация № 2018.30.ТО.00.ТСП.1857 на Възложителя.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

