



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Обществена поръчка по реда на чл.20 от ЗОП с предмет „Доставка на акумулаторни батерии, осигуряващи резервно захранване на системите за оповестяване и телекомуникации”

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че прави уточнения по техническата спецификация и удължава срока за подаване на оферти за участие по обществена поръчка с предмет „Доставка на акумулаторни батерии, осигуряващи резервно захранване на системите за оповестяване и телекомуникации”, до **16.00ч на 25.04.2018 г.**, при условията посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес www.kznpp.org / **Актуално / Обществени поръчки / Конкурси по оферти / 38751.**

Въпрос: Как са разположени батериите в момента? Какъв е точният капацитет на батериите?

Отговор: За позиция 1: 3 комплекта с по 4 броя акумулатори с капацитет 40÷50 Ah на всяка отделна клетка. Акумулаторите се свързват последователно като напрежението на пакета става 48V (4X12V). Да се включат в доставката изолирани мостове за връзки между отделните клетки – гъвкави връзки с дължина 20 см.

За позиция 2: 10 комплекта с по 2 броя акумулатори с капацитет 360W на всяка отделна клетка (360W/15min-rate to 10.02V/25°C). Не се изискват гъвкави връзки. И за двете позиции е важно максималният размер на всяка от батериите да не надвишава посочените размери в ТС.

Всички потенциални изпълнители на обществени поръчки могат да подават оферти при условията, посочени в обявлението за конкретната поръчка.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-н Тихомир Ангелов на тел. 0973 / 7 4014, или електронен адрес: TIAngelov@npp.bg.