



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй

ЗАПОВЕД

№ АД - 1347

гр.Козлодуй, 16 / 05, 2019 г.

На основание чл. 106, ал. 6 и чл. 22, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 109 от Закона за обществените поръчки и Доклад на комисия назначена по Заповед № АД-25/07.01.2019г., Заповед № АД-669/14.03.2019г. и Заповед № АД-1046/18.04.2019г., във връзка с Решение № ЗОП-Р-240/20.11.2018г. и обявление № ЗОП-О-645/20.11.2018г. за откриване на процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Повишаване на надеждността на система постоянен ток в ОРУ. Подмяна на акумулаторни батерии.”**, публикувани на 22.11.2018г. в ОВ на ЕС с №2018/S 225-515696, в АОП под уникален №00353-2018-0183 и в профила на купувача с прогнозна стойност 2 300 000.00 лева без ДДС

О Б Я В Я В А М

Класирането на участниците в процедурата, съгласно предварително обявения критерий **„най-ниска цена”**, както следва:

Първо място

„КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София с ЕИК 131087680

тел.: 02/86 88 860; 0879197642

e-mail: Office@qvant-bg.com

Лице за контакти: Йосиф Делийски

С подизпълнител:

- “Енерджи Сорс” ЕООД, гр. София с ЕИК 203248686 в част доставка на акумулаторни батерии, стелажи, оборудване и инструменти към тях с дял от поръчката до 30%;

Второ място

„МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София с ЕИК 175329555

тел.: 02/92 04 058

e-mail: office@montagi-co.com

Лице за контакти: Белин Маринов

С подизпълнители:

- “Валбис Трейд” ЕООД, гр. София с ЕИК 175032785 в част доставка на акумулаторни батерии с дял от поръчката 30%;

- “Дател” ООД, гр. София с ЕИК 201745999 в част Пуско-наладъчни работи (ПНР) с дял от поръчката 1%.

О Т С Т Р А Н Я В А М

Следните участници:

„Оскар-Ел” ЕООД, гр. Божурище с ЕИК 130343194

тел.: 02/96 24 693

e-mail: office@oskar-el.com

Лица за контакти: Елена Минчева; Марианка Пачовска

Правно основание:

Чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП – Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Фактическото основание:

Офертата на участника в частта на техническото предложение не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, тъй като:

1. Предложението на Участника изцяло не отговаря на изискванията на Възложителя - техническата спецификация за ЩПТ ЕЕ05/06 – Приложение 6 от ТЗ №ОРУ.ТЗ.005/2015.

2. Предложението на Участника не отговаря на техническата спецификация - Приложение 6 от ТЗ №ОРУ.ТЗ.005/2015 на Възложителя по следните точки:

- ЩПТ ЕЕ05/06 - т.49 декларирана тип характеристика С, а се изисква В;
- ЩПТ ЕЕ07/08 - т.48 декларирани 100А, а се изисква 63А;
- ЩПТ ЕЕ07/08 - т.84 декларирани 20А, а се изисква 16А.

3. Няма приложена еднолинейна схема с имена на изводите.

4. Всички приложени документи (чертежи, протоколи, каталожни данни и пр.) не са представени съгласно изискванията на т. 3.4.1.2.3. от Указанията за подготовка на офертата, а имено: „Документите се представят заверени с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции”.

„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София с ЕИК 040463255

тел.: 02/80 89 523

e-mail: tenders@riskeng.bg

Лице за контакти: Александър Бонев

Правно основание:

Чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП – Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Фактическото основание:

Офертата на участника в частта на техническото предложение не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, тъй като:

1. Не е представен никакъв документ, който да указва повдигане на стелажите на акумулаторните батерии на 50мм от пода, съгласно т.1.1.1.1 от ТЗ №ОРУ.ТЗ.005/2015.

2. Предложението на Участника не отговаря на техническата спецификация – Приложение 6 от ТЗ №ОРУ.ТЗ.005/2015 на Възложителя по следните точки:

- ЩПТ ЕЕ05/06 - т.49 декларирана тип характеристика С, а се изисква В;
- ЩПТ ЕЕ07/08 - т.48 декларирани 100А, а се изисква 63А;
- ЩПТ ЕЕ07/08 - т.84 декларирани 20А, а се изисква 16А.

ДЗЗД „Джи Си Ар – Тристан 02”, гр. София с Булстат 177307461

Партньори в обединението: „Джи Си Ар” ЕООД и „Тристан 02” ООД

тел.: 02/47 48 844

e-mail: info@gcr.bg

Лице за контакти: инж. Димитър Аврамски

Правно основание:

Чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП – Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Фактическото основание:

Офертата на участника в частта на техническото предложение не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, тъй като:

1. Не е представен никакъв документ, който да указва повдигане на стелажите на акумулаторните батерии на 50мм от пода, съгласно т.1.1.1.1 от ТЗ №ОРУ.ТЗ.005/2015.

2. Предложението на Участника не отговаря на техническата спецификация – Приложение 6 от ТЗ №ОРУ.ТЗ.005/2015 на Възложителя по следните точки:

- ЩПТ ЕЕ05/06 - т.6 декларирано 2,7G при изискана характеристика съгласно Приложение 4 от ТЗ №ОРУ.ТЗ.005/2015;

- ЩПТ ЕЕ07/08 - т.6 декларирано 2,7G при изискана характеристика съгласно Приложение 4 от ТЗ №ОРУ.ТЗ.005/2015;

- АБ1 - т.6 декларирана характеристика UBC Z2A при изискана характеристика съгласно Приложение 4 от ТЗ №ОРУ.ТЗ.005/2015.

3. Съгласно приложените каталожни данни, капацитетът на акумулаторната батерия е 720Ah, при изискван капацитет от 605Ah до 700Ah, съгласно Приложение 6 от ТЗ №ОРУ.ТЗ.005/2015 - т.1 Акумулаторна батерия EA05(EA06) подточка 4.

4. Липсва техническа информация за предлаганото товарно устройство.

5. Не е представен документ за експлоатационния живот на част от оборудването (металните стелажи), което не отговаря на изискванията на т. 3.4.1.2.4. от Указанията за подготовка на офертата а именно: „Декларация от завода-производител на оборудването, за експлоатационния живот на оборудването (не по-малък от 20 години)”.

О П Р Е Д Е Л Я М

Участникът „КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София с ЕИК 131087680, класиран на първо място, с горепосоченият подизпълнител за Изпълнител на обществената поръчка с мотива, че по отношение на участника не са налице основания за отстраняване от процедурата и/или несъответствие с критериите за подбор, офертата отговаря на изискванията в документацията за участие и е с най-ниска цена, съгласно предварително обявения критерий за възлагане „най-ниска цена”.

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП, в тридневен срок от издаването му, настоящето решение следва да се изпрати в един и същи ден до всички участници и да се публикува в профила на купувача.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача:
http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=4047

На основание чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП настоящето решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 (десет) дневен срок от получаването му.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР (П) ВЯРНО

Подписите в настоящия документ
са заличени на основание чл. 2,
ал.2, т. 5 от ЗЗЛД

