

**ОДОБРЯВАМ:**

*Миглена  
Павлова  
изпълнителен  
директор на  
АОП*

**СТАНОВИЩЕ\***

за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Наименование:	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй
Вид:	Секторен
Партиден номер в РОП:	353

**ПОРЪЧКА**

Обект на поръчката:	Доставки
<p>Предмет: Доставка на сборки вътрешно-реакторни детектори за 6 ЕБ. Необходимо е да бъдат доставени 70 броя сборки вътрешно-реакторни детектори за подмяна на 6 енергоблок по време на Планов годишен ремонт – 2019г. Естеството на доставката и количествата са описани в Типова техническа спецификация № 36.РК.УС.ТТСП.25/0, а именно 65 броя канали неутронни измерителни с индивидуални жила, предназначени за вътрешно-реакторен контрол на разпределението на потока неутрони по височина и радиус на активната зона, измерване на температурата на изхода на касетите и разход на топлоносителя през топлоотделящите сборки и 5 броя канали неутронни измерителни с индивидуални жила, предназначени за вътрешно-реакторен контрол на разпределението на потока неутрони по височина и радиус на активната зона, измерване на температурата на входа и изхода на касетите и горната част на корпуса на реактора, разход на топлоносителя и измерване нивото на топлоносителя в корпуса на реактора.</p>	
Прогнозна стойност:	1840000 BGN

**ПРОЦЕДУРА**

Уникален номер в РОП:	00353-2018-0201
Вид на процедурата:	Договаряне без предварителна покана за участие
Решение за откриване на процедурата:	№ ЗОП-Р-260 от 13.12.2018 г.

**СТАНОВИЩЕ**

Прилагано правно основание:	
-----------------------------	--

**Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 6  
от ЗОП****Изисквания на ЗОП:**

1. Необходими са допълнителни доставки на стоки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или допълване на наличните доставки и съоръжения;
2. Смяната на доставчика ще доведе до несъвместимост или до съществени технически затруднения при експлоатацията и поддържането, поради придобиване на стока с различни технически характеристики.

**Представени от възложителя мотиви и доказателства:**

В Агенцията по обществени поръчки (АОП) е изпратено Решение № ЗОП-Р-260 от 13.12.2018 г. на изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД за откриване на процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основание чл. 138, ал. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 1 840 000 лв. без ДДС.

Видно от поле V.2) на решението за откриване на процедурата, покана за участие ще бъде изпратена до АО „Позит“, Руска Федерация или оторизиран представител;

В подкрепа на изложените мотиви в АОП са представени копия на следните документи:

- Договор № 192000049 от 07.08.2009 г., за доставка на сборки вътрешно-реакторни детектори (СВРД) за 5 ЕБ, в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 Техническо задание № 2009.35.АСУ.SVRK.ТЗ.741, Приложение № 3 – Цена, на стойност 1 697 250 лв. без ДДС. Страни по договора са АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и „Спартак – В“ ООД. Към договора е приложена Ценова таблица с изх. № 4-03/20.07.2009 г. за участие в процедура на договаряне без обявление с обект/предмет: „Доставка на сборки вътрешно-реакторни детектори (СВРД) за 5 ЕБ“;
- Договор № 112000018 от 15.04.2011 г., за доставка на сборки вътрешно-реакторни детектори (СВРД) за 6 ЕБ, в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 - Техническо задание № 2010.36.АСУ.SVRK.ТЗ.842, Приложение № 3 – Техническа спецификация на изпълнителя и Приложение № 4 – Предлагана цена, на стойност 1 694 000 лв. без ДДС. Страни по договора са АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и „Спартак – В“ ООД. Към договора е приложена Ценова таблица с изх. № 3-35-0025/06.04.2011 г. за участие в процедура на договаряне без обявление с обект/предмет: „Доставка на сборки вътрешно-реакторни детектори (СВРД) за 6 ЕБ“;
- Договор № 112000032 от 25.07.2011 г., между АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и „Спартак – В“ ООД, за доставка на сборки вътрешно-реакторни детектори (СВРД) за аварийен резерв на 5,6 ЕБ, в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 Техническо задание, Приложение № 3 – Техническа спецификация и Приложение № 4 – Предлагана цена, на стойност 111 350 лв. без ДДС. Към договора е приложено като неразделна част Приложение № 4 – Спецификация на изпълнителя и Ценова таблица за участие в процедура на договаряне без обявление с обект/предмет: „Доставка на

сборки вътрешно-реакторни детектори (СВРД) за аварийен резерв на 5,6 ЕБ“;

- Договор № 132000091 от 23.10.2013 г., със страни АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и „Спартак – В“ ООД, за доставка на сборки вътрешно-реакторни детектори (СВРД) за 5 ЕБ, в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 Техническо задание на възложителя, Приложение № 3 – Техническа спецификация на изпълнителя и Приложение № 4 – Предлагана цена, на стойност 1 787 893,85 лв. без ДДС. Към договора е приложена Ценова таблица с изх. № 3-60-0011/19.08.2013 г. за участие в процедура на договаряне без обявление с обект/предмет: „Доставка на сборки вътрешно-реакторни детектори (СВРД) за 5 ЕБ“;

- Договор № 142000101 от 16.10.2014 г., със страни АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и „Спартак – В“ ООД, за доставка на сборки вътрешно-реакторни детектори за 6 ЕБ, в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 Техническо задание на възложителя, Приложение № 3 – Техническа спецификация на изпълнителя и Приложение № 4 – Предлагана цена, на стойност 1 839 895 лв. без ДДС. Към договора е приложено като неразделна част Приложение № 4 – Спецификация на изпълнителя и Ценова таблица с изх. № 3-76-0013/08.08.2014 г. за участие в процедура на договаряне без обявление с обект/предмет: „Доставка на сборки вътрешно-реакторни детектори (СВРД) за 6 ЕБ“, изготвена от „Спартак – В“ ООД;

- Договор № 172000072 от 21.12.2017 г., със страни АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и „Спартак – В“ ООД, за доставка на сборки вътрешно-реакторни детектори (СВРД) за 5 ЕБ, в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 Техническо задание на възложителя, Приложение № 3 – Техническа спецификация на изпълнителя и Приложение № 4 – Предлагана цена, на стойност 1 839 137 лв. без ДДС. Към договора е приложена Ценова таблица с изх. № 3-202-0017/31.10.2017 г. за участие в процедура на договаряне без обявление с обект/предмет: „Доставка на сборки вътрешно-реакторни детектори (СВРД) за 5 ЕБ“, изготвена от „Спартак – В“ ООД;

- Паспорт ШПИС.418260.018 ПС на сглобки на вътрешно - реакторни детектори (СВРД), канал неутронен измерителен температурен със заводски номер 150201, предназначен за монтиране в реактор на АЕЦ „Козлодуй“;

- Паспорт ШПИС.418260.017 ПС на сглобки на вътрешно - реакторни детектори (СВРД), канал неутронен измерителен температурен с индикатор за нивото на топлоносителя в корпуса на реактора със заводски номер 150401, предназначен за монтиране в реактор на АЕЦ „Козлодуй“;

- Сертификат за съответствие № РОСС RU.0001.01.A 00.50.10.3407, срок на валидност от 22.12.2014 г. до 22.12.2017 г. В документа е записано, че сертифициращият орган „АтомТехноТест“ удостоверява, че изделието „Сглобки на вътрешно-реакторни детектори (СВРД) ШПИС.418260.001 ТУ, серийно производство 43 6240 произведено от „ПОЗИТ“ ООД (ООО „ПОЗИТ“) съответства на изискванията на нормативните документи, Приложение № 1. Сертификатът е издаден на основание Приложение № 2;

- Съглашение за предоставяне на правото на реализация на продукцията на ООО „Позит“ от 30.12.2015 г, със страни ООО „Позит“, Русия и „Спартак – В“ ООД. Видно от документа дружеството производител - „Позит“, Русия продава на дистрибутора - „Спартак – В“ ООД продукцията, подробно описана в Приложение № 1(представляваща неразделна част от съглашението), като му предоставя изключително право да я реализира на територията на България, Чехия, Унгария, Словакия, Украйна, Китай, Индия. В т. 4 на Съглашението е записано, че същото се сключва за срок от 3 (три) години, считано от датата на неговото подписване;

- Приложение № 1 към Съглашение от 30.12.2015 г, със страни „Позит“ Русия и „Спартак – В“ ООД. В спецификацията на продукцията са посочени продуктите, които дистрибутора има право да реализира на териториите на страните, посочени в Съглашението. Под номер 1 в спецификацията са отбелязани „Сборки вътрешно-реакторни детектори (СВРД)“ ШПИС.418260.001 ТУ;- Писмо № 01-09/86 от 21.09.2017 г. от генералния директор на ОАО „Позит“ до изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД относно покана с рег. № 3906 от 20.09.2017 г. за участие в процедура на преки преговори с предмет: „Доставка на сборки вътрешно-реакторни детектори (СВРД) за 5 ЕБ“. В писмото се пояснява, че от 2015 г. ООО „Позит“ (дружество с ограничена отговорност) произвежда и доставя продукцията за АЕЦ и притежава всички необходими лицензи за производство на оборудване за атомни централи, сертификат за съответствие на произвежданото оборудване, както и необходимата материално-техническа база и персонал;

- Писмо № 276 от 21.09.2017 г. от генералния директор на ООО „Позит“ до изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД относно покана с рег. № 3906 от 20.09.2017 г. за участие в процедура на преки преговори с предмет: „Доставка на сборки вътрешно-реакторни детектори (СВРД) за 5 ЕБ“. В писмото се посочва, че през 2016 г. ООО „Позит“ чрез оторизирания си представител за България – „Спартак-В“ ООД е произвело и доставило за 5 и 6 ЕБ на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД 18 бр. шлейфа ШТ-1 за СВРК, ТК и СГИУ. Потвърждава се, че дружеството притежава всички необходими лицензи за производство на оборудване за атомни централи, сертификати за съответствие и материално – техническа база и персонал. Конкретизира се, че „Спартак-В“ ООД е упълномощения представител за България, съгласно сключено Съглашение № С-101-15/07 от 30.12.2015 г.

**Извършени проверки от АОП в електронни публични регистри (когато е приложимо):**

Извършена справка в Регистъра на обществените поръчки /РОП/ потвърди информацията в мотивите за проведени от възложителя предходни процедури на договаряне (с уникални номера 00353-2009-0072, 00353-2011-0033, 00353-2011-0121, 00353-2013-0123, 00353-2014-0179, 00353-2017-0150) за доставка на сборки вътрешно-реакторни детектори за 5 и 6 енергоблок (ЕБ). Доставките са възлагани на „Спартак-В“ ООД посредством договори с номера 192000049/07.08.2009 г., 112000018/15.04.2011 г., 112000032 /25.07.2011 г., 132000091/ 23.10.2013 г., 142000101/ 16.10.2014 г., 172000072/ 21.12.2017 г., чието изпълнение е приключило.

**Изводи:**

С разглежданата процедура на договаряне без предварителна покана за участие се възлага доставката на сборки вътрешно-реакторни детектори (СВРД) за 6 ЕБ на АЕЦ „Козлодуй“. В решението за откриване на процедура се твърди, че съгласно ръководство по експлоатация ШПИС.418260.002-06 РЭ, СВРД имат експлоатационен ресурс 4 години. Отбелязва се, че доколкото сборките се отнасят към категорията невъзстановими и неремонтируеми изделия е необходимо да бъдат доставени 70 броя СВРД за подмяна на 6 ЕБ по време на Планов годишен ремонт (ПГР) – 2019 г.

Прилагането на чл. 79, ал. 1, т. 6 от ЗОП изисква да е налице изпълнен предходен договор за доставка на стоки. Видно от представените Сертификат за съответствие от 22.12.2014 г. и Съглашение от 30.12.2015 г., производител на СВРД е ООО „Позит“, Русия. Съгласно Съглашението дружеството е предоставило изключително право за реализацията на продукцията му на територията на Р България на „Спартак-В“ ООД за срок до 30.12.2018 г. От приложените писма от 21.09.2017 г. става ясно, че ООО „Позит“ притежава всички необходими лицензи за производство на оборудване за атомни централи, сертификати за съответствие на произвежданото оборудване, както и необходимата материално-техническа база и персонал. От документите се установява също, че през 2016 г. дружеството е произвело оборудване за АЕЦ „Козлодуй“, чиято доставка е извършена чрез неговия оторизиран представител - „Спартак – В“ ООД. Дистрибуторът е страна по предходни договори за доставка на СВРД за 6 ЕБ, сключени с възложителя. В тази връзка, като доказателства са приложени копия на предходни договори от 2011 г. и от 2014 г. (договор № 112000018 от 15.04.2011 г. и договор № 142000101 от 16.10.2014 г.), за доставка на СВРД за 6 ЕБ през 4 –годишен период, чието изпълнение е приключило. Въз основа на изложеното, може да се приеме, че поканеното в настоящото договаряне дружество е производител на посочените резервни части, а доставките за „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД се извършват от оторизирания му представител.

Наред с горното, задължително изискване при прилагане на чл. 79, ал. 1, т. 6 от ЗОП е смяната на доставчика да води до придобиване на стоки с различни технически характеристики, т.е. да е свързана с несъвместимост или съществени технически затруднения при експлоатацията и поддържането на придобитите стоки. Като мотив за избора на процедура се сочи, че СВРД са нестандартни и уникални резервни части за атомни електроцентрали с реактор тип ВВЭР-1000, с единствен производител ОАО „Позит“, Руска Федерация. Изтъква се, че допълнителната доставка трябва да бъде извършена от производителя на сборките, който е собственик на техническите изисквания за тяхното производство и притежава всички необходими лицензионни и квалификационни документи. Твърди се, че доставка от друг производител ще доведе до получаването на материали с различни технически характеристики, които не са съвместими със системата за вътрешно-реакторен контрол (СВРК). Предвид гореизложеното и изразеното становище относно пряката връзка на СВРК с обезпечаване на ядрената безопасност, приемат се аргументите, че доставката на СВРД от друг производител, е недопустима. В този смисъл може да се приеме, че изборът на изпълнител за възлаганата поръчка е ограничен

до производителя на детайлите или до негов оторизиран представител за РБългария.

**\* Забележка:** Съгласно чл. 229, ал. 2 от ЗОП с контрола по чл. 233 от ЗОП се оказва методическа помощ за законосъобразност при възлагането на обществени поръчки. Когато законосъобразното прилагане на избраното правно основание не е безспорно доказано при контрола и процедурата завърши със сключване на договор, АОП уведомява органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП (чл. 135, ал. 3 от ППЗОП).