



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр.Козлодуй тел. 359 973 7 20 00, факс 359 973 8 05 91



До

Всички заинтересовани лица за участие в публично състезание с предмет: “**Оценка състоянието на йодни филтърни групи на смукателни вентилационни системи от 5,6TL02D01,02; 5,6TL21D01; 5TL22D01 и 0TL53D01 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД**”

**Относно:** Разяснения по документация за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовано лице по документацията за участие в процедура с предмет: “**Оценка състоянието на йодни филтърни групи на смукателни вентилационни системи от 5,6TL02D01,02; 5,6TL21D01; 5TL22D01 и 0TL53D01 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД**”, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС 1:** Каква е годината на производство на филтрите?

**ОТГОВОР 1:** За вентилационни системи 5TL21D01; 5TL02D01,D02 и 0TL53D01, йодните филтри са произведени и монтирани 1987г.

За вентилационна система 5TL22D01, йодните филтри са произведени и монтирани 2003г.

За 6TL21D01; 6TL02D01,D02, са произведени и монтирани 1989г.

**ВЪПРОС 2:** Какъв тип или марка въглища се използват за тях?

**ОТГОВОР 2:** Тип адсорбент – Угол марки СКТ-3.

**ВЪПРОС 3:** Филтрите монтирани ли са в система и колко броя са на площадката на АЕЦ Козлодуй ЕАД?

**ОТГОВОР 3:** Йодните филтри са монтирани към съответните вентилационни системи:

5TL21D01 – 52бр.

6TL21D01 – 52бр.

5TL02D01 – 20бр.

6TL02D01 – 20бр.

5TL02D02 – 20бр.

6TL02D02 – 20бр.

5TL22D01 – 2бр.

0TL53D01 – 5бр.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НАСКО МИХОВ

Заличено на  
основание чл. 2  
от ЗЗЛД