



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До



Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на датчици за измерване на разход, ниво и налягане”

рег. № в АОП 00353-2019-0001

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-113/10.01.2019 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: Какви трябва да бъдат сензорите – за измерване на статично или динамично налягане?

ОТГОВОР: Сензорите трябва да могат да измерват както статично, така и динамично налягане.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



НАСКО МИХОВ