

УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
15.04.2019 г.



ДОКЛАД

На 13.02.2019г., в изпълнение на Заповед №АД-388/13.02.2019 г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, се събра комисия в състав:

Председател: Емил Шербанов – Р-л с-р "Технологични измервания и автоматика", Н-ние „Р”

Членове:

1. Бисер Мадански – Р-л група "Технологични измервания", Н-ние „Ремонт
2. Албена Съйкова – Специалист „ИД”, У-ние „Инвестиции”
3. Димитър Донков – Старши юриконсулт, У-ние „Правно”
4. Траян Йорданов – Специалист “Обществени поръчки”, У-ние „Търговско”

със задача да отвори, разгледа и оцени представените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на датчици за измерване на разход, ниво и налягане”**.

След предаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и запознаване с неговото съдържание председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Комисията се запозна с документацията и установи:

1. Решението и Обявлението са регистрирани в Системата за случаен избор в АОП на 17.12.2018 г. и в тридневния срок процедурата не е избрана за контрол.
2. Процедурата е открита с Решение №ЗОП-Р-2/03.01.2019 г., което заедно с Обявление №ЗОП-О-4/03.01.2019 г. е изпратено за публикуване в РОП на 03.01.2019 г.
3. Обявлението е публикувано в ОВ на ЕС на 04.01.2019 г. с номер 2019/S 003-004184.
4. В същия ден в РОП са публикувани Решението и Обявлението, а в профила на купувача освен решението и обявлението е публикувана и документацията за участие.
5. Процедурата е заведена в РОП под №00353-2019-0001.
6. Срокът за подаване на оферти за участие е 11.02.2019 г. до 16.00 часа.
7. В обявения срок са постъпили 3 (три) оферти:

Вх. № ОП-169/08.02.2019г. „Русатом сервис АД – Клон България” КЧТ с ЕИК 203027823

Вх. № ОП-174/11.02.2019г. „Спартак-В” ООД с ЕИК 831646518

Вх. № ОП-175/11.02.2019г. „Аден груп” ООД с ЕИК 201639907

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, като за всяка оферта комисията извърши следните действия:

1. Оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
2. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.
3. На заседанието на комисията присъства представител на участника „Аден груп” ООД, съгласно присъствен лист приложен към настоящия доклад .

Комисията продължи работа си, като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията **не изисква** представяне на допълнителни документи. Констатациите, направени при прегледа на документите, са описани в протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, който е публикуван в профила на купувача на 15.02.2019г. и е неразделна част от настоящия доклад.

На 21.02.2019 г., в изпълнение на Заповед № АД-388/13.02.2019г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, се събра комисия в състав:

Председател: Емил Шербанов – Р-л с-р "Технологични измервания и автоматика", Н-ние „Ремонт“

Членове:

1. Бисер Мадански – Р-л група "Технологични измервания", Н-ние „Ремонт“
2. Албена Съйкова – Специалист „ИД“, У-ние „Инвестиции“
3. Димитър Донков – Старши юриконсулт, У-ние „Правно“
4. Траян Йорданов – Специалист “Обществени поръчки”, У-ние „Търговско“

със задача да продължи работата си и да се запознае с документите от техническите предложения на участниците, като същата констатира:

След подробно запознаване с представените документи и офертите на участниците комисията установи, че в хода на откриване и провеждане на процедурата са допуснати нарушения, които не биха могли да се отстранят при провеждането ѝ, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, а именно: В Таблица №1 приложение към Техническо задание № 2018.30.АСУ.КІР.ТЗ.1542 в позиция 3 за “настроен работен обхват в заводски условия” грешно е посочен обхват “-1÷0,5 МРа”.

Изисканите за доставка датчици са необходими за осигуряване и допълване на резерв, необходим за нормална и безаварийна експлоатация на енергоблокове 5, 6 на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Доставката от позиция № 3 на Таблица №1 е предвидена за технологични позиции 5,6TQ10(20, 30)P12÷15B1, 5(6)TK23P02B1, 5(6)TY10P01B1, 5(6)YP20P02B1. На тези технологични позиции по проект се монтират датчици с обхват на измерване “-0,1÷0,5 МРа”.

Датчици, с обхват на измерване “-1÷0,5 МРа” не се експлоатират на площадката на ЕП-2.

Ако се доставят датчици, с обхват на измерване “-1÷0,5 МРа”, то те няма да могат да бъдат вложени в АЕЦ „Козлодуй”.

Обобщавайки всичко по горе изложено **комисията предлага** на Възложителя:

1. На основание чл.110, ал.1, т. 5 от ЗОП:
 - 1.1 Да прекрати процедурата поради установяване на нарушения при откриването и провеждането ѝ.

Настоящият доклад се състави на 11.03.2019 г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.110, ал.1, т. 5 от ЗОП.

Приложения:

1. Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП – 1 бр.
2. Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП – 1 бр.
3. Присъствен лист – 1 бр.

Председател:

/Е. Шербанов/

Членове:

/Б. Мадански/

/А. Съйкова/

/Д. Донков/

/Т. Йорданов/

ПРОТОКОЛ

от разглеждане на документите по чл. 54, ал.7 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в открита процедура с предмет: **“Доставка на датчици за измерване на разход, ниво и налягане”** и регистрационен номер в АОП 00353-2019-0001

На 13.02.2019 г., в изпълнение на Заповед №АД-388/13.02.2019 г. се събра Комисия в състав:

Председател: Емил Шербанов – Р-л с-р "Технологични измервания и автоматика", Н-ние „Ремонт”

Членове:

1. Бисер Мадански – Р-л група "Технологични измервания", Н-ние „Ремонт
2. Албена Съикова – Специалист „ИД”, У-ние „Инвестиции”
3. Димитър Донков – Старши юриконсулт, У-ние „Правно”
4. Траян Йорданов – Специалист “Обществени поръчки”, У-ние „Търговско”

със задача да разгледа представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията отвори офертите и направи следните констатации:

I. Липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

I.1. Оферта с Вх. № ОП-169/08.02.2019г. „Русатом сервис АД – Клон България” КЧТ с ЕИК 203027823

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към техническите и професионални способности.

Участникът няма да използва подизпълнители и капацитета на трети лица.

I.2. Оферта с Вх. № ОП-174/11.02.2019г. „Спартак-В” ООД с ЕИК 831646518

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към техническите и професионални способности.

Участникът няма да използва подизпълнители и капацитета на трети лица.

I.3. Оферта с Вх. № ОП-175/11.02.2019г. „Аден груп” ООД с ЕИК 201639907

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към техническите и професионални способности.


Участникът няма да използва подизпълнители и капацитета на трети лица.

II. Документи и/или информация, които следва да се представят:

За участниците в процедурата не се изисква представяне на допълнителни документи и/или информация.

Председател: 
/ Емил Шербанов /

Членове:  


/ Бисер. Мадански /


/ Албена Съркова /


/ Димитър Донков /


/ Траян Йорданов /

ПРОТОКОЛ

по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП

за постъпили оферти по открита процедура с предмет:

“Доставка на датчици за измерване на разход, ниво и налягане”

1. Вх. № ОП-169/08.02.2019г. „Русатом сервис АД – Клон България” КЧТ, гр. Козлодуй;
2. Вх. № ОП-174/11.02.2019г. „Спартак-В” ООД, гр. София;
3. Вх. № ОП-175/11.02.2019г. „Аден груп” ООД, гр. Козлодуй;

Предаващо лице,

Специалист „ОП”:

/Траян Йорданов/

Председател на комисията,

Р-л сектор „ТИА”:

/Емил Шербанов/

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ


За участие в открита процедура с предмет:

“Доставка на датчици за измерване на разход, ниво и налягане”

Оферти

13.02.2019 г./13:30 ч.

Фирма: " АЕЦЕН ГРУП " ООД

Представител: Деница Кръстева Менеджер отдел " ДИД " 

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/