

## О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

**Номер на обявлението:** 40001 / 07.11.2018г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: П. Попниколова  
Специалист “Маркетинг”

Телефон: 0973 7 24 86

E-mail: [paropnikolova@npp.bg](mailto:paropnikolova@npp.bg)

Факс 0973 7 60 04

**Обект на поръчката:**

Строителство

Доставки

Услуги

**Предмет на поръчката:**

„Доставка на оборудване за пожарогасене”

**Кратко описание:**

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация

**Условие на доставка:**

DDP АЕЦ Козлодуй

**Обособени позиции:**  Да  Не

Обособена позиция 1 – Оборудване за пожарогасене и РЧ за пожарогасители;

Обособена позиция 2 – Хидранти пожарни;

Обособена позиция 3 – Противопожарни одеала;

Обособена позиция 4 – Пенообразуватели;

Обособена позиция 5 – Прах огнегасителен;

Обособена позиция 6 – Шкафове противопожарни.

**Условия, на които трябва да отговарят участниците:**

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

**Критерий за възлагане:**

- Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
- Цена и качествени показатели
  - Разходи и качествени показатели
- Ниво на разходите
- Най-ниска цена

**Показатели за оценка:**

Име: .....

Тежест: .....

**Срок, място и начин за представяне на оферти:**

Дата: (дд/мм/гггг) 16.11.2018г.

Час: (чч:мм) 14:00

На e-mail: **commercial@npp.bg**

Участникът уточнява номера, предмета на обществената поръчка и обособената позиция, за която участва, като посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

**Срок на валидност на офертите** (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):

Дата: (дд/мм/гггг) 17.12.2018г.

**Друга информация:**

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;
- Информация за:
  - срок на доставка в календарни дни;
  - условие на доставка - DDP АЕЦ Козлодуй;
  - гаранционен срок /срок на годност/, считано от датата на приемане на доставката и срок за отстраняване на възникнали през гаранционния срок /срока на годност/ дефекти /където е приложимо/;
  - предлагана цена - Участникът посочва **единични цени и обща стойност за доставка за всяка обособена позиция, за която участва**, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС;
  - начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката;
  - списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка – посочени са в техническата спецификация;
  - валидност на офертата – минимум 30 календарни дни



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
за доставка на противопожарно оборудване

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
---	------------	--------------	---------------------------	----------------------	------------	--	----------------

**1-ва обособена позиция - Оборудване за пожарогасене и РЧ за пожарогасители**

1	6075	Маркуч за пожарогасител „Ятрус”/, Тайфун”/.	Маркуч заедно с накрайник.	бр.	100	БДС EN3-7:2004+A1:2007	Маркучите ще се използват за пожарогасители Ятрус 6 и 12кг. Гарантиционен срок мин.12 месеца
2	6073	Маркуч (шланг) противопожарен ф52мм; к-т със щорцови съединители, дължина 20м	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Дължина на шланга – 20 ±0.8 м</li> <li>- Вътрешен диаметър – ф 52±0.1мм</li> <li>- Дължинна маса – не повече от 320g/m</li> <li>- Работно налягане - 1.2МРа</li> </ul>	к-т	60	EN 671-2 БДС EN 14540	Плосък шланг Гарантиционен срок 12 месеца.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

3	6117	Маркуч (шланг) противопожарен ф75мм, к-т със щорцови съединители, дължина 20м	- Дължина на шланга – 20 ±0.8 м -Работно налягане – 1.2МРа	бр.	31	DIN 14811 DIN 14323 за съединителите или еквивалент на стандарта	Плосък шланг Гаранционен срок 12 месеца.
---	------	---	---	-----	----	---	---

**Документация на етап оферта:**

1. ЕО Декларация за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съставена и подписана от производителя или от упълномощен от него представител.

**Документация на етап доставка:**

1. ЕО Декларация за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съставена и подписана от производителя или от упълномощен от него представител.  
2. Протоколи от извършени хидравлични изпитания на шланговете.

**2-ра обособена позиция - Хидранти пожарни**

1	6102	Хидрант пожарен 70-80	Подземен тип	бр.	2	БДС 2617-72	Комплект с ключ, пета за монтиране и капак. Да бъде боядисан в червен цвят RAL3000.
---	------	-----------------------	--------------	-----	---	-------------	--

**Документация на етап оферта:**

1. ЕО Декларация за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съставена и подписана от производителя или от упълномощен от него представител.

**Документация на етап доставка:**

1. ЕО Декларация за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съставена и подписана от производителя или от упълномощен от него представител.  
2. Чертеж на хидрантите.

3-та обособена позиция - Противопожарни одеала

1	84714	Одеало противопожарно, тежък тип за многократна употреба с професионално предназначение на основа на борасил	<p>Да има форма на правоъгълник или квадрат , със страна не по малки от 1,5 м.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Плътност от 1000 до 1200 гр./м2</li> <li>- Дебелина не по малко от 1,5 мм</li> <li>- Тъкан 70% Е – стъкло / 30% керамично влакно</li> <li>- Якост на разкъсване &gt; К 4500 N/cm ; S 1250 N/cm</li> </ul>	бр. 2	БДС 1869:2002г.	<p>ПП одеало от тежък тип предназначено за многократна употреба в тежки производствени условия. Да бъде придружено с инструкции за употреба и минимален срок на експлоатация при определени от производителя условия за съхранение.</p> <p>Гаранционен срок 12 месеца.</p>
---	-------	--	---	-------	-----------------	--

**Документация на етап оферта и етап доставка:**

1. Декларация издадена от производителя с описани номера на протоколи от изпитания при тежки производствени условия в акредитирана лаборатория.

2. Каталогна информация.

**При доставка:**

1. ЕО Декларация от производителя за съответствие на доставеното оборудване (с описани идентификационни номера).

2. Информационен лист за доставяната стока и специфични условия за съхранение.

3. Гаранционна карта или еквивалентен документ на доставяната стока



**4-та обособена позиция - Пенообразуватели**

1	98741	Пенообразувател	AFFF- 3%, флуоросъдържател, за водоупорни пожарогасители	Л.	75	БДС EN3 БДС EN1568	Срок на годност 12 месеца в опаковка на производителя.
---	-------	-----------------	--	----	----	-----------------------	--

**Документация на етап оферта:**

1. Декларация съгласно Наредба №8121з-906/2015г от производителя или упълномощен представител, удостоверяваща съответствието на конкретна партида пожарогасителен агент по марка и модел, с изискванията за гасителна ефективност с посочени номер и дата на валидно разрешение за гасителна ефективност издадено от ГДПБЗН-МВР. Декларацията да е подкрепена с протокол от изпитания, въз основа на който на продукта за пожарогасене е издадено удостоверение от ГДПБЗН- МВР за гасителна ефективност.

**ИЛИ**

ЕО-Декларация са съответствие, издадена от производителя за съответствие с хармонизиран стандарт БДС EN 1568:”Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели”(в съответствие с изискванията на Наредба №8121з-906/2015г). ЕО- Декларацията да бъде подкрепена със сертификат за съответствие с БДС EN 1568 и протокол от изпитания, въз основа на който се удостоверява съответствието с посочения стандарт.

2. Документ от производителя указващ срока на годност на доставяният пенообразувател.

3. Сертификат за качество или лабораторен анализ отразяващ физикохимичните свойства на продукта за дадената партида както е записано в БДС EN 1568.

**Документация на етап доставка:**

1. Декларация съгласно Наредба №8121з-906/2015г от производителя или упълномощен представител, удостоверяваща съответствието на конкретната (доставена) партида пожарогасителен агент по марка и модел, с изискванията за гасителна ефективност с посочени номер и дата на валидно разрешение за гасителна ефективност издадено от ГДПБЗН-МВР. Декларацията да е подкрепена с протокол от изпитания, въз основа на който на продукта за пожарогасене е издадено удостоверение от ГДПБЗН- МВР за гасителна ефективност.

**ИЛИ**

ЕО-Декларация са съответствие, издадена от производителя за съответствие с хармонизиран стандарт БДС EN 1568:”Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели”(в съответствие с изискванията на Наредба №8121з-906/2015г). ЕО- Декларацията да бъде подкрепена със сертификат за съответствие с БДС EN 1568 и протокол от изпитания, въз основа на който се удостоверява съответствието с посочения стандарт.

2. Документ от производителя указващ срока на годност на доставяният пенообразувател.

3. Сертификат за качество или лабораторен анализ отразяващ физикохимичните свойства на продукта за дадената партида както е записано в БДС EN 1568.

4. Информационен лист за безопасност.

**5-та обособена позиция - Прах огнегасителен**

1	17262	Прах огнегасителен	<p>- За гасене на пожарни огнища от клас А, В и С.          Да отговаря на изискванията на БДС EN 615:2009 “Защита срещу пожар.          Пожарогасителни вещества.          Изисквания за прахове(без прахове за пожари клас D)”</p>	кг.	2500	<p>БДС EN 615          “Защита срещу пожар.          Пожарогасителни вещества.          Изисквания за прахове /без прахове за пожари клас D</p>	<p>Пожарогасителния прах следва да притежава поне един от долуописаните документи:          1. Да бъде придружен с Декларация съгласно Наредба №8121з-906/2015г., от производителя или упълномощен представител, удостоверяваща съответствието на конкретната партида пожарогасителен агент по марка и модел, с изискванията за гасителна ефективност с посочени номер и дата на валидно разрешение за гасителна ефективност издадено от ГДПБЗН-МВР.          2. Да бъде придружен с ЕО-Декларация за съответствие, издадена от производителя за съответствие с хармонизиран стандарт EN615:2009 “Защита срещу пожар.          Пожарогасителни вещества.Изисквания за прахове (без прахове за пожари, клас D)”          Срок на годност мин.60 месеца в опаковка на производителя.</p>
---	-------	--------------------	--	-----	------	---	--



**Документация на етап оферта:**

1. Декларация съгласно Наредба №8121з-906/2015г от производителя или упълномощен представител, удостоверяваща съответствието на конкретна партида пожарогасителен агент по марка и модел, с изискванията за гасителна ефективност с посочени номер и дата на валидно разрешение за гасителна ефективност издадено от ГДПБЗН-МВР. Декларацията да е подкрепена с протокол от изпитания, въз основа на който на продукта за пожарогасене е издадено удостоверение от ГДПБЗН-МВР за гасителна ефективност.

**ИЛИ**

ЕО-Декларация са съответствие, издадена от производителя за съответствие с хармонизиран стандарт БДС EN 615:"Защита срещу пожар.Пожарогасителни вещества.Изисквания за прахове (без прахове за пожари клас D)"(в съответствие с изискванията на Наредба №8121з-906/2015г). ЕО- Декларацията да бъде подкрепена със сертификат за съответствие с БДС EN 615 и протокол от изпитания, въз основа на който се удостоверява съответствието с посочения стандарт.

2. Документ от производителя указващ срока на годност на доставяната пожарогасителна прах.

3. Сертификат за качество или лабораторен анализ отразяващ физикохимичните свойства на продукта за дадената партида както е записано в БДС EN 615.

4. Документ от производителя, оторизиращ доставчика, че е упълномощен да извърши контролна оценка в акредитиран орган за установяване на физико-химичните характеристики на произведените от него и оферирани огнегасителен прах.

5. Декларация от доставчика, че ще извърши изцяло за негова сметка, контролна оценка в акредитиран орган за установяване на физико-химичните характеристики на оферирания огнегасителен прах.

**Документация на етап доставка:**

1. Декларация съгласно Наредба №8121з-906/2015г от производителя или упълномощен представител, удостоверяваща съответствието на конкретната (доставена) партида пожарогасителен агент по марка и модел, с изискванията за гасителна ефективност с посочени номер и дата на валидно разрешение за гасителна ефективност издадено от ГДПБЗН-МВР. Декларацията да е подкрепена с протокол от изпитания, въз основа на който на продукта за пожарогасене е издадено удостоверение от ГДПБЗН-МВР за гасителна ефективност.

**ИЛИ**

ЕО-Декларация са съответствие, издадена от производителя за съответствие с хармонизиран стандарт БДС EN 615:"Защита срещу пожар.Пожарогасителни вещества.Изисквания за прахове (без прахове за пожари клас D)". )(в съответствие с изискванията на Наредба №8121з-906/2015г). ЕО- Декларацията да бъде подкрепена със сертификат за съответствие с БДС EN 615 и протокол от изпитания, въз основа на който се удостоверява съответствието с посочения стандарт.

2. Документ от производителя указващ срока на годност на доставяната пожарогасителна прах.

3. Сертификат за качество или лабораторен анализ отразяващ физикохимичните свойства на продукта за дадената партида както е записано в БДС EN 615.

4. Валиден договор между доставчика на пожарогасителната прах и акредитиран орган за извършване на изпитване на пожарогасителни прахове и прахови смеси, за издаване на документ с резултати за физико-химичните характеристики на доставяната стока.

5. Информационен лист за безопасност.



**Забележка:** Огнегасителния прах ще бъде приет в „АЕЦ Козлодуй“ след провеждане на общ и специализиран входящ контрол.

На огнегасителния прах ще бъде извършен общ входящ контрол от възложителя в присъствието на изпълнителя или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплексността на стока и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти, несъответствия или липси на придружителни документи, възложителят не приема стока.

В случай, че изпълнителят не осигури свой представител при провеждане на общия входящ контрол се счита, че същият приема всички констатации на възложителя, вписани в протокол за проведен входящ контрол.

Специализиран входящ контрол ще представлява контролен анализ за установяване на физико-химичните характеристики на огнегасителния прах. За нуждите на контролния анализ изпълнителя ще вземе проба(и) от доставената стока в присъствие на възложителя. Пробите се предават в присъствие на възложителя на акредитиран орган за извършване на пожарогасителни прахове и прахови смеси, за което ще бъде издаден документ с резултати за физико-химичните характеристики. При констатиране на несъответствия на физико-химичните характеристики от специализирания входящ контрол с декларирани от изпълнителя показатели на етап оферта и доставка, възложителят не приема стока.

**6-та обособена позиция - Шкафове противопожарни**

1	99237	Шкаф противопожарен (табло)	- Размери 1100/1200/500мм, две врати на панти с мрежа, 4 крака по 200мм, на 300мм от тавана да има рафт(за противопожарни одсала, шланг и струйник)	бр.	5	Да бъдат боядисани в червен цвят.
---	-------	--------------------------------	---	-----	---	-----------------------------------

**Документация на етап оферта и етап доставка:**

1. Декларация за произход/ Сертификат за произход
2. Декларация за съответствие/ Сертификат за съответствие
3. Чертеж на таблата.

**При доставка:**

1. Декларация за произход/ Сертификат за произход
2. Декларация за съответствие/ Сертификат за съответствие
3. Чертеж на таблата.