



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ

по условията на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява предмет:
“Доставка и монтаж на агрегати, възли и компоненти за климатична система на директно изпарение на зала Б1 и на съществуващите климатици канален тип в залите на МФС440”

с информация за публикувана обява в поратала за обществени поръчки на АОП
с рег. № 9085158/29.01.2019г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-668/01.02.2019г., с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: Във връзка с изискване „ I.3.3. притежаването на валидно разрешение или регистрационен документ по реда на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗОУ) за извършване на дейности по приемане, транспортиране. оползотворяване или обезвреждане на отпадъчен фреон R 22.“

Отговаря ли на горе изложеното условие предоставяне на сключен договор с фирма съгласно посочената точка от същите изисквания „I.3.7. собствена възможност или сключен договор с фирма, която ще приеме отпадъчния фреон R22 за последващо безопасно третиране“?

ОТГОВОР 1:

Представянето на сключен договор с фирма, която ще приеме отпадъчния фреон R22 за последващо безопасно третиране по т. I.3.7. отговаря на изискването по т. I.3.3. от образеца на оферта за притежаването на валидно разрешение или регистрационен документ по реда на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗОУ) за извършване на дейности по приемане, транспортиране. оползотворяване или обезвреждане на отпадъчен фреон R 22.

ВЪПРОС 2: Във връзка с „Образец по т.П.2. към образец на оферта, спецификация на оборудването и материалите“.

Оферираното оборудване трябва ли задължително да притежава категория по сеизмоустойчивост или това е изискване не е приложимо в настоящата процедура? Ако е необходима категория, до коя категория се допускат до участие?

ОТГОВОР 2:

Оборудването трябва да бъде III категория по сеизмоустойчивост, в съответствие с „Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций“, НП-031-01, както е посочено в т. 2.5.2. на Техническо задание № 18.УТЦ.ТЗ.03.

**ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ЦАНКО БАЧИЙСКИ**

ВЪПРОС 2: Във връзка с „Образец по т.П.2. към образец на оферта, спецификация на оборудването и материалите“.

Оферираното оборудване трябва ли задължително да притежава категория по сеизмоустойчивост или това е изискване не е приложимо в настоящата процедура? Ако е необходима категория, до коя категория се допускат до участие?

ОТГОВОР 2:

Оборудването трябва да бъде III категория по сеизмоустойчивост, в съответствие с „Норми проектирования сейсмостойких атомных станций“, НП-031-01, както е посочено в т. 2.5.2. на Техническо задание № 18.УТЦ.ТЗ.03.

/ ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН

Заличено на основание чл.
2 от ЗЗЛД